



Generální projektant	Ing. Zbyněk Pospíšil Strejcova 32, 789 01 Zábřeh	Stavebník	Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 78901 Zábřeh
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	parcelní č.. 1955/6 Tunklova ulice Zábřeh	Stupeň Zakázka číslo Datum	DSP a DPS 717 1003 10/2017
Název stavby Objekt Část	Rekonstrukce garáže SK D.1.4 Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název výkresu Kabelová listina		Měřítko: - - -	Číslo výkresu F.1.4.G.103

Akce **Rekonstrukce garáže SK**
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Číslo zak. **717 1003**
Investor **Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh**

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R11 - Hlavní rozváděč provozní budovy hasičů								
Napájení nového rozváděče šaten R12								
WD2	CYKY-J	4x10	16	R11	Rozváděč šatny - Kabel napájení	R12		400
WS2	CYKY-O	3x1,5	16	R11	Rozváděč šatny - Kabel signálu HDO	R12		230
Nový okruh osvětlení								
WL106	CYKY-J	3x1,5	50	R11	101 - Šatna, 105 - WC, 106 - Umývárna	106		230
	CYKY-O	3x1,5	30			106		230
Nové domovní zásuvky 230V								
WL115	CYKY-J	3x2,5	35	R11	101 - Šatna, 106 - Umývárna	115		230
WL116	CYKY-J	3x2,5	10	R11	101 - Šatna	116		230
Elektrický žebřík (není blokován signálem HDO)								
WL133	CYKY-J	3x1,5	10	R11	Domovní zásuvka 230V pro napájení elektrického žebříku - 106 - Umývárna	XC133		230
	pohyblivý přívod s vidlicí			XC133	Elektrický žebřík	EH133	0,40	230
Nový průtokový ohříváč - 102 - Garáž								
WL161	CYKY-J	3x2,5	15	R11	Domovní zásuvka 230V pro napájení průtokového ohříváče - 102 - Garáž	XC161		230
	pohyblivý přívod s vidlicí			XC161	Průtokový ohříváč - 102 - Garáž	EH161	3,00	230
Nový elektrický akumulární zásobník TUV (blokován signálem HDO) - 106 - Umývárna								
WL162	CYKY-J	3x2,5	15	R11	Hlavní vypínač zásobníku TUV - 106 - Umývárna	QM162		230
	CGSG-G	3x2,5	3	QM162	Elektrický akumulární zásobník TUV - 106 - Umývárna	EH162	2,00	230
Doplňující pospojení								
WE102	H07V-U 4 Z/ŽL		40	R11	Doplňující pospojení - 106 - Umývárna			

R12 - Nový rozváděč šatny								
Uzemnění rozváděče R12								
WE002	H07V-K 25 Z/ŽL		15	R12	Uzemnění bodu rozdělení PEN/PE+N na sběrnou hlavního pospojení	HOP		
Elektrické přímotopné vytápění								
WL251	CYKY-J 3x2,5		10	R12	101 - Šatna - Prostorový termostat	BT251		230
	CYKY-J 3x2,5		8	BT251	101 - Šatna - Elektrický přímotopný panel (spínán přes prostorový termostat)	EH251	2,00	230
WL252	CYKY-J 3x1,5		12	R12	106 - Umývárna - Elektrický přímotopný panel (spínán termostatem v rozváděči R12)	EH252	0,75	230
WS252	CYKY-O 2x1,5		12	R12	106 - Umývárna - Prostorový snímač teploty	T252		mn
WL253	CYKY-J 3x1,5		12	R12	105 - WC - Prostorový termostat	BT253		230
	CYKY-J 3x1,5		8	BT253	105 - WC - Elektrický přímotopný panel (spínán přes prostorový termostat)	EH253	0,50	230
MP® SR2000								