



Woziwoda, dnia 25.03.2026r.

Zn. spr.: SA.270.1.2.2026

Dotyczy: odpowiedź na wiadomość dotyczącą zaworów antyzamrozeniowych i stacji uzdatniania wody

W odpowiedzi na wiadomość, która wpłynęła dnia 24.03.2026 r. o treści:

„Projektant zaprojektował zawory antyzamrozeniowe DN65. Informuję, że takie zawory są produkowane dla małych pomp i o średnicy DN25 i DN32. Ewentualnie proszę o wskazanie trzech niezależnych producentów takich zaworów. Zawory te stanowią dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ głównym zabezpieczeniem antyzamrozeniowym jest pompa awaryjna z UPS'em 200Ah. Projektant zaprojektował stację uzdatniania wody, lecz nie została ona ujęta w przedmiarze. Czy stacja ma być ujęta w wycenie? Proszę uzupełnić przedmiar. Proszę o specyfikację tej stacji.”

Nadleśnictwo Woziwoda jako Zamawiający odpowiada:

Wskazane w przedmiarze zawory dn65 należy zamienić na dn40. Lokalne zmniejszenie średnicy zaworów nie wpłynie na parametr pracy zasilania i powrotu od pompy ciepła do bufora. Średnica zaworów została mylnie wskazana przez projektanta z uwagi na spisanie średnicy z przewodów, stąd powstał omyłkowy zapis o średnicy zaworów. Stacja uzdatniania wody jest instalacją istniejącą i nie podlega pod zakres robót, w związku z czym nie jest uwzględniona w przedmiarze.

Z poważaniem
Arkadiusz Podlaszewski
nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/



Sprawę prowadzi: Paulina Puchała, tel.: 52 33 60 915, e-mail: paulina.puchala@torun.lasy.gov.pl