

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy		Médium :		Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ.	
Od	Ohrev surovej vody	pitná voda		Pretlak : kPa		Náter	Izolácia			Schéma	
Do				Teplota: °C	15	áno	nie				
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra bezšvová	60,3x2,9	DIN 2448	EN10204 3.1B	50	40	E235	3,6	m		
2	Oblúk R=1,5DN,90°	60,3x2,9	TypK,DIN2605		50	40	E235	10	ks		
3	Tvarovka T	60,3x2,9	DIN 2615-1		50	40	E235	6	ks		
4	Prechod centr. DN50/25					40	E235	2	ks		
5	Bezprír. uzatvár. klapka	el.pohon	ABO 923B		50	16		1	ks		montáž
6	Bezprír. uzatvár. klapka		ABO 923B		50	16		6	ks		
7	Vsúvka reduk. 3/4 / 1/2"		DIN EN 10242					2	ks		
8	Vsúvka reduk. 1/2 / 3/8"		DIN EN 10242					1	ks		
9	Vsúvka priama 1/2"		DIN EN 10242					1	ks		
10	Snímač teploty							1	ks		montáž
11	Mosadz gul.ventil Parker	XV520P-8						1	ks		
12	Hadic. koncovka so záv.	Parker	125HBL-6-8					1	ks		
13	Príruba typ 01		ČSNEN1092-1	EN10204 3.1B	50	16	P265GH	18	ks		
14	Prírubový spoj				50	16		4	ks		
	Skrutka M16 x 70		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M8	16	ks	pozink.	
	Tesnenie				50	16		4	ks		
15	Prírubový spoj				50	16		7	ks		
	Skrutka M16 x 105		DIN 931				M 8.8	28	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M8	28	ks	pozink.	