

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy		Médium :		Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Regen. a kompaktačné čerpadlá			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 63 x 3	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	50	10	PVC-U	2,1	m		
2	Rúra d 50 x 2,4	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	40	10	PVC-U	3,9	m		
3	Rúra d 32 x 1,8	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	25	10	PVC-U	1,2	m		
4	Rúra d 25 x 1,5	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	20	10	PVC-U	0,2	m		
5	Koleno d 50, 90°	21 10 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	9	ks		
6	T-kus, 90°, d 63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	6	ks		
7	Kríž, d 63	21 30 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	1	ks		
8	Záslepka, d 63	21 96 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	1	ks		
9	Redukcia d 90 / d 63	21 90 03		Georg Fischer	80/50	16	PVC-U	1	ks		
10	Redukcia d 63 / d 50	21 90 03		Georg Fischer	50/40	16	PVC-U	5	ks		
11	Redukcia d 50 / d 40	21 90 03		Georg Fischer	40/32	16	PVC-U	6	ks		
12	Reduk. vsuvka d25/32			Georg Fischer	25/20	16	PVC-U	1	ks		
13	Reduk. vsuvka d63/32			Georg Fischer	50/25	16	PVC-U	3	ks		
14	Spojka d 20/ 1/2"			Georg Fischer		16	PVC-U	1	ks		
14	Spojka d 50			Georg Fischer	40	16	PVC-U	1	ks		
14	Spojka d 63			Georg Fischer	50	16	PVC-U	1	ks		
15	Prietokomer		Krohne		40	16		1	ks		montáž
16	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		50	16		1	ks		
17	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		40	16		6	ks		
18	Bezpr. spätná klapka	Typ 369		Georg Fischer	40	16	PVC-U	3	ks		

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy		Médium :		Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 2	
Od	Regen. a kompaktačné čerpadlá			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	20	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
19	Reduk. vsuvka d63/50			Georg Fischer	50/40	16	PVC-U	3	ks		
20	Guľový kohút d 32	Typ 346		Georg Fischer	25	16	PVC-U	2	ks		
21	Guľový kohút d 25	Typ 346		Georg Fischer	20	16	PVC-U	1	ks		
22	Manometer PT							1	ks		
23	Príruba pevná d 90	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	80	16	PP-GF	1	ks		
24	Prírubový spoj				80	16		1	ks		
	Skrutka M16 x 80		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				80			1	ks		
25	Príruba pevná d 63	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	1	ks		
26	Prírubový spoj				50	16		1	ks		
	Skrutka M16 x 125		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
27	Prírub. adaptér, d 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	1	ks		
28	Príruba plochá d 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	1	ks		
29	Príruba pevná d 40	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	32	16	PP-GF	6	ks		
30	Prírubový spoj				32	16		6	ks		
	Skrutka M16 x 65		DIN 931				M 8.8	24	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	24	ks	pozink.	
	Tesnenie				80			6	ks		
31	Príruba pevná d 50	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	10	ks		

Stavba: Rekonštrukcia chemickej úpravne vody v Teplárni západ
Generálny projektant: J-KOPA, s.r.o. Bratislava

PS 01 - Chemická úpravňa vody
Dátum: 11/2011

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

[illegible]

Vypracoval: Ing. Šrámek

Archív: JK.11.DPS.01.2.81

strana 3 zo strán 3

Kontroloval: Ing. Guizon