

46106/2026

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

Vybavuje

Dátum

8756/10301/2026

JUDr. Mária Kokindová

14. 05. 2026

**VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 6**

Názov zákazky:

**R2 Bátka - Figa, zhotoviteľ stavby**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 63/2026 pod č. 220073-2026 dňa 31. 03. 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2026 pod č. 4614-MSP dňa 01. 04. 2026.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (*d ďalej len „Vysvetlenie informácií č. 6“*).

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov)

**11. Otázka záujemcu:**

1. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 1.1.3.10 – V nadväznosti na ustanovenia týkajúce sa výkonu záručného servisu počas plynutia Záručnej doby, podľa ktorých je Zhotoviteľ povinný vykonávať záručný servis v súlade s prevádzkovými poriadkami, príručkami a manuálmi pre prevádzku a údržbu, a zároveň na ustanovenie o zmluvnej pokute vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň a za každé nesplnenie povinnosti osobitne,

žiadame verejného obstarávateľa o úpravu predmetného ustanovenia.

Konkrétne žiadame o vypustenie slov „a za každé nesplnenie povinnosti osobitne“, nakoľko uvedená formulácia zakladá neprimerané a kumulatívne sankcionovanie Zhotoviteľa za tú istú skutočnosť, čo môže viesť k neúmerne vysokým zmluvným pokutám.

Zároveň žiadame o potvrdenie, že v prípade ponechania sankcie bude zmluvná pokuta uplatňovaná primerane, výlučne za časové omeškanie (t. j. za každý aj začatý deň), a nie kumulatívne za jednotlivé čiastkové porušenia tej istej povinnosti.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 11:**

Platia súťažné podklady. Prípadná zmluvná pokuta by bola uplatňovaná v súlade s predmetným dojednaním, t. j. za každý aj začatý deň a za každé nesplnenie povinnosti osobitne.

**12. Otázka záujemcu:**

2. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 1.16 – „Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedošlo k vzniku Konflikту záujmov medzi ním a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo. V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, že Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle Zväzku 1, ods. 32.8 alebo, že Zhotoviteľ nevykonával všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

výške 10 000,- EUR (slovom desať tisíc eur). Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa).“

Žiadame o zníženie výšky zmluvnej pokuty z 10 000 EUR na 2 000 EUR, nakoľko považujeme pôvodne stanovenú výšku za neprimerane vysokú vzhľadom na charakter povinnosti.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 12:**

Platia súťažné podklady.

**13. Otázka záujemcu:**

3. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 4.1 – ...“V prípade, ak Objednávateľ zistí akékoľvek porušenie povinnosti Zhotoviteľa spojené s odpredajom drevnej hmoty (každé jednotlivo) tretej osobe v zmysle tohto podčlánku a tejto Zmluvy, poškodzujúce nie len, ale najmä finančné záujmy Objednávateľa, prislúcha Objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20 000,- EUR (dvadsaťtisíc eur) za každé jedno porušenie zo strany Zhotoviteľa pri odpredaji drevnej hmoty tretej osoby, súčasne tým nieje dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.“ ... „V prípade, ak Objednávateľ zistí akékoľvek porušenie povinnosti Zhotoviteľa spojené s odpredajom zeminy a materiálu zo stavby (každé jednotlivo) tretej osobe, alebo jej uložením na depóniu v zmysle tohto podčlánku a tejto Zmluvy, poškodzujúce nie len, ale najmä finančné záujmy Objednávateľa, prislúcha Objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20 000,- EUR (dvadsaťtisíc eur) za každé jedno porušenie zo strany Zhotoviteľa pri odpredaji zeminy a materiálu zo stavby tretej osobe, súčasne tým nieje dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.“...

Žiadame o zníženie výšky zmluvnej pokuty z 20 000 EUR na 5 000 EUR, keďže pôvodná výška je neprimerane vysoká.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 13:**

Platia súťažné podklady.

**14. Otázka záujemcu:**

4. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 4.2 – V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej v prílohe ponuky najneskôr do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, Objednávateľ nadobúda právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zábezpeky na vykonanie prác uvedenej v prílohe ponuky.

Žiadame o vypustenie tohto ustanovenia, keďže predstavuje základ pre bezdôvodné obohatenie sa Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodá zabezpečenie riadneho plnenia zmluvy vo forme zábezpeky, buď nedôjde k začatiu realizácie prác, alebo si Objednávateľ uplatní právo na započítanie tejto sumy z platieb voči Zhotoviteľovi, preto neexistuje dôvod na dodatočné ukladanie zmluvnej pokuty z tohto titulu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 14:**

Platia súťažné podklady.

**15. Otázka záujemcu:**

5. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 4.3 – V nadväznosti na ustanovenie, podľa ktorého je pri porušení povinností týkajúcich sa Predstaviteľa Zhotoviteľa (Riaditeľa stavby) a súvisiacich organizačných a personálnych požiadaviek stanovená zmluvná pokuta vo výške 1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé porušenie,

žiadame verejného obstarávateľa o úpravu mechanizmu výpočtu zmluvnej pokuty.

Konkrétne žiadame o nahradenie percentuálneho určenia (1 % hodnoty zmluvy) pevnou sumou 10 000 EUR, keďže aktuálne nastavenie predstavuje neprimerane vysokú sankciu vzhľadom na charakter porušenia.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 15:**

Platia súťažné podklady.

**16. Otázka záujemcu:**

6. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 8.7 – V nadväznosti na ustanovenia, podľa ktorých vzniká Objednávateľovi nárok na odškodnenie za oneskorenie v prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v období 2, 3 alebo 4 po sebe nasledujúcich mesiacoch klesne o viac ako 10 % oproti plánovanému harmonogramu, žiadame o vypustenie týchto sankčných mechanizmov.

Žiadame o ich odstránenie najmä s ohľadom na skutočnosť, že v uvedených prípadoch Zhotoviteľ zároveň nedosahuje príslušné finančné plnenie, pričom by bol napriek tomu vystavený povinnosti úhrady zmluvných sankcií.

Zároveň žiadame, aby sa pri ustanoveniach týkajúcich sa odškodnenia za oneskorenie a plnenia harmonogramu používal pojem kvalifikované omeškanie, t. j. omeškanie vzniknuté výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 16:**

Platia súťažné podklady. Ak k dôjde k oneskoreniu *(a v dôsledku oneskorenia k objektívnej nemožnosti plnenia finančného harmonogramu v súlade s plánovaným fakturačným plnením)* v dôsledku okolností, či udalostí, ktoré zakladajú nárok na predĺženie Lehoty výstavby, potom sa zmluvná pokuta nebude uplatňovať. Predmetné dojednanie upravuje situácie spojené s porušením povinností Zhotoviteľa.

**17. Otázka záujemcu:**

7. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 11.1 a podčlánok 11.12 – V nadväznosti na ustanovenia týkajúce sa odstraňovania väd Diela, podľa ktorých je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v stanovenej lehote a v prípade omeškania vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania,

žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že uvedená zmluvná pokuta bude uplatňovaná za každý deň omeškania s odstránením vady, a nie samostatne za každú jednotlivú vadu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 17:**

Prípadná zmluvná pokuta bude uplatňovaná za každý deň omeškania s odstránením vady a za každú jednotlivú neodstránenú vadu. Ak teda napr. dôjde k jednoduchému omeškaniu s odstránením dvoch samostatných väd, Objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR.

**18. Otázka záujemcu:**

8. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 11.13 – V nadväznosti na ustanovenia týkajúce sa Zábezpeky na záručné opravy, podľa ktorých zostáva zábezpeka v plnej výške platná až do uplynutia poslednej záručnej doby alebo odstránenia poslednej vady,

žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že toto ustanovenie sa týka výlučne predĺženia platnosti zábezpeky v prípade predĺženia realizácie alebo záručnej doby a prípadného navýšenia jej hodnoty pri zvýšení zmluvnej ceny, a nie povinnosti dopĺňať výšku zábezpeky po jej čiastočnom čerpaní Objednávateľom.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 18:**

Každým prípadným čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o sumu vyplatenú Objednávateľovi a Zhotoviteľ v takomto prípade nemá povinnosť dopĺňať výšku zábezpeky.

**19. Otázka záujemcu:**

9. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 13.3 – Žiadame Objednávateľa o potvrdenie, či je možné vykladať ustanovenia týkajúce sa zmien tak, že realizácia každej Zmeny bude v praxi predchádzať písomnému odsúhlaseniu jej základných podmienok, najmä v oblasti ceny, termínu a rozsahu, a to spôsobom, ktorý umožní ich primerané a reálne vykonanie v rámci plnenia Zmluvy.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 19:**

Zmena môže byť iniciovaná postupom podľa podčlánku 3.3 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok, alebo článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok zmluvy o dielo.

**20. Otázka záujemcu:**

10. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 14.7 – Žiadame Objednávateľa o zváženie skrátenia lehoty splatnosti faktúr zo súčasných 60 kalendárnych dní na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia, s cieľom zabezpečiť vyváženejšie finančné toky počas realizácie Zmluvy.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 20:**

Platia súťažné podklady.

**21. Otázka záujemcu:**

11. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 15.2 (i) – Žiadame Objednávateľa o upresnenie výkladu predmetného ustanovenia, a to najmä či sa má aplikovať výlučne v situáciách, keď odmietnutie banky vystaviť Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a súvisí s okolnosťami na strane Zhotoviteľa, alebo či sa vzťahuje aj na prípady, keď takéto odmietnutie vyplýva z interných rozhodnutí banky, ktoré nie sú objektívne ovplyvniteľné Zhotoviteľom.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 21:**

Platia súťažné podklady.

**22. Otázka záujemcu:**

12. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 15.2 (j) – Žiadame Objednávateľa o upresnenie výkladu predmetného ustanovenia, a to najmä či má byť aplikované v prípadoch, keď čerpanie z Bankovej platobnej záruky presiahne 25 % z celkovej sumy zabezpečených finančných záväzkov, bez ohľadu na dôvody a okolnosti tohto čerpania, alebo či sa má toto ustanovenie vzťahovať len na situácie, ktoré indikujú zásadné porušenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s plnením Zmluvy.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 22:**

Platia súťažné podklady. Predmetné dojednanie upravuje právo, nie povinnosť Objednávateľa. Objednávateľ by v prípade zvažovania tak zásadného kroku posudzoval všetky okolnosti prípadu komplexne a vo vzájomnej súvislosti. Nie je možné vopred exaktne definovať eventuálny budúci postup Objednávateľa. V každom prípade platí, že Zhotoviteľ je povinný plniť svoje finančné záväzky voči všetkým Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa včas a Objednávateľ bude trvať na plnení tejto povinnosti Zhotoviteľa.

**23. Otázka záujemcu:**

13. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 3 Zmluva o dielo, príloha k ponuke, podčlánok zmluvných podmienok 8.7 – Žiadame Objednávateľa o zváženie doplnenia ustanovenia, ktoré by umožnilo neuplatnenie alebo anulovanie zmluvných pokút za nedodržanie termínov Míľnikov v prípade, ak bol príslušný termín Míľnika reálne dodržaný, resp. ak nedošlo k skutočnému omeškaniu plnenia.

Zároveň žiadame o zváženie úpravy spôsobu výpočtu zmluvných pokút za nedodržanie termínov Míľnikov tak, aby sa tieto pokuty vypočítavali z hodnoty príslušného Míľnika, a nie z celkovej Zmluvnej ceny, čím by lepšie reflektovali ekonomický význam konkrétneho plnenia.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 23:**

Platia súťažné podklady.

**24. Otázka záujemcu:**

14. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 3 Zmluva o dielo, príloha k ponuke, podčlánok zmluvných podmienok 8.7 – Žiadame Objednávateľa o zváženie úpravy maximálnej výšky odškodnenia za oneskorenie pri nedodržaní Lehoty výstavby, a to z aktuálnej úrovne 50 % na úroveň 20 % konečnej Zmluvnej ceny.

Tento návrh je predkladaný s ohľadom na proporionalitu zmluvných sankcií a obvyklú trhovú prax, keďže aktuálne

nastavenie predstavuje výrazne vysoký limit celkovej zodpovednosti Zhotoviteľa za omeškanie.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 24:**

Platia súťažné podklady.

**25. Otázka záujemcu:**

15. Podľa súťažných podkladov Zväzok 2 Obchodné podmienky, časť 3 Zmluva o dielo, príloha k ponuke, podčlánok zmluvných podmienok 14.3 (c) – Žiadame Objednávateľa o zváženie zrušenia dodatočného zabezpečenia vo forme zadržaných súm, a to s ohľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ poskytuje dostatočné zabezpečenie riadneho plnenia Zmluvy vo forme bankovej záruky za riadne vykonanie diela.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 25:**

Platia súťažné podklady.

**26. Otázka záujemcu:**

1. V súťažných podkladoch Zv5/Príloha č.1 - DSP R2 Bátka-Figa, 2019/ C.2\_DopravneZnacenie je zverejnená dokumentácia dopravného značenia. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že pre účely výberového konania a dodržania princípu rovnakého zaobchádzania, uchádzači ocenia aktuálne dostupnú dokumentáciu dopravného značenia. V prípade, že KRPZ SR bude požadovať zmenu dopravného značenia pred užívaním stavby, bude táto zmena riešená zmenovým konaním.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 26:**

Dokumentácia dopravného značenia bude vypracovaná v nadväznosti na Predbežné technické riešenie navrhnuté uchádzačom, pričom musia byť dodržané platné právne predpisy o dopravnom značení v súlade s ustanoveniami Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela. Uchádzač v ponuke oceňuje ním predložené Predbežné technické riešenie v súlade s aktuálne platnými technickými normami, technickými predpismi, nariadeniami alebo inými všeobecne záväznými predpismi.

**27. Otázka záujemcu:**

2. Žiadame verejného o vysvetlenie súťažných podkladoch ZV 5 PD/Príloha č.1 - DSP R2 Bátka-Figa, 2019/ D\_PisomnostiAvykresyObjektov/ 253-00.

Vo výkrese č.4.1 OBJ. 253-00 Protihluková stena v km 4,240 - 5,240 R2 vľavo – Rozvinutý pohľad, dokument 253-00\_04-poh-1.pdf je v pohľade uvedená :

PHS			dĺžky		
PHS	7	–	137,5	m,	
PHS	8	–	257,3	m,	
PHS	9	–	117,	m.	

Vo výkrese OBJ. 253-00 Protihluková stena v km 4,240 - 5,240 R2 vľavo, SITUÁCIA v km 4,240 - 4,800 výkres č.2.1, je zobrazená protihluková stena

PHS			dĺžky		
PHS	8	–	130,5	m,	
PHS	9	–	355,3	m,	
PHS	10	–	355,3	m,	
PHS	11	–	465,20	m.	

Nakoľko v dvoch rôznych prílohách sú uvedené dve rozdielne informácie ohľadom dĺžky jednotlivých PHS žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie resp. zosúladienie dĺžok jednotlivých PHS uvedených v objekte SO 253-00.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 27:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že správne údaje týkajúce sa dĺžky PHS sú uvedené vo výkrese č. 4.1 a 4.2 OBJ. 253-00 Protihluková stena v km 4,240 - 5,240 R2 vľavo – Rozvinutý pohľad, dokument 253-00\_04-poh-1.pdf a dokument 253-00\_04-poh-2.pdf. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že požiadavky na riešenie PHS sú uvedené vo Zväzku 3, časť 4 Technické požiadavky objednávateľa.

**28. Otázka záujemcu:**



Uchádzač je v zmysle súťažných podkladov povinný v rámci ponuky predložiť vyplnený formulár ZV4 – Časť 2 FORMULÁR PLATIEB, v ktorom je potrebné stanoviť ceny jednotlivých častí stavby, resp. stavebných objektov. Pre korektné, odborné a porovnateľné stanovenie týchto cien je nevyhnutné, aby seriózny uchádzač v krátkom časovom horizonte spracoval predbežné výkazy výmer jednotlivých objektov. Tento proces logicky smeruje k vyhotoveniu Celkového výkazu výmer, ktorý bude zhotoviteľ povinný spracovať v rámci prípravy dokumentácie realizácie stavby (DRS) v súlade s Požiadavkami objednávateľa (ZV4 – Časť 1 PREAMBULA, bod 5, najmä bod 5.1) a v súlade s platným Triednikom stavebných prác v podrobnosti na 14 miest. Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o poskytnutie výkazov výmer k jednotlivým stavebným objektom, ktoré boli spracované v rámci prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).

Zdôrazňujeme, že poskytnuté výkazy výmer nebudú pre uchádzača záväzné, ale budú slúžiť výlučne ako odborný podklad na porovnanie s vlastnými výmerami uchádzača pri tvorbe jeho vlastného výkazu výmer a pri stanovení primeraných a reálnych cien jednotlivých objektov. Takýto postup prispeje k vyššej kvalite ponúk, k zjednoteniu cenového prístupu uchádzačov a k eliminácii rizika neporovnateľných alebo neadekvátnych cenových návrhov.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 28:**

Verejný obstarávateľ poskytuje výkaz výmer jednotlivých stavebných objektov, ktoré boli spracované v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že poskytnuté výkazy výmer nie sú pre uchádzača záväzné, ale budú slúžiť výlučne ako odborný podklad na porovnanie s vlastnými výmerami uchádzača podľa ním navrhnutého Predbežného technického riešenia.

Výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 Vysvetlenia informácií č. 6.

**29. Otázka záujemcu:**

Objekt 691-00

Zväzok 5, 691-00\_01 Technická správa uvádza v kapitole 3 Popis funkčného a technického riešenia prenos údajov z jednotlivých technologických zariadení do SSÚR Zvolen a tiež doplnenie počítačových systémov v SSÚR Zvolen.

Zväzok 3, Časť 4 Technické požiadavky Objávateľa v kapitole 3 Požiadavky na jednotlivé objekty pre SO 691-00 uvádza: Technologické zariadenia dodané v rámci tohto SO musí byť možné integrovať do operátorského pracoviska SSÚR Lučenec. Jedná sa o napr. kamery, dopravné značenie, meteorozariadenia, technologické uzly, sčítače dopravy a prípadne iné.

Otázka č.1

Žiadame obstarávateľa o jednoznačné určenie SSÚR do ktorého majú byť prenášané dáta a v ktorom má byť doplnený HW a SW.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 29:**

Verejný obstarávateľ upresňuje, že prenos dát z jednotlivých technologických zariadení a doplnenie počítačových systémov HW a SW bude integrované do operátorského pracoviska SSÚR Lučenec (Tomášovce 435).

**30. Otázka záujemcu:**

Objekt 690-00

Zväzok 5, 690-00\_01 Technická správa v kapitole 3.3 Stavebno - technické riešenie trasy vedení ISRC uvádza : Pre zariadenia ISRC osadené na kraji rýchlostnej cesty za zvodidlom budú vybudované ochrany proti snehu. Povrchová úprava konštrukcie a rúr žiarovým pozinkovaním (Al 120 µm + Zn180 µm) + ochranný náter.

Schéma 690-00\_07 Stavebno Technické riešenie uvádza požiadavky na prevedenie snehovej zábrany s poplastovaným pletivom 40 x40 mm a oranžovým náterom konštrukcie.

Zväzok 3/ Prílohy/ Príloha č. 11/ platné TeŠp 11\_2021/ TeŠp 05 Ostatné objekty v kapitole 6 bod 6.14 uvádza: Rozvádzače je nutné ochrániť pred poškodením vplyvom údržby (odhrňovanie snehu) osadením oceľovej zábrany proti snehu (zváraná sieť s rozmerom oka max. 30x30mm, hrúbka drôtu min. 3mm osadená v ráme - zváraná sieť pozinkovaná, rám opatrený protikoróznym náterom), vrátane uzemnenia.

Tým vzniká rozpor v požiadavkách na prevedenie a protikoróziu ochranu zábrany proti snehu.

Otázka č.2

Žiadame obstarávateľa o jednoznačné určenie požiadaviek na prevedenie a protikoróziu ochranu zábran proti snehu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 30:**

Platia technické špecifikácie TeŠp 11\_2021.

S pozdravom,

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania

Príloha:

1\_ Výkaz výmer