

VOJADRENIE K EXISTENCII TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A SIETÍ

(Vyjadrenie v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

Heizer Optik spol. s r. o.
Prevádzka pre výstavbu a údržbu
Hraničná 18
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel : 421 2 5363 3684

OBEC RAKYTNÍK
Oú Rakytník 15
980 21
e-mail: ourakytnik@rsnet.sk

Naša značka: VYJ 046/19ex
V Bratislave dňa: 12.03.2019

Vybavuje: M.Pulc
Tel./Mob.: 0908 948800

Vaša značka: voda/kanal. Rakytník
Zo dňa: 21.02.2019

Vybavuje: Ján Rencsok
Tel./Mob.: 0908 954217

VEC: Vyjadrenie a informatívny zakres k existencii Telekomunikačných zariadení (ďalej len TKZ) spol. FibreNet s.r.o.

Vyjadrenie k žiadosti o existencii zariadení a vedení v lokalite vyznačeného záujmového územia / stavby - „Rakytník – splašková kanalizácia a verejný vodovod, ZÚ podľa projektu„

Ako správca optickej siete spol. FibreNet s.r.o. vydávame k Vašej žiadosti nasledovné stanovisko:

Po preštudovaní poskytnutých podkladov a dokumentácie konštatujeme, že k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. Fibre Net s.r.o. príde a v záujmovom území sa nachádzajú. (viď. príloha) V prílohe posielame* aj výkres dotknutého územia z geo-zamerania optickej trasy FibreNet a informatívny zakres do Vami poskytnutých podkladov.

(Nakoľko sa v niektorých častiach trás optickej siete FibreNet nachádzajú aj trasy iných prevádzkovateľov, môže byť v ďalšom texte použitý pre trasy vedení optickej siete aj výraz koridor optických káblov – „koridor OK“)

V záujmovom území je plánovaná výstavba optickej trasy spol.FibreNet ktorej výstavba prebieha v mesiacoch 03/04 2019, preto nie je možné v súčasnosti určiť presnú polohu vedení. V záujmovom území prichádza k styku/križovaniu s trasou optickej siete FibreNet v priestore : polia za obcou Batka smer rieka Blh viď. priložený info zakres priebehu. V optickej trase FIBRE NET sa bude nachádzať multitrubičkový zväzok 7*14 priem.40 MODRA s optickým mini káblom.

Vzhľadom k tomu, že podľa priloženej dokumentácie príde k styku s telekomunikačnými zariadeniami (ďalej len TKZ) optickej siete, máme k žiadosti pre vyššie uvedenú lokalitu / stavbu nasledovné pripomienky:

1, Další stupeň projektovej dokumentácie, so zapracovanou polohou koridoru OK a zmenami ktoré sa budú týkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.

Po zapracovaní polohy do projektu bude možné určiť či a akým spôsobom sa bude riešiť v rámci projektu a realizácie stavby ochrana, alebo prekládka koridoru OK. !Zapracovanie možné až po ukončení výstavby telekomunikačnej trasy fibreNet!

2, Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom akýchkoľvek stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla, resp.HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť (objednávka na spol.Heizer Optik, Hraničná 18, p.Pulc/0908948800, e-mail: udrzba@heizeroptik.sk) a v prípade potreby vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. Vytýčenie bude možné až po ukončení výstavby dotknutého úseku.

VYJADRENIE K EXISTENCII TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A SIETÍ

(Vyjadrenie v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

3, Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby neprišlo ku kolízii s koridormi OK. Pri súbehu resp. križovaní koridorov OK je nutné pred započatím výkopov trasu odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí.

4, Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou trasou
- upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/-30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne a s najväčšou opatrnosťou
- overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vykonané bez nášho vedomia)
- káblové vedenia po odkrytí chrániť pred previsom, poškodením a odcudzením
- nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
- zákaz prejazdu nad vytýčenou trasou ťažkými vozidlami pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
- nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute
- stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka výkopu a zákrytových dosiek
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov)
- zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou TKZ v ochrannom pásme
- pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0917545590, 0908948800
- pred spätným zásypom odkrytých káblových vedení je objednávateľ povinný prizvať technického dozora prevádzkovateľa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia káblových vedení.
- v prípade poškodenia káblových vedení okamžite kontaktovať aj prevádzkovateľa FibreNet s.r.o. a správcu vedení Heizer Optik s.r.o. na tel.č. 031 5504 701.

5, Pri kolíziách trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt na ochranu optickej trasy a jej zariadení, alebo jej prípadnú prekládku. Všetky kolízne situácie pri riešení stavebných objektov počas projekcie, alebo výstavby je potrebné riešiť v spolupráci so správcom siete spol.HEIZER OPTIK, Trhová Hradská , resp. s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou FibreNet s.r.o.. Všetky podklady (a konzultácie) k TKZ siete FibreNet pre zapracovanie do projektovej dokumentácie stavby poskytne na základe žiadosti (len na vyžiadanie autorizovanou osobou t.j. odborne spôsobilou osobou napr. projektanti členovia SKA, SKSI atď.) servisný zástupca spol. HEIZER OPTIK. Upozorňujeme investora, že odborné práce a merania na OK pri prekládkach optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie od prevádzkovateľa siete - spoločnosti FibreNet s.r.o.

6, Pri nutnosti prekládky, či ochrany trasy optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je potrebné uzavrieť zmluvu o preložke, alebo ochrane OK medzi žiadateľom (stavebník/investor) a prevádzkovateľom spol. FibreNet s.r.o.. Predpokladom je zabezpečenie preložky, či ochrany žiadateľom na kľúč.

7, Realizácia prekládky a ochrany trasy OK, vrátane spracovania technického riešenia - technologického projektu (NTR, Projekt, výkaz/výmer súčastí), geodetického zamerania a spracovania tech.dokumentácie OK, bude realizovaná na náklady investora.

8, Preložená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do knihy plánov OK, po ukončení prác žiadame odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej forme .

9, Preložené trasy a káble po ukončení všetkých prác, odovzdaní a schválení opravenej dokumentácie budú spol. FibreNet prevzaté do správy preberacím konaním.

10, Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, so zapracovanými pripomienkami a zapracovanými Návrhmi technického riešenia prípadnej preložky, alebo ochrany TKZ optickej trasy (ak sú potrebné), ktoré sa budú dotýkať siete optických

VOJADRENIE K EXISTENCII TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A SIETÍ

(Vyjadrenie v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

káblov prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.

11, Toto vyjadrenie bolo konzultované a jeho kópia zaslaná zástupcom prevádzkovateľa siete spol. FibreNet s.r.o. a jeho originál uložený u správy siete spol. HEIZER OPTIK s.r.o..

Vyjadrenie spol. HEIZER OPTIK s.r.o. ako správcu siete optických káblov FibreNet s.r.o. k posudzovanej vyššie uvedenej lokalite/staybe: Za predpokladu akceptácie a zapracovania vyššie uvedených pripomienok do projektovej dokumentácie a dodržania všetkých štandardných ustanovení stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN, **nemáme ďalšie pripomienky** a s vydaním rozhodnutia **súhlasíme**.

Vyjadrenie vydané za účelom*: mapovanie lokality, geodetické práce, predprojektová príprava, územné konanie, stavebné konanie, realizácia stavby, povolenie rozkopávky, iné.

Vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov.

s pozdravom

za Prevádzkovateľa siete optických káblov FibreNet

M.Pulc

0908 948800

údržba optických sietí

Heizer Optik s.r.o.



UPOZORNENIE: Vydané vyjadrenie / informatívny zakres **platí pre obdobie 6 mesiacov** odo dňa vydania tohto dokumentu od správcu siete.

Vyjadrenie má iba informatívny charakter a v prípade styku s TKZ je potrebné vedenia a zariadenia vytýčiť! **Vytýčenie siete „FibreNet“** je možné iba na základe vydaného vyjadrenia alebo zákresu k sieti „FibreNet“, pričom k objednávke na vytýčenie siete je potrebné tieto dokumenty (ich kópie či scany) vložiť do prílohy, inak nebude žiadosť o vytýčenie akceptovaná. Vytýčenie je potrebné objednať včas vopred, termín realizácie vytýčenia do 3 týždňov od prijatia objednávky.

Všetky žiadosti/objednávky a dopyty je potrebné zasielať na e-mail adresu: udrzba@heizeroptik.sk resp. dohodnúť telefonicky na 0908 948800 (***) nehodiace preškrtnite**

POZNÁMKA: Bezprostredne pred začatím akýchkoľvek prác (max.20 dní vopred – kvôli zachovaniu vytýčiacich značiek) musia byť stavebníkoví siete v teréne **VŽDY** vytýčené. Optickú sieť spol. FibreNet a TKZ v nej zabudované, vytýčuje servisný zástupca spol. HEIZER OPTIK s.r.o. – kontakt M.Pulc 0908 948800, e-mail: udrzba@heizeroptik.sk

Informatívny dokument –vyjadrenie k telekomunikačným zariadeniam elektronickej komunikačnej siete spoločnosti FibreNet s.r.o. podľa zákona č.351/2011 Z.z., Na základe splnomocnenia a zmluvy vybavuje správca siete spoločnosť HEIZER OPTIK s.r.o., sídlo Dolnobárska cesta areál PD, 93013 Trhová hradská (e-mailová adresa: udrzba@heizeroptik.sk)