Otázka č. 3:

Presné určenie dreviny dreveného šindľa.

V Prílohe č. 1 – výkaz výmer, objekt 2025/01 SO-01 Rekonštrukcia strechy, je položka č. 51, kód 765362054.S: „Zastrešenie z drevených šindľov š. 10 cm s dvojitým prekrytím striech zložitých, sklon nad 60° vrátane vikierov, ručne štiepaný“. Jej výmera je 5 868 m². Položka drevinu neuvádza a odkazuje na výkres „Pôdorys krovu – navrhovaný stav, č. v. 4“.

Vo výkrese č. v. 4 je materiál šindľa určený takto:

- v skladbe strešnej roviny: „drevený šindeľ – červený smrek, dvojito kladený“,
- v technickom popise: „zhotovenie novej pokládky dreveného šindľa – dvojité kladenie – nový štiepaný drevený šindeľ (červený smrek) na všetkých krídlach kaštieľa“.

Rovnaká položka 765362054.S, ručne štiepaný šindeľ s výmerou 57 m², je aj v objekte 2025/14 SO-02 Altán. Ani pri nej nie je drevina uvedená.

Označenie „červený smrek“ je ľudový názov. Nezodpovedá jednoznačne žiadnemu botanickému druhu a nedefinuje drevinu ani materiál šindľa jednoznačne. V praxi sa ním označujú najmä:

- Larix decidua Mill. – smrekovec opadavý. Na Slovensku sa mu tradične hovorí „červený smrek“ a na šindle sa používa najčastejšie.
- Picea abies (L.) H. Karst. – smrek obyčajný. Regionálne sa takto nazýva smrek s načervenalým jadrom.
- Picea rubens Sarg. – smrek červený, čo je doslovný preklad názvu severoamerického druhu.

Tieto dreviny sa podstatne líšia hustotou, obsahom živíc, prirodzenou trvanlivosťou, štiepateľnosťou a cenou. Pri výmere takmer 6 000 m² má preto voľba dreviny rozhodujúci vplyv na ponukovú cenu, na kvalitu a životnosť krytiny národnej kultúrnej pamiatky aj na vzájomnú porovnateľnosť ponúk. Pri kritériu najnižšej ceny môže nejednoznačné zadanie viesť k ponukám na rôzne materiály. Takéto ponuky nie sú porovnateľné a vyhodnotenie by nebolo transparentné.

Žiadame, aby ste materiál šindľa jednoznačne zadefinovali, a to takto:

1. Uveďte presný vedecký (latinský) názov dreviny, z ktorej má byť šindeľ vyrobený, a to pre objekt SO-01 aj pre objekt SO-02 Altán.
2. Ak ide o smrekovec, uveďte, či je prípustný výlučne Larix decidua Mill., alebo aj iné druhy a kríženci rodu Larix, napríklad Larix sibirica Ledeb., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière alebo Larix × eurolepis A. Henry.
3. Uveďte, či požadujete pôvod dreva z určitej oblasti a akosť suroviny, napríklad podiel jadrového dreva, hustotu, priamosť vlákien alebo počet letokruhov.
4. Potvrďte, že požiadavky na impregnáciu šindľa a na pôvod dreva z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov (FSC/PEFC) podľa návrhu zmluvy o dielo platia pre drevinu, ktorú určíte v odpovedi na bod 1.

Žiadame, aby vysvetlenie bolo súčasťou súťažných podkladov pre všetkých záujemcov, a ak to bude potrebné, aby ste primerane upravili výkres č. v. 4 a výkaz výmer.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že pre objekty SO-01 Kaštieľ a SO-02 Altán sa požaduje nový ručne štiepaný, nie pílený drevený šindeľ, dvojito kladený.

Požadovanou drevinou je smrekovec opadavý – *Larix decidua* Mill. Táto drevina musí tvoriť minimálne 80 % celkového objemu šindľa, pričom môže tvoriť aj 100 % jeho objemu. Zvyšných najviac 20 % objemu môžu tvoriť kríženec rodu *Larix*.

Drevo musí pochádzať zo zimnej ťažby a nesmie ísť o kalamitné drevo. Osobitný geografický pôvod dreva ani ďalšie požiadavky na hustotu, priamosť vlákien alebo počet letokruhov sa neurčujú. Šindeľ sa štiepa naprieč jadrom, preto sa podiel jadrového dreva neurčuje ako pri rezive.

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že požiadavky na impregnáciu šindľa a na pôvod dreva z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov podľa návrhu zmluvy o dielo zostávajú v platnosti. Neuplatňujú sa žiadne ďalšie požiadavky nad rámec súťažných podkladov.

Uvedené predstavuje spresnenie označenia dreviny uvedeného v projektovej dokumentácii. Množstvo šindľa ani technické riešenie strešnej krytiny sa nemenia a výkaz výmer zostáva nezmenený.