

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno**” Nr zamówienia **IG.271.9.2026**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1605 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Pytanie 1.

Odnosnie stalowych pomostów oraz schodów prosimy zamawiającego o przestanie rysunków warsztatowych/szczegółowej dokumentacji technicznej, zawierającej dokładne wymiary, tolerancje, spoiny, materiały i szczegóły montażowe, będące uszczegółowieniem projektu wykonawczego.

Odp. W projekcie technicznym branży konstrukcyjnej przedstawiono szczegółowe wymiary, materiał oraz sposób montażu pomostu i schodów. Projekt techniczny jest wystarczająco szczegółowy do wyceny oraz wykonania pomostu i schodów. Nie posiadam bardziej szczegółowych rysunków.

2. Pytanie 2.

Proszę o przestanie specyfikacji 2szt drzwi p.poż. które zostały przewidziane do montażu w stropodachu, proszę również o przedstawienie sposobu ich otwierania w formie graficznej.

Odp. Budowę stropów przedstawiono na rysunku K-05 (br. konstrukcyjna). Zaprojektowano drzwi do drzwi ppoż. zewnętrzne o wymiarach 100x200 mm klasy EI120. Drzwi mają się otwierać na zewnątrz budynku, do góry, jak przedstawiono na rys. BS-24 (br. sanitarna). Same drzwi w sobie przy takim montażu nie zabezpieczą budynku przed opadami atmosferycznymi dlatego należy na drzwiach wykonać dodatkowe obróbki blacharskie albo osłony łatwo demontowalne zabezpieczające skład opału przed opadami. Drzwi będą używane tylko podczas załadunku paliwa.