

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 5215

vypracovaný odbornou komisiou

Komisia :

predseda :	Ing. Michal Okál	elektroprojektant
členovia :	Ing.arch. M. Švantnerová	projektant
	Ing. Emília Hadidová	člen komisie

Názov objektu :

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
- OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

príslušné STN, stavebné výkresy konzultácia s projektantom

Popis technologického procesu a zariadenia :

umelé osvetlenie viacúčelového športového ihriska

Rozhodnutie :

Vonkajšie vplyvy na ihrisku sú definované nasledovnými kódmi
AB7, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AS2, AT2,
AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Zdôvodnenie :

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV ZODPOVEDÁ : STN 33 2000-3,
STN EN 60721-3-3, STN EN 60721-3-4

Dátum spísania protokolu : 04. 2015

Podpis predsedu komisie :