

**PRIESKUM TRHU NA STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY (PHZ)**

V súlade s metodickým usmernením riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektových intervencií v rámci strategického plánu SPP 2023 - 2027

**IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA:**

**Názov a sídlo:** Ing. Peter Badiar – BONUM, Žilinská 18, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 32073178

**Kontaktná osoba:** Ing. Peter Badiar, telefónne číslo: 0905 610 383, peter.badiar@obal.sk

**NÁZOV ZÁKAZKY: Chladenie výrobných priestorov****Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:**

Vymedzenie častí		Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre	Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra
Výrobný priestor 1	miestnosť 1.01 a 1.30	vonkajší rozmer 1.01	5,5 x 3,8 x 2,8
		vonkajší rozmer 1.30	7,5 x 5,0 x 3,0
	Technológia klimatizácie miestností	kondenzačná digitálna jednotka s výkonom 5,8 kW pre teplotu +10°C	Áno
		výparník DUAL s príkonom 212 W	Áno
		výparník DUAL s príkonom 300 W	Áno
		ventil s tryskou - 2 kusy	Áno
		užívateľský ovládač chladiaceho kompresora - 2 kusy	Áno
		solenoid ventil - 2 kusy	Áno
		rozdávzač 6,3-10A/3-400V 50Hz - 1 kus	Áno
		priezorník a filter D12 mm – 2 x kpl	Áno
Výrobný priestor 2	miestnosť 1.33 , 1.52 a 1.56	vonkajší rozmer 1.33	5,3 x 2,75 x 3,0
		vonkajší rozmer 1.52	11 x 4,8 x 3,0
		vonkajší rozmer 1.56	5,3 x 3,0 x 3,0
	Technológia klimatizácie miestností	kondenzačná digitálna jednotka s výkonom 16,8 kW pre teplotu +10°C	Áno
		výparník DUAL s príkonom 212 W	Áno
		výparník DUAL s príkonom 500 W	Áno
		výparník uhlový s príkonom 300 W	Áno
		užívateľský ovládač chladiaceho kompresora - 3 kusy	Áno
		ventil s tryskou - 3 kusy	Áno
		rozdávzač 16-25A/3-400V 50Hz - 1 kus	Áno
Výrobný priestor 3	miestnosť 1.38 a 1.39	vonkajší rozmer 1.38	6,5 x 3,8 x 3,0
		vonkajší rozmer 1.39	7,3 x 4,2 x 3,0
	Technológia klimatizácie miestností	kondenzačná digitálna jednotka s výkonom 11,07 kW pre teplotu +10°C	Áno

		výparník DUAL s príkonom 400 W	Áno
		výparník DUAL s príkonom 400 W	Áno
		ventil s tryskou - 2 kusy	Áno
		užívateľský ovládač chladiaceho kompresora - 2 kusy	Áno
		solenoid ventil - 2 kusy	Áno
		rozdávač 10-16A/3-400V 50Hz - 1 kus	Áno
		priezorník a filter D10 mm – 2 x kpl	Áno
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia	Doprava na miesto realizácie		Áno
	Montáž a uvedenie do prevádzky	-	Áno