



NAPOJENIE VODY - ZÁSOBNÍK TÚV

ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY GEMINOX BS 150,  
V=150 l, Tmax=65 °C  
ZÁSOBNÍK TÚV - DODÁVKA ÚK



NAPOJENIE VODY - ÚPRAVŇA

CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY MZV 7  
MZV7 - DODÁVKA ÚK



LEGENDA ZNAČENIA

- STUDENÁ PITNÁ VODA - POTRUBIE PLASTOVÉ IZOLOVANÉ
- TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA - POTRUBIE PLASTOVÉ IZOLOVANÉ
- CÍRKULÁCIA TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA - POTRUBIE PLASTOVÉ IZOLOVANÉ

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU WAVIN EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS:

SYSTÉM PRE ROZVODY STUDENEJ, TEPLEJ VODY A VYKUROVANIE. RÚRA MÁ TROJVRSTVOVÚ KONŠTRUKCIU.

ZÁKLADNÝ MATERIÁL JE POLYPROPYLEN 4 GENERÁCIE PP-RCT.

VNÚTORNÁ VRSTVA JE Z PP-RCT, STREDNÁ VRSTVA JE PP-RCT VYSTUŽENÁ ČADIČOVÝM (BAZALTOVÝM) VLÁKNOM, VONK. VRSTVA PP-RCT.

RÚRA MÁ TEPLOTNÚ ODOLNOSŤ DO 90°C PRI PREVÁDZKOVOM TLAKU 8 BAR.

SYSTÉM SA SPÁJA POLYFÚZNYM ZVÁRANÍM BEZ OREZÁVANIA RÚRY PRED ZVÁRANÍM.

PO ZAVARENÍ RÚR A TVAROVIEK JE SYSTÉM PLNOPRIETOKOVÝ, BEZ REDUKCIE VNÚTORNEHO PRIEREZU V TVAROVKÁCH.

POZNÁMKA

ROZVOD SV, TV K ZARIADOVACÍM PREDMETOM VELENÝ V STENE BUDE Z POTRUBIA PLASTOVÉHO IZOLOVANÉHO SYNTETICKÝM KAUČUKOM - HR. VID. TECHNICKÁ SPRÁVA  
NA POTRUBÍ SV, TV, C BUDÚ OSAZENÉ KOMPENZÁTORY V ZMYSLE PREVÁDZKOVÉHO PREDPISU DODAVATEĽA POTRUBIA  
NA OBOČKÁCH Z HLAVNÉHO ROZVODU BUDÚ OSAZENÉ UZATVÁRACIE ARMATÚRY

UPOZORNENIE:

- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁSKY A STN
- PRI VŠETKYCH PRÁČACH DODRŽAŤ POKYNY BOZP

HIP	4ARCH STUDIO	ASR
zodp. projektant	Ing. Peter Geci	vypracoval Ing. Peter Geci
AUTORIZAČNÁ PEČIATKA		

stavebník	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	profesia	ZTI
miesto stavby	DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	dátum	02/2017
NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV		format	x A4
		stupeň	PDnRS
názov stavby	DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	revízia	00
objekt	SO01 - Budova MŠ /vlastný objekt/	mierka	1:50
časť	ZDRAVOTECHNIKA		
názov výkresu	ROZVINUTÝ REZ - VODOVOD	číslo výkresu	06

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE A ROZMNOŽOVANIE  
TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ  
SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ!  
Pri nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD doporučujeme  
pred samotnou realizáciou konzultáciu s projektantom.