






LEGENDA

-  - NÚDZOVÉ SVIETIDLO, LED, CBS, FlexiTech ED - CG-S - HELPLUX + pikto, IP43
 -  - NÚDZOVÉ SVIETIDLO, LED, CBS, FlexiTech ED - CG-S - HELPLUX + pikto, IP43
 -  - NÚDZOVÉ SVIETIDLO, LED, CBS, Guide LED SL 13022.2 CG-S - HELPLUX, IP41
 -  - NÚDZOVÉ SVIETIDLO, LED, CBS, Guide LED SL 13052.2 CG-S - HELPLUX, IP41
 -  - SLEDDOVAČ STAVU SIETI, CEAG 3-PM-IO
- CBS**
- Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia - 2070 x 800 x 405mm (VxŠxH)
 - Skriňa pre CBS - DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"HMI display,
 - 6x Modul SKU CG-S.1 2x3A DualGuard-S 4C3
 - Nabíjací modul CM.1 - 3,4A DualGuard-S 4C3 , batérie 216V, 32Ah pre L12V15

Rozvodná sieť, ochrana

3+N+PE~50Hz 230V/400V/TN-S
1+N+PE~50Hz 230V/TN-S
L+M = 220V/IT
Ochranné opatrenie: Základná ochrana
Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)
Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche
Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinnné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)
Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

POZNÁMKA:

- 1.) Vonkajšie vplyvy sú definované protokolom o určení vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou technickej správy.
- 2.) Káble pre napojenie núdzových svietidiel sú uchytané káblovými príchytkami protipožiarom prevedení min.PS60 každých 30cm.
- 3.) Svietidlá CBS budú nastavené tak, aby v bežnom režime boli trvalo svietiace.

SO 09 - S-JTSK = ±0,000 = 137,200 m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO		ČASŤ E1.6 ELEKTROINŠTALÁCIA		OBSAH Bloková schéma CBS
NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)				
KÓD PROFESIE ELE		DÁTUM 10/2025	ČÍSLO VÝKRESU E1.6.09	Autor návrhu N/A s.r.o.
		STAVEB. OBJEKT SO 09	FORMÁT 840x297	Zodpovedný projektant Ing. Marek Gešnábel Vypracoval Ing. Marek Gešnábel
		MIERKA 1:	STUPEŇ PD RP	Miesto stavby parc. č. 2773/6, 2773/90, 2773/114, Lekárska ulica, 900 27 Bernolákovo
ČÍSLO SADY				

INVESTOR
DULOS, s. r. o.,
Súľovská 2
Bratislava 821 05

GEN. PROJEKTANT
N/A s.r.o.
Kalinčiakova 3,
Bratislava

PROJEKTANT ČASTI
EXTELI - PROJEKT
office: Račianska 78
831 02 Bratislava

KONTAKT
+421 902 643 404
exteli@exteli.sk

miesto