

2.NP

ÚSTREDNÁ EPS
ref.-ESSER-FLEX-ES10

1.NP

LEGENDA EPS

- MAJÁK
- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ
- KOOPLEROVÉ RELÉ
- ÚSTREDNÁ EPS
- ÚSTREDNÁ HSP

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PR. (STN 332000-4-41)	
	ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHR. PRED PRIAMYM DOTYKOM)	OCHRANA PRED NEPR. DOTYKOM (OCHR. PRED NEPR. DOTYKOM)
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	ZÁKL. IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ, ZÁBRANY ALEBO KRYTY	SAMOČINNÉ ODPOJ. PRI PORUČE OCHR. UZEMN., OCHR. POSPÁJANIE
2 DC 12V, 24V	MALÝM NAPÄTÍM PELV	MALÝM NAPÄTÍM PELV

PROSTREDIE:
V ZMYSLE PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, KTORÝ JE SÚČASŤOU PROJEKTU
SILNOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE.

SÚBEHY SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV:
NA NEVYHNUTNOM SÚBEHU SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV MUSIA BYŤ
OBIDVA ROZVODY V ZMYSLE STN 33 2000-5-52 OD SEBA VZDIALENÉ ASPOŇ 6 cm
PRI SÚBEHU DO 5 m, ASPOŇ 10 cm PRI SÚBEHU NAD 5 m A ASPOŇ 1 cm PRI ICH VZÁJOMNOM
KRIŽOVANÍ.

POZNÁMKY:
- VŠETKY ROZVODY MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A PRÁVNÝCH
PREDPISOV.
NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE TECHNICKÁ SPRÁVA A OSTATNÉ VÝKRESY PD.
- TRASA ROZVODU EPS MUŠI BYŤ VEĎENÁ NEZÁVISLE V CHRÁNENÝCH POLOHÁCH,
PRIESTOROVO ODDELENÁ OD OSTATNÝCH SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH
ROZVODOV.

KÁBLE-VEDENIA PRECHÁDZAJÚCE CEZ CHÚC, KOMUNIKÁCIE, ZHROMAŽDOVACIE PRIESTORY
A POD. MUSIA MAŤ PODĽA STN 92 0203 TRIEDU REAKCIE NA OHŇ PODĽA PRÍLOHY B
B2ca s1 d1 a1 A V OSTATNÝCH PRIESTORÁCH PODĽA EN 50 575 S MIN. TRIEDOU REAKCIE
NA OHŇ Eca. TÝKA SA TO KABELÁŽE VEDENEJ LEN NA POVRCHU - PRÍCHYTKY, ŽLABY,
ROŠTY, RÚRKY. TAK ISTO MUSIA MAŤ AJ NOSNÉ PRVKY TIEŽ TRIEDU REAKCIE NA OHŇ Eca.

SO 09 - S-JTSK = ±0,000 = 137,200 m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU SOCIALNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLAKOVO NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)	ČASŤ E1.7 EPS a HSP	OBSAH Bloková schéma EPS
KÓD PROFESIE EPS HSP	DÁTUM 10/2025 STAVEB. OBJEKT SO 09 MIERKA 1:	ČÍSLO VÝKRESU E1.7.03 FORMÁT 1050x594 STUPEŇ PD RP
ČÍSLO SADY		Autor návrhu N/A s.r.o. Zodpovedný projektant Ing. Marek Gešnábel Vyracoval Ing. Marek Gešnábel Miesto stavby parc. č. 2773/6, 2773/90, 2773/114, Lekárska ulica, 900 27 Bernoláckovo

INVESTOR
DULOS, s. r. o.,
Suljovská 2,
Bratislava 821 05

GEN. PROJEKTANT
N/A s.r.o.,
Kalinčáková 3,
Bratislava

PROJEKTANT ČASŤI
EXTELI - PROJEKT
office Račianska 78
831 02 Bratislava

KONTAKT
+421 902 643 404
exteli@exteli.sk

miestor