STRECHA

POZN.: PRIPOJOVACIE ROZMERY ZARIADENÍ – VZT JEDNOTKY, VENTILÁTORY ZAMERAŤ PODĽA SKUT. ROZMEROV ZARIADENÍ

POTRUBIE PRÍVODU VZDUCHU
POTRUBIE ODVODU VZDUCHU
POTRUBIE IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU
POTRUBIE IZOLOVANÉ POŽIARNOU IZOLÁCIOU
POTRUBIE IZOLOVANÉ NEHORĽAVOUZLÁCIOU

ZARIADENIE č. 5.06 – POŽIARNE VETRANIE PREDSIENE

ZARIADENIE č. 5.01 – POŽIARNE VETRANIE SCHODISKO

ZARIADENIE č. 5.02 – POŽIARNE VETRANIE VÝŤAH

ZARIADENIE č. 5.03 – POŽIARNE VETRANIE PREDSIENE

ZARIADENIE č. 5.04 – POŽIARNE VETRANIE SCHODISKO

ZARIADENIE č. 5.05 – POŽIARNE VETRANIE VÝŤAH

TYPICKÁ STUPAČKA -HYGIENA

A3-A3

B3-B3

C3-C3

D3-D3

POZN.: - Technická správa a Výkaz - výmer sú neoddeliteľnou súčasťou technickej dokumentácie
- servisné a montážne otvory zabezpečuje stavba
- pred montážou je zhotoviteľ diela povinný sa oboznámiť a dodržať montážne predpisy

všetkých zariadení použitých v PD
- montážne rámy pod VZT jednotky zabezpečuje stavba
- betónové podstavce pod ventilátory CHÚC a kondenzačné jednotky dodáva VZT
- pred začatím montáže je potrebná obhliadka stavebného stavu
- servopohonyna streche opatriť krycím plechom – ochrana voči dažďu
- potrubie vo vonkajšom prostredí bude izolované tepelnou izoláciou s oplechovaním
- potrubie prívodu vzduchu vo vnútornom prostredí bude izolované tepelnou izoláciou
- priznané potrubia a distribučné prvky opatriť čiernym náterom, izolácia priznaného potrubia

v čiernej farbe
- spustenie ventilátorov pre veranie CHÚC opozdené voči otváraniu klapiek o 30s
- hrúbku steny pre požiarne mriežky F–C2 s montážou do priečky zamerať pred objednaním

podľa skutkového stavu
- utesnenie otvorov po montáži nie je v dodávke VZT

SO 09 – S–JTSK = ±0,000 = 137,200 m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU: **SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, RAŽNICA/ZAHORY**	ČASŤ: E1.5 Vzduchotechnika	OBSAH: Pôdorys strechy, rezy	
NÁZOV ČASTI STAVEBNÉHO OBJEKTU: **SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NOZKOVÉ/PASTEVNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)**			
KÓD PROFESIE: VZT	DÁTUM: 09/2025	ČÍSLO VYKRESU: 01	Autor návrhu: NIA s.r.o. Zodpovedný projektant: Ing. Mária Kovačičová Vypracoval: Ing. Mária Kovačičová Miesto stavby: parc. č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460, 2773/461, 2773/462 Lokalizácia uzla, 900.27 Bernolákovo
ČÍSLO SADY:	STUPEŇ: SO	FORMÁT: 21xA4	
	MIERKA: 1:50	STUPEŇ PD: DRP	

INVESTOR: DUO.SS, s. r. o., Súľovská 2 Bratislava 821 05

GEN. PROJEKTANT: NIA s.r.o. Kalinčiakova 3, Bratislava

PROJEKTANT ČASTI: PM-VZT s.r.o. Kúkľova 1750/17 851 02 Bratislava

KONTAKT: pkvzt@gmail.com

miestor