

Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg

Parametre predmetu zákazky:

Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup prenosného hasiaceho prístroja práškového 6 kg.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Prenosný hasiaci prístroj, práškový, 6 kg	<p>Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>prenosného hasiaceho prístroja práškového 6kg:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: A, B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V,- minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A musí byť min. 21A, min. čas činnosti 9 sekúnd,- minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 113B, min. čas činnosti 12 sekúnd,- výtlačným plynom hasiacej látky musí byť dusík (N₂),- hasiacou látkou musí byť prášok,- celková hmotnosť max. do 11 kg,- hmotnosť hasiacej látky musí byť 6 kg ($\pm 2\%$),- teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- musí byť pod stálym tlakom,- musí mať inštalovaný tlakomer (manometer) na kontrolu stáleho tlaku a hadicovú zostavu (a prúdnicu / hubicu) na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu,- materiál nádoby musí byť z kovu,- musí mať odolnosť proti korózii,- farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,- musí byť popis na hasiacom prístroji,	

	<ul style="list-style-type: none">- súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),- musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu,- životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaný. <p style="text-align: center;">2. Súčasťou dodávky musí byť:</p> <ul style="list-style-type: none">a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Prenosný hasiaci prístroj práškový 2 kg

Parametre predmetu zákazky:

Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup prenosného hasiaceho prístroja práškového 2 kg.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Prenosný hasiaci prístroj, práškový, 2 kg	<p>Prenosný hasiaci prístroj práškový 2 kg v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>prenosného hasiaceho prístroja práškového 2kg:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: A, B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V,- minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A musí byť min. 8A, min. čas činnosti 6 sekúnd,- minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 34B, min. čas činnosti 6 sekúnd,- výtlačným plynom hasiacej látky musí byť dusík (N₂),- hasiacou látkou musí byť prášok,- celková hmotnosť max. do 4 kg,- hmotnosť hasiacej látky musí byť 2 kg (\pm 3%),- teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- musí byť pod stálym tlakom,- musí mať inštalovaný tlakomer (manometer) na kontrolu stáleho tlaku, prúdnicu / hubicu na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu,- materiál nádoby musí byť z kovu,- musí mať odolnosť proti korózii,- farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,- musí byť popis na hasiacom prístroji,- súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),	

- | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu,- životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaný. | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. Súčasťou dodávky musí byť:

- a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,
- b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Prenosný hasiaci prístroj CO₂ 5 kg

Parametre predmetu zákazky:

Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup prenosného hasiaceho prístroja CO₂ (tzv. snehového) 5 kg.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Prenosný hasiaci prístroj, CO ₂ , 5 kg	<p style="text-align: center;">Prenosný hasiaci prístroj CO₂ 5 kg v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>prenosného hasiaceho prístroja CO₂ 5kg:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V,- minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 55B, min. čas činnosti 9 sekúnd,- výtlačným plynom hasiacej látky musí byť oxid uhličitý (CO₂),- hasiacou látkou musí byť oxid uhličitý (CO₂),- celková hmotnosť max. do 15 kg,- hmotnosť hasiacej látky musí byť 5 kg,- teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- musí byť pod stálym tlakom,- musí mať hadicovú zostavu a prúdnicu CO₂ / hubicu na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu,- materiál nádoby musí byť z kovu,- musí mať odolnosť proti korózii,- farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,- musí byť popis na hasiacom prístroji,- súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),- musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu,	

- | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaný. | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. Súčasťou dodávky musí byť:

- a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,
- b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Prenosný hasiaci prístroj CO₂ 2 kg

Parametre predmetu zákazky:

Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup prenosného hasiaceho prístroja CO₂ (tzv. snehového) 2 kg.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Prenosný hasiaci prístroj, CO ₂ , 2 kg	<p style="text-align: center;">Prenosný hasiaci prístroj CO₂ 2 kg v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>prenosného hasiaceho prístroja CO₂ 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V,- minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 21B, min. čas činnosti 6 sekúnd,- výtlačným plynom hasiacej látky musí byť oxid uhličitý (CO₂),- hasiacou látkou musí byť oxid uhličitý (CO₂),- celková hmotnosť max. do 7 kg,- hmotnosť hasiacej látky musí byť 2 kg,- teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- musí byť pod stálym tlakom,- musí mať prúdnicu CO₂ / hubicu na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu,- materiál nádoby musí byť z kovu,- musí mať odolnosť proti korózii,- farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,- musí byť popis na hasiacom prístroji,- súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),- musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu,	

- | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaný. | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. Súčasťou dodávky musí byť:

- a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,
- b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Prenosný hasiaci prístroj na báze vody 9 l

Parametre predmetu zákazky:

Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup prenosného hasiaceho prístroja na báze vody 9 l.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Prenosný hasiaci prístroj, na báze vody, 9 l	<p>Prenosný hasiaci prístroj na báze vody 9 l v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>prenosného hasiaceho prístroja na báze vody 9 l:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť použiteľný na hasenie požiarov triedy A,- minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A musí byť min. 13A, min. čas činnosti 9 sekúnd,- výtlačným plynom hasiacej látky musí byť dusík (N₂),- hasiacou látkou musí byť voda s prísadou proti zamrznaniu,- celková hmotnosť max. do 18 kg,- objem hasiacej látky musí byť 9 l,- teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- musí byť pod stálym tlakom,- musí mať inštalovaný tlakomer (manometer) na kontrolu stáleho tlaku a hadicovú zostavu (a prúdnicu / hubicu) na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu,- musí mať filter na zachytenie nečistôt vypúšťanej hasiacej látky,- materiál nádoby musí byť z kovu,- musí mať odolnosť proti korózii,- farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,- musí byť popis na hasiacom prístroji,- súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),	

- | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu,- životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaný. | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. Súčasťou dodávky musí byť:

- a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,
- b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Nástenný hydrant s plochou hadicou – vybavenosť hadicových zariadení požadovanou výzbrojou

Požiarňa hadica C 52

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka požiarňových nepresakujúcich plochých hadíc do nástenných hydrantov typu C 52 (plochá hadica, ktorej svetlosť je 52 mm a jej dĺžka je 20 m, vrátane polo-spojok).

Parametre predmetu zákazky:

Požiarňa nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a zároveň musí spĺňať platnú EN 14540, súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup požiarňových nepresakujúcich plochých hadíc do nástenného hydrantu typu C 52 (2"), vrátane polo-spojok.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Požiarňa nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu, C 52	<p>Požiarňa nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu C 52 v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>požiarnej nepresakujúcej plochej hadice do nástenného hydrantu C 52:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť s vnútorným priemerom (svetlosťou) 52 mm,- typ C,- musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením,- musí mať dĺžku 20 m,- teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- vonkajšia vrstva z textilného materiálu (oplet),- vnútorná vrstva z nepresakujúceho materiálu,	

- | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- max. prevádzkový tlak 1,6 MPa,- musí byť použiteľná na hasenie požiarov,- životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaná. | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. Súčasťou dodávky musí byť:

- a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,
- b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Požiarne hadice D 25

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka požiarnej nepresakujúcej plochej hadice do nástenných hydrantov typu D 25 (plochá hadica, ktorej svetlosť je 25 mm a jej dĺžka je 20 m, vrátane polo-spojok).

Parametre predmetu zákazky:

Požiarne nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a zároveň musí spĺňať platnú EN 14540, súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup požiarnej nepresakujúcej plochej hadice do nástenného hydrantu typu D 25 (1"), vrátane polo-spojok.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia
Požiarne nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu, D 25	<p>Požiarne nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu D 25 v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>požiarnej nepresakujúcej plochej hadice do nástenného hydrantu D 25:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť s vnútorným priemerom (svetlosťou) 25 mm,- typ D,- musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením,- musí mať dĺžku 20 m,- teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- vonkajšia vrstva z textilného materiálu (oplet),- vnútorná vrstva z nepresakujúceho materiálu,- max. prevádzkový tlak 1,6 MPa,- musí byť použiteľná na hasenie požiarov,- životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov,	

- | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaná. | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. Súčasťou dodávky musí byť:

- a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,
- b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Uzatvárateľná prúdnic a C 52

Parametre predmetu zákazky:

Uzatvárateľná prúdnic a do nástenného požiarneho hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup uzatvárateľných prúdnic do nástenného požiarneho hydrantu s plochou hadicou typu C 52.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Uzatvárateľná prúdnic a, C 52	<p>Uzatvárateľná prúdnic a C 52 v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>Uzatvárateľnej prúdnic e C 52:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť s vnútorným priemerom polo-spojky (svetlosťou) 52 mm,- typ C,- teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- musí poskytovať plynulé regulačné nastavenia prietoku: zatvorené, sprcha, plný prúd,- musí mať odolnosť proti nárazu,- musí mať odolnosť proti korózii,- max. prevádzkový (pracovný) tlak 1,6 MPa,- musí byť použiteľná na hasenie požiarov,- musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením,- životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaná.	

	<p>2. Súčasťou dodávky musí byť:</p> <ul style="list-style-type: none">a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Uzatvárateľná prúdnic D 25

Parametre predmetu zákazky:

Uzatvárateľná prúdnic do nástenného požiarneho hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup uzatvárateľných prúdnic do nástenného požiarneho hydrantu s plochou hadicou typu D 25.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Uzatvárateľná prúdnic, D 25	<p>Uzatvárateľná prúdnic D 25 v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <p>Uzatvárateľnej prúdnic D 25:</p> <ul style="list-style-type: none">- musí byť s vnútorným priemerom polo-spojky (svetlosťou) 25 mm,- typ D,- teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C,- musí poskytovať plynulé regulačné nastavenia prietoku: zatvorené, sprcha, plný prúd,- musí mať odolnosť proti nárazu,- musí mať odolnosť proti korózii,- max. prevádzkový (pracovný) tlak 1,6 MPa,- musí byť použiteľná na hasenie požiarov,- musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením,- životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov,- rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania,- musí byť certifikovaná.	

	<p>2. Súčasťou dodávky musí byť:</p> <ul style="list-style-type: none">a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Držiak stojanový na prenosné hasiace prístroje

Všeobecný popis

Predmetom súhrnnej požiadavky je nákup stojanového držiaka na prenosné hasiace prístroje.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Prenosný hasiaci prístroj, práškový, 6 kg	<p>Držiak stojanový na prenosné hasiace prístroje</p> <p>v požadovanom základnom vyhotovení:</p> <p>1. Technické požiadavky</p> <ul style="list-style-type: none">- držiak na hasiaci prístroj musí byť vyrobený z pochrómovanej ocele,<ul style="list-style-type: none">- musí byť v tvare hranatého otáznika,- držiak sa nemusí montovať, je z jedného kusa,- držiak musí byť samostatne stojací a nemusí sa upevniť do steny,- držiak slúži na zvislé uchytenie prenosného hasiaceho prístroja práškového 6 kg alebo penového 6 l. <p>2. Súčasťou dodávky musí byť:</p> <p>a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj Český jazyk), manipulovaní a skladovaní, informácie o údržbe,</p> <p>b) doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky (24 mesiacov). Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.</p>	