



0115-INA/2014 PZ RT Aa,b,c,d,e,f,g,h,i Ba,b,c,d,e,f,g,h,i

Ing. Róbert Bulla
hlavný inšpektor práce

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA




O S V E D Č E N I E - príloha

0115-INA/2014 PZ RT Aa,b,c,d,e,f,g,h,i Ba,b,c,d,e,f,g,h,i

v rozsahu: zariadení na:

- Aa - výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm³/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom
- Ab - skladovanie plynu s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m³
- Ac - plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm³/h
- Ad - zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm³/h
- Ae - zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
- Af - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
- Ag - rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
- Ah - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní
- Ai - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg
- Ba - výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm³/h vrátane
- Bb - skladovanie plynu s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m³
- Bc - plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm³/h vrátane
- Bd - zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm³/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov
- Be - zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
- Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)
- Bg - rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm³/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu
- Bh - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odľah spalín
- Bi - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA



O S V E D Č E N I E

0047-INA/2021 PZ RT Aa,b,c,d,e,f,g,h,i Ba,b,c,d,e,f,g,h,i

vydané podľa § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na činnosť: RT - revízy technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A a B

v rozsahu: Rozsah zariadení je uvedený v prílohe

poznámka: Pôvodné osvedčenie číslo 0016-INA/2021 PZ RT Aa,b,c,d,e,f,g,h,i Ba,b,c,d,f,g,h,i vydané dňa 28.01.2021, rozšírenie rozsahu o Be uskutočnené dňa 30.03.2021.

Médium: vykurovacie plyny, medicínálne plyny a technické plyny

pre: **Bc. Henrieta Červenková Hrušková**

Dátum narodenia:

Dátum záverečnej skúšky: 16.02.2021

Držiteľ osvedčenia je pri činnosti povinný dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.


Osvedčenie stráca platnosť, ak držiteľ osvedčenia v zákonom stanovenej lehote neabsolvuje aktualizáciu odbornú prípravu alebo sa v zákonom stanovenej lehote nepodrobí lekárskej preventívnej prehliadke alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti.

Vydané dňa 30.03.2021 v Nitre

Ing. Milan Letko

hlavný inšpektor práce

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA



O S V E D Č E N I E - príloha

0047-INA/2021 PZ RT Aa,b,c,d,e,f,g,h,i Ba,b,c,d,e,f,g,h,i

v rozsahu: zariadení na:

- Aa - výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm³/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom
- Ab - skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m³
- Ac - plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm³/h
- Ad - zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm³/h
- Ae - zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa
- Af - znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa
- Ag - rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
- Ah - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní
- Ai - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg
- Ba - výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm³/h vrátane
- Bb - skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m³
- Bc - plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm³/h vrátane
- Bd - zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm³/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov
- Be - zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane
- Bf - znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h okrem zariadení uvedených v písmene g)
- Bg - rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odborného plynového zariadenia do 25 Nm³/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu
- Bh - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
- Bi - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane

17

Vydané dňa 30.03.2021 v Nitre

Ing. Milan Letko

hlavný inšpektor práce