

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 2

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 51/2026 pre závod Revúca – MI – IBV Podskalka Revúca – rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete k stavebným pozemkom v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-306

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlásovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **51/2026** s názvom „**DNS VAKM výzva 51/2026 pre závod Revúca – MI – IBV Podskalka Revúca – rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete k stavebným pozemkom**“ zverejneného dňa 23.04.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 2:
<p>Dobrý deň,</p> <p>Chceli by sme požiadať o upresnenie k Výzve č. 51/2026 pre závod Revúca - MI - IBV Podskalka Revúca - rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete k stavebným pozemkom - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií:</p> <p>Položka č. 8 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN80/200 PN10/16 = 2ks žiadame jednoznačne upresniť tlakovú radu, či žiadate uvedenú tvarovku PN10 alebo PN16, nakoľko pre liatinové tvarovky od DN 200 sa už rozlišujú tlakové rady (v zadaní máte otočený rozmer redukcie - má byť DN200/80).</p> <p>Položka č. 16 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN10 d160/2000mm = 6ks Položka č. 18 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN10 d160/1000mm = 6ks Uvedené potrubie v tuhostnej triede SN10 nie je dostupné a nevyrobí nám ho žiadny výrobca, nakoľko pre takéto malé množstvo krátkych rozmerov, výroba nie je ekonomická. Navrhujeme tieto položky zmeniť na tuhostnú triedu SN8 alebo odstúpiť od požiadavky</p> <p>Ďakujeme za pochopenie</p>
Odpoveď na Otázku č. 2:
<p>Obstarávateľ upresňuje nasledovné:</p> <ul style="list-style-type: none">• pri položke č. 8 je požadovaná tlaková rada PN10;• pri položke č. 16 je požadovaná tuhostná trieda SN8;• pri položke č. 18 je požadovaná tuhostná trieda SN8. <p>Obstarávateľ zároveň z dôvodu chyby v písaní pristúpil k úprave Prílohy č. 3 pre Časť 1 (certifikované tovary), ktorá sa mení a nahrádza aktualizovaným znením.</p>

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania
