

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie informácií č. 6 a úprava súťažných podkladov

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. boli doručené žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS BAT 3 pre predmet zákazky „**Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ**“ (ďalej len „**verejná súťaž**“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 108/2026 dňa 8. júna 2026 pod č. 391021-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 113/2026 pod č. 7949-MSP dňa 9. júna 2026 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Obstarávateľ poznamenáva, že pokračuje v číslovaní jednotlivých otázok a odpovedí, nadväzujúc na vysvetlenie informácií č. 5.

Otázka č. 117:

„V Prílohe A Opis diela sa vo všeobecných podmienkach pre výmenníky uvádza maximálna diferenciacia teploty 5 °C medzi vstupom ohrievacieho média a výstupom ohrievaného média u výmenníkov chladenia oleja č.3, chladenia oleja č.5, chladenia motora č.1 a chladenia motora č.2. Tieto hodnoty z praktického hľadiska pri technicky správnom zapojení okruhov kogeneračných jednotiek nie je možné splniť. Je možné tieto podmienky zo súťažných podkladov vypustiť?“

Odpoveď č. 117:

Obstarávateľ trvá na dodržaní garantovanej hodnoty rozdielu teplôt u výmenníkov voda/voda a potvrdzuje, že rozdiel nemôže byť vyšší ako 5°C.

Taktiež trvá na hodnote teplotnej diferencie max. 5°C pri výmenníkoch chladenia oleja č. 3 a výmenníkoch chladenia motora č.1 a upresňuje, že pri výmenníkoch oleja č.3 je to teplotná diferenciacia medzi výstupom oleja a výstupom HV a pri výmenníkoch chladenia motora č. 1 je to teplotná diferenciacia medzi výstupnou teplotou vody chladenia motora a výstupnou teplotou ohriatej vody.

Pri výmenníkoch oleja č.4 a výmenníkoch motora č.2 podmienku teplotnej diferencie $\leq 5^{\circ}\text{C}$ vypúšťa.

Otázka č. 118:

V Prílohe A Opis diela je požadovaná účinnosť generátora pri menovitom výkone minimálne 98%. Túto hodnotu nie je možné splniť so zariadeniami dostupnými na trhu. Bolo by možné zmeniť túto požadovanú hodnotu na 97%?

Odpoveď č. 118:

Obstarávateľ súhlasí a upravuje minimálnu požadovanú účinnosť generátora pri menovitom výkone uvedenú v Prílohe A ZoD z 98% na 97 %.

Otázka č. 119:

Po prerátaní vlastnej spotreby elektriny dodaných zariadení máme za to, že nastavené garantované hodnoty v tabuľke v prílohe C Zmluvy o dielo sú nastavené príliš optimisticky a hodnotu 200 kW na jednu KGJ pri maximálnom elektrickom výkone a plnom využití tepla nebude možné dosiahnuť. Keďže sú tieto hodnoty zmluvne sankcionované, prosím o prehodnotenie a zvýšenie požadovanej garantovanej hodnoty na 280 kW.

Odpoveď č. 119:

Obstarávateľ má za to, že stanovená hodnota vlastnej spotreby ≤ 200 kW v tabuľke Prílohy C ZoD je nastavená realisticky a technicky dosiahnuteľná a preto obstarávateľ nebude meniť hodnotu garantovanej maximálnej vlastnej spotreby elektriny dodaných zariadení vrátane osvetlenia pre jednu KGJ (bez stávajúcich obehových čerpadiel SCZT a núdzového chladenia) pri maximálnom elektrickom výkone jednej KGJ a plnom využití tepla z jednej KGJ ≤ 200 kW na ≤ 280 kW. Nedodržanie toho požadovaného garantovaného parametra bude sankcionované podľa platnej ZoD.

Úprava súťažných podkladov pre verejnú súťaž pre predmet zákazky „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ“

Obstarávateľ MH Teplárenský holding, a.s. týmto z vlastného podnetu upravuje súťažné podklady v časti vzoru zmluvy o dielo - bod 4.1

n a s l e d o v n e :

LEHOTY VYKONANIA DIELA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr v lehote **štyridsaťjeden (41) mesiacov** odo dňa účinnosti tejto zmluvy, **najneskôr však do 01. 06. 2030** a jeho vykonávanie realizovať podľa schváleného harmonogramu vykonávania diela v podrobnostiach DRS podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy, pričom vysadenie odbočiek s armatúrami na rozvody tepla a prípadné prípojky a ďalšie prepojovacie práce môže zhotoviteľ z prevádzkových dôvodov objednávateľa realizovať iba mimo času dodávok tepla na vykurovanie (§ 1 ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). Požadované lehoty pre vykonanie diela sú nasledovné:

- a) dodanie schváleného projektu zariadenia staveniska objednávateľom do jedného (1) mesiaca odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
- b) dodanie schválenej DRS objednávateľom do štrnásť (14) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
- c) úspešné vykonanie komplexného vyskúšania diela do **tridsaťdeväť (39) mesiacov** odo dňa účinnosti tejto zmluvy, **najneskôr však do 30. 04. 2030,**
- d) uvedenie diela do prevádzky pod dozorom zhotoviteľa do pätnástich (15) dní od **úspešného vykonania komplexného vyskúšania diela, najneskôr však do 15. 05. 2030,**

- e) úspešná certifikácia diela na schopnosť poskytovať podporné služby do pätnástich (15) dní od úspešného vykonania komplexného vyskúšania diela, najneskôr však do 15. 05. 2030,
- f) odovzdanie diela do štyridsaťjeden (41) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 01. 06. 2030.

Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že ostatné prílohy k vzoru zmluvy o dielo sú bez zmien.

Obstarávateľ uvádza, že týmto vysvetlením informácií a úpravou súťažných podkladov súvisiacim korigendom predlžuje lehotu na predkladanie ponúk tak, že táto uplynie dňa 20. augusta 2026 o 12:00 hod. Zároveň dochádza súvisiacim korigendom k úprave podmienky účasti v oznámení - Podmienka účasti 1 (časť 5. nadpis "Zoznam podmienok účasti"): upravená minimálna požadovaná úroveň štandardov nasledovne:

„Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú uvedené údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, dosiahol celkový obrat vo výške minimálne 30 000 000 € alebo ekvivalent v inej mene.“

Spoločná poznámka k poskytnutým odpovediam:

Obstarávateľ uvádza, že súťažná dokumentácia vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.5 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. e) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ s poukazom na článok 10 ods. 10.5 súťažných podkladov pristúpil k predĺženiu lehôt vo verejnom obstarávaní nasledovne:

Lehota	Pôvodné zadanie	Upravené zadanie
Lehota na predkladanie ponúk (dátum) (časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť“ podnadpis „Lehoty“ oznámenia)	21. júl 2026	20. august 2026
Lehota na predkladanie ponúk (čas) (časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť“ podnadpis „Lehoty“ oznámenia)	12:00 hod.	12:00 hod.
Dátum otvárania ponúk (časť 5. nadpis „Informácie o otváraní ponúk“ oznámenia)	21. júl 2026	20. august 2026
Čas otvárania ponúk (časť 5. nadpis „Informácie o otváraní ponúk“ oznámenia)	13:00 hod.	13:00 hod.
Ostatné informácie, bod 2 (časť 5. nadpis "Ostatné informácie"): Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.	2. júla 2026	7. augusta 2026

Príloha: Príloha č_4 SP Vzor ZoD_upravená

Dňa 20. júla 2026

Za obstarávateľa:

Ing. Lenka E r n e k o v á
špecialistka pre verejné obstarávanie