


## LEGENDA ZNAČENIA

- Širokospektrálny opticko-dymový hlásič PAM
- Tlačidlový hlásič požiaru IQ 8
- Obslužné pole EPS
- ÚSTREDNÁ EPS IQ 8
- ROZVODNÉ VEDENIE KÁBLOM JE-H(S)H-V 1x2x0,8 FE 90/£30
- ZVUKOVÁ SIRENA


## POZNÁMKA:

- ÚSTREDNÁ č.1 – MHU 110
- OZNAČENIE HLÁSIČOV: XX Y ZZZ
- XX – ČÍSLO ÚSTREDNE
- Y – ČÍSLO LINKY
- ZZZ – ADRESA HLÁSIČA NA LINKE
- OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
  - U ÚSTREDNE SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPAĽANIA
  - U HLÁSIČOV MALÝM NAPAŤIM
- ROZVODNÁ SIEŤ: 1/N/PE AC 230V 50Hz/ TN-S
- 2 DC 24V SELV

Zodpovedný projektant:		Ing Stanislav Gergeľ	
Projektant:		Ing Stanislav Gergeľ	
Stavba:			
OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA			
Objekt:	SO-01 MALÝ KAŠTIEL	Miesto:	SNINA, parc.č. C KN 1379
Diel:	EPS	Investor:	MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060
Predmet výkresu:		EPS - BLOKOVÁ SCHÉMA	
Stupeň PD:	RP	Kód objektu	SO-01
		Kód profesie	ELI
		Číslo výkresu:	01



PROJEKČNÁ KANCELÁRIA  
STROJÁRSKA 2060, SNINA



PROJEKČNÁ KANCELÁRIA  
STROJÁRSKA 2060, SNINA