


V zrekonštruovanej budove zrealizovať obvodový uzemňovač. Obvodový uzemňovač umiestniť min. 1m od budovy, v hĺbke min. 0,5m od konečnej úpravy terénu.. Spoje v zemi realizovať zväzáním. Spoje je potrebné ošetriť asfaltom - protikorózna ochrana.

Na určených miestach zvodov je potrebné vytiahnuť uzemňovače, s dostatočnou rezervou. Vo vnútri budovy je potrebné vytiahnuť uzemňovač, pre potreby uzemnenia HUP - Hlavnej uzemňovacej prípojnice.

Celé uzemnenie je potrebné zrealizovať pozinkovanou pásovinou 30x4mm. Vývody pre jednotlivé zvodov ochrany pred bleskom zrealizovať vodičom FeZnØ10.

Zodpovedný projektant:		Ing Stanislav Gergel		
Projektant:		Ing Stanislav Gergel		
Stavba:				
OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA				
Objekt:		Miesto:		
SO-01 MALÝ KAŠTIEL		SNINA, parc.č. C KN 1379		
Diel:		Investor:		
ELEKTROINŠTALÁCIA		MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060		
Predmet výkresu:		UZEMNENIE		
Stupeň PD:		Kód objektu		Kód profesie
RP		SO-01		ELI



PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
STROJÁRSKA 2060,SNINA