


LEGENDA:

- VK22-600/700

OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROV. TELESO NAPR. KORAD  
VK - VENTIL KOMPAKT, STAV. VÝŠKY/STAV. DĹŽKY  
SÚČASŤOU JE ØV1/2" A TERMOSTATICKÝ VENTIL
- VYKUROVACIE POTRUBIE NAPR. REHAU RAUTITAN FLEX  
VEDENÉ V PODLAHE, IZOLOVANÉ (NAPR. TUBOLITOM HR. 5 mm)  
- UKOTVENÉ PODĽA FIREMNÝCH PODKLADOV  
- ROZVODY V KOTOLNI IZOLOVANÉ HR. 20 mm

Zodpovedný projektant:		Ing. Jozub MRLJAN		
Projektant:		Ing. Dušan ŠPURA		
Stavba:				
OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA				
Objekt: SO 01		Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379, 1383/1, 1384/8, 1378/2,1382/3		
Diel:		Investor: MESTO SNINA		
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE				
Predmet výkresu:		PôDORYS 1.NP		
Stupeň PD:		Kód objektu	Kód profesie	
RP		SO 01	UVK	
			Číslo výkresu:	
			02	