



LEGENDA KOTOLNE:

- 1 PLYN. KONDENZAČNÝ KOTOL, NAPR. GB172-24K, 6,6-23,8 kW (PRI TUV 30 kW)
 2 MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 8 LITROV / 3 bar
 3 KONCENTRICKÝ ODVOD SPALÍN Ø125/80 mm NAD STRECHU



GK - GUĽOVÝ KOHÚT



SK - SPÄTNÁ KLAPKA



VV - VYPÚŠŤACÍ VENTIL



SS1/2" - SPOJOVACIA SÚPRAVA FLEXCON 1/2"
 (UZATV. VENTIL SO ZAIŠTENÍM, TLAKOMER,
 VYPÚŠŤACÍ A NAPÚŠŤACÍ VENTIL)



PV - POISTNÝ VENTIL FLAMCO PRESCOR B 1/2" 6 bar



REDUKČNÝ VENTIL DN25



FILTER DN25

LOKALITA: SNINA - VONKAJŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA -15°C

Zodpovedný projektant:	Ing. Jakub MRLIAN	
Projektant:	Ing. Dušan SPURA	<i>Spura</i>
Stavba: OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA		
Objekt: SO 01	Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379, 1383/1, 1384/8, 1378/2, 1382/3	Formát: 1 x A4
Diel: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	Investor: MESTO SNINA	Dátum: 02/2014
Predmet výkresu: SCHÉMA KOTOLNE		Číslo zákazky: -
Stupeň PD: RP	Kód objektu SO 01	Kotované: MM
	Kód profesie UVK	Mierka: -
		Číslo výkresu: 04