



Legenda

- R** Regulátor tlaku plynu RTP25 - jestvujúci
 - P** Plynomer G10 - jestvujúci
 - GK** Guľový kohút
 - EK** Elektrovarovkové koleno W90° d40
 - 1** NTL potrubie PE100 SDR11 D40X3,7 vedené v zemi
 - PF** Prechodka PE/ocel PE100 SDR11 USTN 40/ 5/4"
 - CH** Ocelová chránička ø76x3
 - Redukcia potrubia
 - PK** Plynový kotol LOGAMAX PLUS GB172-24K
- príkon 6,8-23,1kW, výkon 7,3-23,8kW, výkon TUV 29,7kW
spotreba plynu 0,72 - 3,18m³/h

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Ing. Eva Rabadová Pragáčova 21, 066 01 Humenné IČO 34 569 502 Autorizácia: 1862-A*5-1,4,5/A*4-24	
Ing. EVA RABADOVÁ	Ing. EVA RABADOVÁ	Ing. EVA RABADOVÁ		
Investor: MESTO SNINA, STROJÁRSKA 2060/95, 069 01 SNINA			Dátum:	12/2013
Názov stavby:			Účel:	Projekt pre RS
OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY - MALÝ KAŠTIEĽ SNINA parc. č. C KN 1379, 1383/1, 1384/8, 1378/2, 1382/3			Číslo zákazky:	44-2013
Časť: SO 05 Odborné plynové zariadenie			Formát:	2 x A4
Obsah výkresu: Axonometria			Mierka:	Číslo výkresu: 3