



**Váhoprojekt, s.r.o.**

**Exnárova 13  
080 01 Prešov**

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA	NAŠA ZNAČKA	VYBAVUJE / LINKA	KOŠICE
— / 23.10.2018	5690 /2018/UTaU-IL	Ing. Il'áš / 055 - 6407 333	29.11.2018

**VEC: Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP-Popradská-Trieda KVP, Košice  
- vyjadrenie**

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie Vám oznamujeme nasledovné:

A. Vo vyznačenej lokalite (podľa priloženej situácie) Popradská ul., Košice sa podzemné vedenia a iné zariadenia DPMK,a.s. a podzemné vedenia a iné zariadenia verejného osvetlenia (VO) v správe DPMK,a.s.

**n a c h á d z a j ú .**

Orientačne sme Vám ich vyznačili do priloženej situácie. Žiadame dodržať „Všeobecné podmienky pre práce v ochrannom pásme zariadení DPMK,a.s.“ (VPOP - sú v prílohe). Pred začatím prác pri preložke 3 ks stĺpov VO žiadame prizvať zaástupcu DPMK-odd. VO.

Pri súbehu a krížení podzemných vedení žiadame dodržať STN 736005. Vytýčenie podzemných vedení VO zrealizujeme na základe objednávky, ktorú treba zaslať s predstihom 2 týždne. Platnosť vyjadrenia pre VO je 6 mesiacov. Kontaktná osoba je Ing. Marton, tel.č. 0907799474.

B. Z hľadiska obsluhy dotknutého územia verejnou hromadnou dopravou a z hľadiska prevádzky verejnej hromadnej dopravy v tomto území je naše stanovisko k predloženej dokumentácii nasledovné:

1.

Týmto upozorňujeme stavebníka aj projektanta tejto stavby, že v rámci nášho vyjadrenia ku konceptu nového Územného plánu mesta Košice (náš list pre Mesto Košice zn. 1860/2018/ÚTaU/IL z 2.8.2018) sme o.i. požiadali, aby vzhľadom na jestvujúcu aj rozsiahlu pripravovanú zástavbu v oblasti severu Terasy a severu Sídlika KVP bola v ÚPMK **v koridore amfiteáter – Popradská sever – Jazdecký areál – Tr. KVP sever – Ul. JP2 – OS Girbeš zabezpečená územná rezerva pre potenciálnu električkovú trať**.

V prípade, že by táto naša požiadavka bola akceptovaná, mala by zrejme podstatný dopad na možnosti a trasovanie touto dokumentáciou navrhovaného cyklochodníka.



telefón: 055/6407 111, fax: 055/6226 400, 055/6407 200, e-mail: dpmk@dpmk.sk  
IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa

www.dpmk.sk



2.

Súčasne upozorňujeme, že predložená dokumentácia predpokladá, že navrhovaný cyklochodník na hranici svojho 3. a 4. úseku využije **jestvujúci priechod pre peších cez Ipeľskú ulicu (na jej západnom konci)**.

My však dlhodobo upozorňujeme, že umiestnenie zastávkových stanovišť v autobusovej zastávke MHD „Sokolovská“ v danom mieste je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky nevhodné – o.i. zastávkové stanovište smer centrum mesta je vyznačené VDZ-ou V 11a v nedostatočnej dĺžke len 15 m (zastavujú tam pritom spravidla vozidlá o dĺžke 19 m, často aj dva naraz), takže autobusy sú nútené pri zastavovaní prekryť podstatnú časť alebo aj celú šírku daného pešieho priechodu (a navyše stáť čiastočne alebo aj úplne priamo v zákrute križovatky čiže na neprehľadnom mieste).

Z uvedeného dôvodu už dlhodobo žiadame o celkové preriešenie tejto nebezpečnej situácie – vrátane **prípadnej zmeny umiestnenia daného pešieho priechodu**.

Prosíme, aby tieto naše informácie/pripomienky boli pri projektovaní tejto stavby vzaté do úvahy.

S pozdravom

Príloha: 1 projekt  
1 VPOP  
1 situácia

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 KOŠICE 4

  
Ing. Juraj Kremňanský  
riaditeľ techniky a údržby

Vyjadrenie je spoplatnené v zmysle platného cenníka DPMK, a.s.  
V žiadosti uvádzajte fakturačné údaje objednávateľa

Na vedomie:

1. MMK-odd. VISUaŽP-referát ÚHA, Trieda SNP 48/A, Košice
2. MMK-odd. VISUaŽP-referát dopravy, Trieda SNP 48/A, Košice
3. MÚ MČ Košice-Západ, Trieda SNP 37, Košice



telefón: 055/6407 111, fax: 055/6226 400, 055/6407 200, e-mail: dpmk@dpmk.sk  
IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX  
Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa  
www.dpmk.sk

## Všeobecné podmienky

### pre stavebné a montážne práce v ochrannom pásme podzemných a nadzemných zariadení v správe DPMK, a.s. (VPOP)

1. Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (ďalej len DPMK) je správcom pevných trakčných zariadení (ďalej len PTZ). PTZ sú nadzemné a podzemné káblové vedenia a zariadenia zabezpečujúce prevádzku trakčných vozidiel MHD.
2. Žiadame pred realizáciou stavby predložiť správcovi PTZ - DPMK na odsúhlasenie projekt ochrany (v prípade súbehu navrhovaných PTZ v ochrannom pásme a pri križovaní PTZ), resp. projekt prekládky PTZ. Tento projekt v zmysle zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v platnom znení musí byť spracovaný projektantom s oprávnením pre projektovanie na dráhach. Jedna sada projektovej dokumentácie bude slúžiť ako kontrolná počas realizácie diela - nevracia sa.
3. Pri prekládke PTZ žiadame dokladovať, na ktoré pozemky budú prekladané a:
  - a) ak sa budú prekladať na pozemky iného vlastníka, požadujeme jeho súhlas a zriadenie vecného bremena,
  - b) ak sa bude meniť len ich poloha na jestvujúcich parcelách, požadujeme súhlas vlastníka pozemkov s ich novým umiestnením.
4. Pri prekládkach alebo iných zásahoch do určených technických zariadení elektrických žiadame pred ich opätovným uvedením do prevádzky dodať správcovi PTZ písomný doklad o vykonaných opatreniach pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky určených technických zariadení elektrických (nahrádza východiskovú revíziu správu do jej vydania) a neodkladne po uvedení týchto zariadení do prevádzky dodať správcovi PTZ v zmysle zákona č.513/2009 východiskovú revíziu správu, Protokol o úradnej skúške vydaný bezpečnostným orgánom, 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie a následne kolaudačné rozhodnutie, vydané špeciálnym stavebným úradom vo veciach dráh.
5. Pri ukladaní nových nadzemných a podzemných vedení a umiestňovaní objektov v teréne je nutné dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005 a ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike.

V prípade, že dôjde k obnaženiu našich káblových vedení, je nutné zabezpečiť toto vedenie proti previsom a proti vypadnutiu kábla z káblovej trasy a neodkladne ohlásiť zásah do ochranného pásma správcovi PTZ - DPMK. K opätovnému zasypaniu výkopu môže dôjsť len po písomnom súhlase správcu v stavebnom denníku zhotoviteľa.
6. Vytýčenie podzemných vedení zrealizujeme na základe objednávky, ktorú treba zaslať správcovi sietí DPMK- Stredisko údržby PTZ (Ing. Surový, tel.č. 0905 418317) min. 2 týždne vopred. K objednávke žiadame doložiť naše vyjadrenie s potvrdenou situáciou.

**Dopravný podnik mesta Košice**

**akciová spoločnosť**

**Bardejovská 6**

**043 29 KOŠICE**

**4**

Ing. Juraj Krem pásk ý

riaditeľ techniky a údržby