





SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 :
Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2
SÚSTAVA : 1 / N AC, 50Hz, 230V
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019, čl.413 ELEKTRICKÉ ODDELENIE
PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: VI - Vonkajšie priestory

- LEGENDA :
- Proj. káblové vedenie CYKY-J 3x6 mm² - v chráničke FFKVR 63
 - Proj. káblové vedenie CYKY-J 3x6 mm² - v multikanále
 - Proj. káblová šachta multikanála
 - Proj. rozvádzač NN napájajúci vstrojenie zastávok - súč. obj. SO 13
 - Zóna vrchného trolejového vedenia a zóna zberača prúdu
 - Kombinovaný trakčný stĺž so svetidlom

Poznámka:

- Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác je nutné prizvať majiteľov exist. inžinierskych sietí k presnému vytýčeniu svojich vedení!
- Zastávkové prístrešky sú súčasťou SO 04 Elektrická zastávka „Centrum“ na Špitálskej ul.
- Kombinovaný trakčný stĺž č. 7 je súčasť stavby ŽIVÉ NÁMESTIE - Etapa 1.C Námestie Nežnej revolúcie - severná časť

Súradnicový systém : S - JTSK			Výškový systém : B.p.v		
Stavebník:  Dopravný podnik Bratislava Olejkárska 1 814 52 Bratislava		Zodpovedný projektant: Ing. Marta Bútorová 		Vypracoval: Ing. Marta Bútorová 	
		Miesto stavby: Bratislava, k.ú.Staré mesto		Dátum: marec 2026	
		Projekt: Úprava koľaj elektrickej trate na Námestí SNP-juh - 1. etapa		Stupeň projektu: DOKUMENTÁCIA PRE OHLÁSENIE STAVBY	
		Stavebný objekt : OSVETLENIE ZASTÁVKOVÝCH PRÍSTREŠOV – 1. ETAPA		Číslo SO: SO 14	
		Profesia : Elektro		Počet A4: 5 x A4	
		Obsah výkresu: Situácia		Mierka: 1:250	
				Označenie výkresu: jaz. mutácia č. revízie: 02 -S- -0	

DELTES s.r.o.
Lužná 12
851 04 Bratislava