

Oprava strechy meniareň Krasňany_01_2026

Dobrý deň,

Dňa 21.05.2026 bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď.

Por. č.	Otázky žiadateľov	Odpoveď
1	poprosíme Vás o vysvetlenie načo je vo výkaze výmer navrhnutá PE parozábrana keď sa strecha nezatepluje? (konkrétne položky č. 12 a č. 13) Parozábrana sa navrhuje pod tepelnú izoláciu v skladbe plochých striech	Obstarávateľská organizácia uvádza, že daná položka je vo výkaze výmer uvedená správne a je tvorcom výkazu uvažovaná ako <u>poistná hydroizolácia</u> .