



TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

Príspevková organizace IČO 49056689
Myslotínská ulice 1740, 393 88 Pelhřimov

Studio A s.r.o.
Kamila Jedličková
Strachovská 333
39301 Pelhřimov

Vyřizuje:
Ing. Vojtěch Adamovský

Datum:
4.11..2022

Vyjádření k existenci kabelového vedení veřejného osvětlení

Název stavby: Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území mč. Pelhřimov – Skrýšov- 2 etapa
Místo stavby: k.ú. Skrýšov u Pelhřimova

Ve vyznačeném zájmovém území této stavby se nachází zemní kabelové vedení VO v naší správě.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou porušit výše uvedené kabelové vedení musí být ze strany investora zajištěna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

Před zahájením prací bude **objednáno** u TSmPe, skupina elektro, přímé vytyčení zemního kabelového vedení hledacím zařízením, tel. 565 327 598 nebo 774142018.

Zemní práce v ochranném pásmu kabelů V.O. (1 m od kabelu na obě strany) budou ze strany investora prováděny výhradně ručním výkopem a s max. opatrností.

Případná křížení inženýrských sítí s kabely provést dle ČSN 341050 a 736005.

V místě případného vjezdu provést přeložení kabelu VO do patřičné hloubky , chránit chráničkou.

Před záhozem kabelů přizve investor zástupce TSmPe ke kontrole . O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku investora. Při nedodržení této podmínky budou případně vzniklé poruchy na kabelech odstraňovány na náklady investora stavby.

Jakékoliv poškození kabelového vedení nebo ostatního zařízení V.O. jste povinni neprodleně ohlásit správci a zúčastnit se jednání o způsobu opravy a náhradě vzniklé škody. Za opravu poškozeného zařízení cizí organizací účtujeme 100 % přírážku a to podle vyhl. o cenách.

Případné přemístění stožáru VO jde na náklady stavebníka.

Vzhledem k rozsáhlosti zájmového území je zakres vedení k nahlédnutí v DTM města pelhřimov na portále gis online.

Vyjádření se nevztahuje na sdělovací kabely, kanalizaci a vodovod

Dokumentace předložená k posouzení: situace

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení!

Za TSmP:

Ing. Vojtěch Adamovský
Vedoucí staveb a investic