

Všetkým záujemcom

Značka odosielať

VO - 000887-005

Značka adresáta

Vybavuje

Mgr. Marta Juríčková

tel. kontakt: +421 940 608 017

V Banskej Bystrici

Dátum: 08.06.2026

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **Rekonštrukcie ciest III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom (Výzva č. 5)**

Druh postupu: výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 27.05.2026 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Opravy a rekonštrukcie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce“

Druh postupu: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 05.06.2026 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Žiadame VO potvrdiť náš predpoklad, že položky bez výmery (uvedeného množstva) nie sú a nebudú predmetom verejného obstarávania.

Odpoveď č. 1:

Položky bez výmery (uvedeného množstva) sú a budú predmetom verejného obstarávania.

Otázka č. 2:

Žiadame VO doplniť projektovú dokumentáciu na úsek 1622- ZC2 Rekonštrukcia časti cesty III/1622 Malá Lehota - Píla, kde sa majú vymieňať priepusty, kalové jamy a čelá priepustov – z popisu položky nie je dostatočne jasné, či jestvujúce priepusty sa budú búrať – je potrebné následne doplniť položky búrania a súvisiace položky s odvozmi a uskladnením sute alebo sa jedná o predĺženie jestvujúcich priepustov.

Odpoveď č. 2:

Jestvujúce priepusty sa budú búrat' a jedná sa o kompletnú výmenu. Na jestvujúcej komunikácii nie je použitý živičný kryt, vzhľadom na aktuálny stav vozovky je použité iba krytie betónom.

S pozdravom

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.