



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Investor:  
Město Bystřice pod Hostýnem  
Radek Zapletal  
Masarykovo nám. 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Žadatel:  
Tom's Roads s.r.o.  
Ing. Tomáš Olša  
Tyršova 931  
76861 Bystřice pod Hostýnem

Vaše značka:  
Číslo jednací: **699/2025**  
Vyřizuje: **Ing. Soňa Horáková**  
Telefon: **+420573517227**  
E-mail: **sona.horakova@vak-km.cz**

**Název akce:** **Zřízení sjezdu z ul. Čs. brigády na parkoviště u Alberta v Bystřici pod Hostýnem**

Důvod akce / žádosti: **pro územní a stavební řízení sloučené**

*Zájmové území*

Obec:  
Katastr: **Bystřice pod Hostýnem**  
Vlastní popis: **Bystřice pod Hostýnem 2879/37 poz. (Bystřice pod Hostýnem)**  
Datum vydání vyjádření: **21.07.2025**  
Platnost tohoto vyjádření: **21.07.2026 (12 měsíců)**

Nově předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících sjezdů a okolních parkovacích a pochozích zpevněných ploch podél vozovky pozemní komunikace II/437 ul. Čs. brigády v Bystřici pod Hostýnem, na pozemku parc.č. 2879/37, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, u prodejny Albert. Součástí stavby bude zřízení vodorovného dopravního značení V 11a v odstavňém pruhu, přesun stávajících parkovacích ploch a výměna vodovodu pod zpevněnými plochami. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude zasakována do okolního nezpevněného terénu, případně bude odváděna do stávajících uličních vpustí. V místě stavby se nachází vodovodní řad Lt DN100 a kanalizační stoka beton DN400, které jsou v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutno vytyčit vodovodní a kanalizační přípojky v místě stavby. Příložený zákres sítí je pouze informativní. Pod řešenými zpevněnými plochami bude vyměněno potrubí vodovodního řadu "9" Lt DN100. Řad je ve vlastnictví a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Nové potrubí bude v délce cca 57,5 m uloženo do chráničky. Na vyměněnou část vodovodního řadu požadujeme použít potrubí PE100-RC SDR11 TYP III. V místě napojení na stávající potrubí požadujeme osadit uzavírací armatury. Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny do nového potrubí. Napojení na vodovodní síť ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze oprávnění zaměstnanci této společnosti, popř. firma oprávněná provádět vodohospodářské stavby a odsouhlasená zástupcem VaK Kroměříž, a.s. Na novém potrubí požadujeme provést tlakovou zkoušku. Dále je nutné zajistit geodetické zaměření nové části vodovodu zaměřené před záhozem. Zaměření bude zpracované dle vnitřního předpisu společnosti VaK Kroměříž, a.s. č. 03/2020 <https://www.vak-km.cz/24884-smernice-geodetickeho-zamereni-c-03-2020>, a to včetně GAD (geodetické aktualizací dokumentace) resp. protokolu o vložení dat do DTM ČR



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

(Digitálně technické mapy České republiky). K zahájení zemních a stavebních prací na výměně části vodovodního řadu, k tlakové zkoušce a ke kontrole před ukončením zemních prací požadujeme přizvat mistra vodovodů společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodního řadu Lt DN100, kanalizační stoky beton DN400 a vodovodních a kanalizačních přípojek v místě stavby. Přiložený zákres sítí je pouze informativní. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a ČSN 75 5401. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (dopravní značka, konstrukce autobusové zastávky apod.) ani osazen trvalý dřevnatý porost. Při stavbě zpevněné plochy a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Vzhledem ke skutečnosti, že zpevněná plocha je navržena v trase vodovodního řadu Lt DN100 a kanalizační stoky beton DN400, upozorňujeme na možnost budoucích škod vzniklých při údržbě, provozu či opravě na vodovodním a kanalizačním potrubí. Tímto vzniklé náklady na opravu zpevněné plochy hradí investor výše uvedené stavby. K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace **POŽADUJEME PŘIZVAT** zástupce VaK Kroměříž, a.s. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek. Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci. Kontakt: vytyčení sítí – Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: [informace@vak-km.cz](mailto:informace@vak-km.cz) (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací) mistr vodovodů - p. Šidla, mob. 725 720 094, e-mail: [radek.sidla@vak-km.cz](mailto:radek.sidla@vak-km.cz) mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: [ivo.nevaril@vak-km.cz](mailto:ivo.nevaril@vak-km.cz)

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

---

Ing. Tomáš Mozola  
Výrobně technický náměstek  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

*Přílohy:*

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Bystřice pod Hostýnem sjezd.png (příloha vyjádření)  
(SHA1: 50a90150f9904191535bc134dcea77acbe284d25)