

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

všetkým známym záujemcom

Vaše číslo	Naše číslo	Vybavuje/tel.	Bratislava
		Mgr. Silvia Jančová	16.07.2020

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ:	Mesto Partizánske
Názov zákazky:	Kompostárenie na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske
Vyhlásené:	vo Vestníku VO č. 136/2020 pod číslom 22993- WYP zo dňa 29.06.2020

Verejnému obstarávateľovi boli v dňoch 07.07.2020 až 15.07.2020 zaslané nasledovné žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Týmto Vám v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov predkladáme vysvetlenie.

Doručené otázky zo dňa 07.07.2020:

2. V projekte Cestná váha sa uvažuje s 1 ks. Váhy , vo výkaze výmer sú uvedené 2ks, aké množstvo platí ?

Odpovede :

2. Cestná váha je 1 ks.

Doručené otázky zo dňa 07.07.2020:

1. Vo výkaze výmer je uvedená mostná váha „napr. SCHENCK DFT-E“. predpokladáme že je možné naceniť váhu aj iného výrobcu s rovnakými alebo lepšími parametrami (napr. Vyššia nosnosť so zachovaným krokom stupnice, väčšia dĺžka váhy a pod.). V závislosti od dodávateľa váhy bude potrebné upraviť aj prefabrikovanú vaňu podľa požiadavky dodávateľa a odvodnenie vane. Bude akceptovaná úprava vane bez zmeny ceny zadanej do tendra?. V projektovej dokumentácii nie je uvedený dodávateľ váhy, ale vaňa je presne špecifikovaná, čo si myslíme že vedie k naceneniu váhy len od jedného dodávateľa.

Odpoveď:

1. Naceniť je možné váhu aj od iného výrobcu s rovnakými prípadne lepšími parametrami. Samozrejme vaňa vrátane odvodnenia a všetkých ostatných súvislostí, musí byť uspokojená pre požiadavky vybraného dodávateľa váhy.

Doručené otázky zo dňa 08.07.2020:

1. Žiadame o zaslanie špecifikácie membránovej plachty v prijímacej hale
2. Žiadame o zaslanie projektu statiky s výkazom ocelevej konštrukcie, ktorý by mal byť súčasťou každého projektu pre stavebné povolenie
3. Vo výkaze výmer nie je uvažované s poplatkom za skládku, kde bude prebytočná výkopová zemina uložená?
4. V projektovej dokumentácii je uvažovaná únosnosť podložia 45 Mpa žiadame o zaslanie geologického prieskumu, aby sme overili, že je možné takúto únosnosť dosiahnuť?
5. Čo ak nebude požadovaná únosnosť na pláni dosiahnutá vzhľadom ku geologickým pomeroch?
6. Žiadame o zaslanie geodetického zamerania územia, na ktorom bude stavba osadená, veríme že ho máte, inak by projektant nevedel bez informácii o súčasnom teréne správne osadiť Jednotlivé stavebné objekty.
7. V projektovej dokumentácii je skoro v každej technickej správe uvedené, že projektant konzultoval projekt s technologom, poprosím informáciu s akým?
8. Poprosíme zaslať projekt požiarnej ochrany, ktorý by mal byť súčasťou každého projektu pre stavebné povolenie, odvoláva sa na neho napr. dokumentácia SO 106 Prevádzkovo-sociálny kontajner
9. Žiadame vás o zaslanie grafickej a textovej dokumentácie ku prevádzkovým súborom PS 01 prevádzkový rozvod silnoprúdu a PS 02 meranie a regulácia.

Odpovede:

1. Špecifikácie membránovej plachty nemá verejný obstarávateľ k dispozícii.
2. Projekty pre stavebné povolenie štandardne neobsahujú akékoľvek výkazy . V prílohe posielame výkaz ocelevej konštrukcie.
3. Výkopová zemina vhodná na terénne úpravy bude umiestnená na manipulačnej ploche do 300 m od stavby.
4. Geologický prieskum nebol k dispozícii.
5. V prípade, ak sa pri výkopových prácach zistí prítomnosť zeminy nevhodnej pre zakladanie, je potrebné uvažovať s posúdením resp. novým návrhom konštrukcie spevnených plôch, prípadne s výmenou podložia pod plochami. Je to uvádzané aj technickej správe.
6. V prílohe zasielame geodetické zameranie územia.
7. Súťažné podklady a teda aj projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní a teda sa neodvoláva na žiadneho konkrétneho výrobcu a predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek bližšie uvedených vo výkaze výmere a v projektovej dokumentácii tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž.
8. V prílohe zasielame projekt požiarnej ochrany.
9. V prílohe zasielame Prevádzkové súbory PS 01 a PS 02.

Doručené otázky zo dňa 08.07.2020:

2. Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie týchto dokumentov (resp. o doplnenie, ktoré sú k dispozícii) : Územné rozhodnutie, Stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých strán, geológiu
3. V časti SO 105 Oplotenie, na základe PD je navrhnutý rozmer betónovej dosky 2500 x 300 x 40 mm. Takýto rozmer nemôže splniť platnú normu STN EN 12839 v časti "únosnosť". Stojí si verejný obstarávateľ za týmto návrhom alebo opraví PD? Resp. čo je potrebné oceniť?
4. V časti SO 102 – položka č. 135 „Hydraulické poklopové dvere“ v počte 3 ks. Doplní verejný obstarávateľ špecifikáciu na tieto dvere? Podľa dostupných podkladov nie je jasné o aký produkt ide a nedá sa oceniť.

5. V časti SO 103 – položka č. 36 „Podlahový tvrdený plastový rošt (vrátane podpernej konštrukcie)“ množstvo 130,72 m². Doplní verejný obstarávateľ špecifikáciu na tento rošt (zaťaženie, hrúbka roštu, atď.), resp. príklad výrobcu? Podľa dostupných podkladov nie je jasné o aký produkt ide a nedá sa oceniť.

Odpovede:

2. V prílohe zasielame územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Vyjadrenie dotknutých strán sú uvedené v stavebnom povolení, resp. územnom rozhodnutí.

3. Projektant spracovával stavebný objekt na základe referenčného produktu: <https://www.betonploty.sk/betonove-dosky/> „Naše technológie sú chránené ako priemyselné vzory. Naše výrobky spĺňajú normu STN 12839 kritériá pre triedu “B”, ktorá kladie najvyššie nároky na pevnosť a kvalitu.“

4. Oceľové výklopné dvere – vid' technická správa:

Na vstupe do každého boxu sú umiestnené hydraulicky poháňané závesné dvere na utesnenie / uzavretie boxu. Konštrukcia dverí je zhotovená z nerezovej ocele, ktorá na sebe nesie polopriepustnú membránu.

– vid' aj súhrnná technická správa str. 24

5. Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii špecifikáciu na tento výrobok

Doručené otázky zo dňa 08.07.2020:

2. Vo výkaze výmer figuruje výkaz „PS 02 Meranie a regulácia“. V projektovej dokumentácii nevieme nájsť k tomu príslušnú dokumentáciu. Doplní verejný obstarávateľ PD k časti PS 02?

5. Žiadame zdefinovať čerpadlá pre čerpacie šachty, alebo nádrže, nakoľko parametre čerpadla majú zásadný vplyv na cenu zariadenia.

6. Prosíme doplniť pozdĺžny rez kanalizácie a vodovodu, aby sme si vedeli preveriť výmery zemných prác, nakoľko vo výkaze výmer sú tieto položky nedostatočne definované.

Odpovede:

2. V prílohe posielame doplňujúcu projektovú dokumentáciu.

5. Špecifikáciu čerpadiel nemá verejný obstarávateľ k dispozícii. Všeobecne verejný obstarávateľ požaduje technologické vybavenie vo vysokej kvalite v požadovanej záručnej dobe min. 60 mesiacov.

6. Množstvá výkopov sú vo výkaze napočítané dostatočne, výkresy rezov nemáme k dispozícii, ale množstvo výkopov je v poriadku.

Doručené otázky zo dňa 09.07.2020

1. Vo výkresovej časti chýbajú podklady k časti PS 01 prevádzkový rozvod silnoprúdu. Žiadame o ich doplnenie.

Odpovede:

1. V prílohe prikladáme podklady.

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk o 14 kalendárnych dní, t.j. do 20.08.2020.

Výzva na predkladanie ponúk, zverejnená vo Vestníku č. 136/2020 pod číslom 22993- WYP , v znení redakčnej opravy č. 24386 – IOX zo dňa 09.07.2020 sa mení takto:

Bod „IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 06.08.2020 10:00“

sa nahrádza:

„IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 20.08.2020 10:00“

a bod:

„IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 06.08.2020, 10:30

Miesto: 1. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. 2. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa <https://josephine.proebiz.com/> a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

sa nahrádza:

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk


Dátum a čas: **20.08.2020 10:30**

Miesto: 1. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. 2. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa <https://josephine.proebiz.com/> a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

Uvedené predĺženie lehoty na predkladanie ponúk bude zároveň aj predmetom redakčnej opravy výzvy na predkladanie ponúk.

S pozdravom

.....

Mgr. Silvia Jančová
obstaráme s.r.o.
(za verejného obstarávateľa)

Prílohy:

1. výkaz oceľovej konštrukcie
2. geodetické zameranie územia
3. projekt požiarnej ochrany
4. Prevádzkové súbory PS 01 a PS 02
5. Územné rozhodnutie, Stavebné povolenia