



- Uwagi:
- obudowa natynkowa wykonana w II klasie ochronności;
 - stopień ochrony obudowy min. IP48.

BEZPIECZEŃSTWO
HISTORIA
OLIMPIA

GWARANCJA-BEZPIECZEŃSTWA
Andryszkiewicz Eugeniusz
ul. Nowosądecka 2/4, 42-202 Częstochowa
NIP: 949 049 47 05 REGON: 152001668
Nr konta 41 1950 0301 2005 0446 6666 0002

Akceptuję rozwiązanie projektowe
dla instalacji fotowoltaicznej
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr Eugeniusz Andryszkiewicz
Nr upr. 76/93

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr Eugeniusz Andryszkiewicz
Nr upr. 76/93

05.11.2025

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rodz. okablow. | YAKY | LgY | YKY |
| Przekrój | 5x35mm ² | 1x35mm ² | 5x16mm ² |
| Oznaczenie | zasilanie z istn. RG | | proj. NV1 |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| PPE PPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 42-700 Lubliniec, ul. Oleska 85 tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.spolka@gmail.com | | Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 6 | |
| Stadium: PT | | Zamierzenie budowlane: | |
| Branża: Elektryczna | | Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Nadleśnictwa Herby | |
| Data: listopad 2025 r. | | | |
| Opracował: | Imię i nazwisko, nr uprawnień | Podpis | Nazwa rysunku: |
| Projektant: | mgr inż. Sebastian Kulik upr. nr.: SLK/4170/POOE/12 | | Schemat ZKPV1 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Oskar Szopa upr. nr.: SLK/0075/PBE/23 | | |
| Skala: - | | Nr rys: E-03 | |