

ZÁKAZKA: Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí záujemcov predkladá

Vysvetlenie č. 1

08.07.2020 11:11:52

Otázka

Z predloženej dokumentácie nie je možné naceniť v objekte SO 02 VO body 36 a 37. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú definíciu, čo presne trebarobiť s dopravnými gombíkmi a aký materiál sa má použiť.

Odpoveď

V položke č. 36 SO 02 je potrebné oceniť – demontáž jestvujúcich aktívnych gombíkov, ich očistenie, demontáž prírodného káblového vedenia s jeho očistením, demontáž riadiacej skrinky s jej dočasným uschovaním, spätná montáž aktívnych gombíkov, spätná montáž riadiacej skrinky, spätná montáž prírodného vedenia vrátane zarezania a zatesnenia drážky do vozovky, montážne práce pre uvedenie aktívnych gombíkov do prevádzky. Cena bude obsahovať aj prípadnú výmenu poškodených častí zariadenia (vrátane rozvodov). Cena bude obsahovať všetky práce a dodávky, až po opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky.

08.07.2020 11:20:25

Otázka

SO03 Sadové úpravy obsahuje vo výkaze výmer dodávku stromov 7 ks a krov 22 ks, vysádzajú sa iba 2 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, či sa ostatné len dodávajú alebo verejný obstarávateľ upraví predložený výkaz výmer.

Odpoveď

Položka dodávky materiálu Pyrus calleryana ... bude ocenená v počte 2 ks. Položka dodávky materiálu Spiraea betulifolia ... bude ocenená v počte 0 ks, t. j. nebude oceňovaná.

08.07.2020 12:20:42

Otázka

Mohol by verejný obstarávateľ doplniť PD o konštrukciu prístrešku autobusovej zastávky, bližšiu špecifikáciu použitých materiálov.

Odpoveď

Jedná sa o preloženie jestvujúceho oceľového prístrešku. Podrobnosti uvedené v otázke je možné zistiť osobnou obhliadkou staveniska. Pre zabezpečenie preloženia prístrešku verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačovi vyhotovenie dielenskej dokumentácie, s riešením konštrukčných detailov demontáže a spätnej montáže. Dielenskú dokumentáciu tiež doporučuje prerokovať s výrobcom pôvodného prístrešku. Všetky práce a dodávky na preložke prístrešku, vrátane prípravnej dokumentácie, budú obsahom položky č.64 SO 01 Komunikácie.

08.07.2020 12:21:22

Otázka

Mohol by verejný obstarávateľ doplniť tvar a rozmery montovaných obrubníkov z recyklovanej gúmy.

Odpoveď

Nie, tvar a rozmery obrubníkov ponecháva verejný obstarávateľ na výber uchádzačovi. Pre tento typ výrobku požaduje verejný obstarávateľ dodržať prevýšenie obrubníka oproti vozovke 120 – 150 mm. Obrubník bude farebne vyhotovený v červeno-bielej kombinácii.

09.07.2020 09:45:27

Otázka

- V projektovej dokumentácii nekorešponduje výmera zeleného podfarbenia s výmerou vo výkaze.

79	221	915701113	Zhotovenie podfarbenia cyklistického pruhu 279 = 279,000 Podfarbenie cyklistického pruhu svetlozelenej reflexnej farby s protišmykovou úpravou. Pre tento účel bude použitý systém pozostávajúci zo špeciálneho náteru a kameniva využívajúceho polyurethan kaučukovú technológiu.	279,00 m2
80	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm Z12 = 1407,000	1407,00 m

Odpoveď

Položka 79 – Zhotovenie podfarbenia cyklistického pruhu, jedná sa o položku na plošné podfarbenie celej šírky cyklopruhu pred nebezpečným miestom, požiadavka na vyhotovenie je v poznámke k položke.

Otázka

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako má byť zhotovené VDZ. V technickej správe sa uvádza, že VDZ bude realizované technológiou studeného plastu. Plochy priechodov pre chodcov a piktogramy budú striekané farbou. VDZ bude s reflexnou úpravou. Vo výkaze výmer je uvedené v položke č. 80 striekanie farbou.

Odpoveď

Položka 80 – Vodorovné značenie krytov ..., verejný obstarávateľ požaduje dodržať požiadavky na vyhotovenie uvedené v PD, t.j. technológiu studeného plastu pre zhotovenie čiar.

09.07.2020 13:47:34

Otázka č. 1

V poskytnutých podkladoch pre objekt „SO 02 Verejné osvetlenie“ nám podľa projektovej dokumentácii nie je jasné technické riešenie montáže svetelných gombíkov na priechode pre chodcov a s tým aj ocenenie súvisiacich položiek výkazu výmer:

36 Preloženie a úprava svetelných gombíkov a RS hod. 14

37 Zmršťovací káblový uzáver TZUK-3 ks 4

Aby uchádzač správne ocenil položka č. 36 a č.37 môže verejný obstarávateľ detailne popísať technické riešenie preložky svetelných gombíkov?

Odpoveď č. 1

V položke č. 36 SO 02 je potrebné oceniť – demontáž jestvujúcich aktívnych gombíkov, ich očistenie, demontáž prírodného káblového vedenia s jeho očistením, demontáž riadiacej skrinky s jej dočasným uschovaním, spätná montáž aktívnych gombíkov, spätná montáž riadiacej skrinky, spätná montáž prírodného vedenia vrátane zarezania a zatesnenia drážky do vozovky, montážne práce pre uvedenie aktívnych gombíkov do prevádzky. Cena bude obsahovať aj prípadnú výmenu poškodených častí zariadenia (vrátane rozvodov). Cena bude obsahovať všetky práce a dodávky, až po opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky.

Otázka č. 2

V poskytnutom výkaze výmer pre objekt „SO 03 Sadové úpravy“ je požiadavka na dodávku „7 ks - Pyrus calleryana Chanticleer - Hruška Colleryova“ a „22 ks - Spiraea betulifolia 'Tor' - Tavoľník brezolistý“.

Projektová dokumentácia podľa situácie hovorí o výsadbe 2 ks stromov.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie.

Odpoveď č. 2

Položka dodávky materiálu Pyrus calleryana ... bude ocenená v počte 2 ks. Položka dodávky materiálu Spiraea betulifolia ... bude ocenená v počte 0 ks, t.j. nebude oceňovaná.

Otázka č. 3

V poskytnutom výkaze výmer pre objekt „SO 01 Komunikácie“ sú uvedené položky č.80 „Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm“ a č.81 „Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm“. Projektová dokumentácia v technickej správe na strane č.9 hovorí, že „Vodorovné dopravné značenie bude realizované technológiou studeného plastu. Plochy priechodov pre chodcov a piktogramy budú striekané farbou.“

Ak má byť vodorovné značenie š. 12 cm a š. 25 cm realizované technológiou studeného plastu, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 3

Položka 79 – Zhotovenie podfarbenia cyklistického pruhu, jedná sa o položku na plošné podfarbenie celej šírky cyklopruhu pred nebezpečným miestom, požiadavka na vyhotovenie je v poznámke k položke.

Položka 80 – Vodorovné značenie krytov ..., verejný obstarávateľ požaduje dodržať požiadavky na vyhotovenie uvedené v PD, t.j. technológiu studeného plastu pre zhotovenie čiar.

Otázka č. 4

V poskytnutom výkaze výmer pre objekt „SO 01 Komunikácie“ je uvedená položka č. 32 „Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S2 sprac. v mieš. centre hr. 300 mm“, ktorá podľa figúr prislúcha podkladnej vrstve v mieste autobusovej zastávky. V projektovej dokumentácii je však uvedená podkladná vrstva z cementom stmelenej zrnitej zmesi CBGM C8/10 hrúbky 150 mm. Môže verejný obstarávateľ objasniť túto nezrovnalosť?

Odpoveď č. 4

Položka 32 prislúcha realizácii zlepšenia podložia výmenou, na požadovaný parameter pod konštrukciu vozovky. Položka č.38 sa týka samotnej konštrukčnej vrstvy vozovky z CBGM C8/10.

09.07.2020 15:07:34

Otázka č. 1

V poskytnutom výkaze výmer pre objekt „SO 01 Komunikácie“ je v položke č. 113 „Označník autobusovej zastávky“ požiadavka na dodanie a osadenie 2 ks označníkov. Keďže projektová dokumentácia neobsahuje špecifikáciu označníka autobusovej zastávky, žiadame o doplnenie detailnej špecifikácie.

Odpoveď č. 1

Detailná špecifikácia nie je obsahom zadávacích podmienok. Požiadavkou obstarávateľa je dodanie a osadenie označníka autobusovej zastávky. Tento stavebný prvok bude dodaný ako kompletná konštrukcia, t.j. vrátane zemných prác, osadenia, kotvenia a povrchovej úpravy proti korózii v zmysle platných STN. Tvar a rozmery označníka budú prispôbované jestvujúcim označníkom na Špačinskej ulici. V prípade potreby je na uvážení zhotoviteľa, či bude súčasťou dodávky aj dielenská dokumentácia.

10.07.2020 09:56:56

Otázka č. 1

Výkaz výmer uvádza v položke č. 58

58 MAT VZ-0001 Dopravná značka skupiny A, základná lemovaná ----- 25,00 kus

Z2 = 1,000

V projektovej dokumentácii je uvedená iba 1 značka skupiny A

Odpoveď č. 1

V položke č.58 SO 01 Dopravná značka skupiny A ..., je potrebné naceniť 1 ks.

Prosím o zohľadnenie všetkých vyššie uvedených informácií pri príprave Vašej ponuky.

V Trnave, dňa 14.07.2020

Spracoval: JUDr. Radoslav Bazala