

ZÁKAZKA: Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 2

14.07.2020 10:13:12

Otázka č. 1

V poskytnutom výkaze výmer pre objekt „SO 01 Komunikácie“ je uvedená položka č. 32 „Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S2 sprac. v mieš. centre hr. 300 mm“, ktorá podľa figúr prislúcha podkladnej vrstve v mieste autobusovej zastávky. V projektovej dokumentácii je však uvedená podkladná vrstva z cementom stmelenej zrnitej zmesi CBGM C8/10 hrúbky 150 mm. Môže verejný obstarávateľ objasniť nezrovnalosť hrúbok vrstiev, nakoľko výkaz výmer hovorí o hr. 300 mm a projektová dokumentácia o hr. 150mm?

Odpoveď č. 1

Položka 32 prislúcha realizácii zlepšenia podložia výmenou, na požadovaný parameter pod konštrukciu vozovky. Položka č.38 sa týka samotnej konštrukčnej vrstvy vozovky z CBGM C8/10 vid' Technickú správu 7. Konštrukcie komunikácií.

Prosím o zohľadnenie všetkých vyššie uvedených informácií pri príprave Vašej ponuky.

V Trnave, dňa 14.07.2020

Spracoval: JUDr. Radoslav Bazala