

LEGENDA MIESTNOSTI			
Č.M.	NÁZOV	PLOCHA	INTENZITA OSV.
1.1	ZADVERIE	2.63 m²	100 lux
1.2	KOMUNIKAČNÁ CHODBA	55.45 m²	150 lux
1.3	SATŇA UČITEĽOV	19.15 m²	200 lux
1.4	CHODBA	5.02 m²	150 lux
1.5	WC UČITEĽIA	1.64 m²	150 lux
1.6	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	4.42 m²	300 lux
1.7	WC IMOBILNÍ	3.60 m²	150 lux
1.08	TRIEĎA 28 ŽIAKOV	46.29 m²	300 lux
1.09	TRIEĎA 18 ŽIAKOV	29.72 m²	300 lux
1.10	TRIEĎA 20 ŽIAKOV	33.53 m²	300 lux
1.11	SATŇA ŽIACI	19.04 m²	200 lux
1.12	CHODBA	5.22 m²	150 lux
1.13	WC DIEVČATÁ	9.53 m²	150 lux
1.14	PREDSIEN WC	3.90 m²	150 lux
1.15	WC CHĽAPCI	4.38 m²	150 lux
1.16	ÚPRAŤOVAČKA	3.29 m²	100 lux

LEGENDA SVETIDIEL :

A LED SVETIDLO STROPNÉ, LED45W, 3530lm, IP 20
600x600mm


C1X SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ (NÁSTENNÉ), 1xLED10W, IP 44
1x1000lm

E LED SVETIDLO STROPNÉ LED30W, IP 20,
300x300mm, 2174lm, napr. Schrock PLANO alebo ekvivalent

NÚDZOVÉ SVETIDLO LED 1x3W, IP20, 3hod
NÁVZAJOM PREPOJENÉ KÁBLOM CHKE-V-J 3x1,5
Z ROZVADZAČA RH

SPÍNAČ rod. 1, ZAPUSTENÝ, IP 20
SPÍNAČ rod. 5, ZAPUSTENÝ, IP 20
TLAČIDLO, ZAPUSTENÉ, IP 20

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUČE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

AUTOR	ING. LADISLAV KOMJÁTHY		
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH		
KRESLIL	ING. NORBERT HORVÁTH		
INVESTOR	mesto Krompachy		
STAVBA REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA RD NA PAVILÓN ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ul. SNP 372, KROMPACHY časť : ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD		DÁTUM	MAREC 2020
OBSAH VÝKRESU		STUPEŇ	PROJEKT
		FORMÁT	2x44
OSVETLENIE		MIERKA 1:100 č.v. E/2	PROFESIA ELEKTRO