



LEGENDA:

- ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO PRISADENÉ, 2x58W
- ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO PRISADENÉ, 2x36W
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 1x18W
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 1x36W
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 1x58W
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 60W/230V
- VÝVOD, VŠEOBECNÝ, 3-fázový
- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ
- ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 1x36W, IP20, SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM NA 1 hod.
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 1, 10A/230V
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ RAD. 5, 10A/230V
- OVLÁDAČ VZT
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, NA POVRCH, 16A/230V, IP44
- ZÁSUVKA NA POVRCH 16A/400V, IP44
- ZÁSUVKA NA POVRCH 63A/400V, IP44
- ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA (1x16A/400V, 4x16A/230V)
- MOTOR
- KÁBLE VEDENÉ V ŽIABE
- PRIEMYSELNÝ TLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ IP44
- OTOČNÝ TLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ, NA POVRCH, IP65
- OVLÁDAČ, SYSTEMAIR
- OVLÁDAČ, BRÁNA
- HAVARIJNÝ TLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ IP44 (STOP-TLAČIDLO)
- ROZVÁDZAČ
- VENTILATOR

NAPĚTOVÉ SÚSTAVY:
3PEN~50Hz, 400/230V/TN-C
1PEN~50Hz, 230V/TN-C
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-S
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-S

OCHRANA:
ZÁKLADNÁ – NULOVANÍM
ZVÝŠENÁ – POSPOJOVANÍM

PROSTREDIE:
311 – ZÁKLADNÉ

600x600, na povrch
Svorkovnicová skriňa
(bez prístrojov)



ELEKTROINŠTALÁCIA

PROJEKTANT	INVESTOR	Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejárska 1, BA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
OBSAH VÝKRESU	PÓDORYS	ZÁKAZ ČÍSLO	ING. Ľ. NEKORANEC
NÁZOV STAVBY	MIESTO	T-2011035	STUPEŇ PD
OBJ.01 OPRAVOVNÁ PNEUMATIK ÚD DPB JURAJOV DVOR			SK STAV
			1:50
			FORMÁT
			8 A4
			DÁTUM
			08/2011
			ČÍSLO V.
			E1