Přívodní kabel k ČOV 5 - 20 s jednofázovými stroji
je chráněn proudovým chráničem (0,03A) a jističem 16B 1 (s vypínací schopností 10kA).

Upozornění:
Instalaci kabeláže musí být provedena odborníkem v oblasti elektroinstalace s platným oprávnění k této činnosti !

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

225,00 - 239,00 m.n.m.

INVESTOR Obec Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic tel: +420 466 951 204, e-mail: podatelna@obec-moravany.cz	IČ 00273988
PROJEKTANT Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	IČ 02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA	Č.A.

NÁZEV PROJEKTU OBEC MORAVANY - ČERADICE, MORAVANSKÝ SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV	MÍSTO Moravany K.Ú. Čeradice nad Loučnou, Moravanský	
STUPEŇ PD DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Č.ZAKÁZKY 202608 DATUM 30.4.2026	
OBJEKT C. SITUAČNÍ VÝKRESY	REVIZE 0.0 MĚŘÍTKO -	
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA ELEKTROPŘÍPOJKY	Č.VÝKRESU C.7	Č.PARÉ 1