



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

ROZHODNUTÍ NABYLO
PRÁVNÍ MOCI DNE 19.3.26



Č. jednací: MmP 37726/2026/No

Č. spisu: SZ_MMP 36868/2026

Počet listů: 2

Vyřizuje: Alena Nováková

Telefon: 466 859 153

E-mail: alena.novakova@mmp.cz



S00BX02V79QF

Datum: 2.3.2026

Rozhodnutí

účastník řízení dle § 27, odst.1 zák.č.500/2004 Sb.-Správní řád: Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, zastoupen obecným zmocněncem, společností eCO PRO s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") – ve věci povolení k nakládání s vodami, dále jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27.2.2026 podal žadatel

Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČO 00273988, zastoupen obecným zmocněncem, společností ECO PRO s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno IČO 07477856

I.

vydává povolení

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst.1 písmeno c) vodního zákona v místě:

Identifikátor kraje

CZ053

Název kraje

Pardubický

Identifikátor okresu

CZ0532

Název okresu

Pardubice

Identifikátor obce

575399

Název obce

Moravany

Identifikátor katastrálního území

619655

Název katastrálního území

Čeradice nad Loučnou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Výustní skupina 1, 2

298/1, 307/1

Útvar podzemních vod

11300 Kvartér Loučné a Chrudimky

Vodní tok

Loučná

ř.km

14.975; 15.193

IDVT

10100037

Výustní skupina 5

47/1

ř.km

0,045

Útvar podzemních vod

11300 Kvartér Loučné a Chrudimky

Vodní tok

ostatní vodní linie

IDVT
HSL_0920

10172762

Druh vypouštěných vod

přečištěné splaškové vody ze soustavy
DČOV a srážkové vody

Způsob čištění

mechanicko – biologické

Počet napojených EO

42 EO

Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK).

X = 1 067 040,00 Y = 632 827,00

V tomto rozsahu:

Údaje o jakosti vyčištěných odpadních vod

	„p“ mg/l	“m“ mg/l	balance
BSK ₅	30	50	0,0441 t/rok
CHSK _{cr}	110	170	0,01617 t/rok
NL	40	60	0,0588 t/rok
N-NH ₄	20*		0,0294 t/rok

* aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

Údaje o povoleném množství vypouštění odpadních vod

prům.	0,168 m ³ /h
max.	0,0700 l/s
měsíční max.	122,500 m ³ /měs.
roční max.	1,470 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení k vypouštění	5 let od nabytí právní moci rozhodnutí
Počet měsíců, kdy se odp. voda vypouští	12

K povolení se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených v tomto rozhodnutí jako „p“, se stanoví povinnost provádět rozbor vypouštěných odpadních vod na odtoku z ČOV (tj. přímo v ČOV v místě odtoku, v ukazatelích BSK₅, NL, CHSK_{cr}, N-NH₄ s četností min. 2 x ročně (1 x za 6 měsíců – v letním a zimním období). Odebírat se budou dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut (typ A). Mimo limitovaných ukazatelů sledovat N-NO₃ a P_{celk}.
2. Překročení povolených hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků nepřipouští.
3. Odběr vzorků vypouštěných vod smí provádět osoba, která má k tomu způsobilost (akreditaci).
4. Dle §10 a §22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněný povinen každoročně do 31. ledna podávat příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik) hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Rozsah ohlašovaných údajů je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích o vodní bilanci.
5. Rozbory znečištění musí být prováděny, dle platných technických norem, laboratořemi, jejichž metody rozborů jsou validovány a podrobovány periodické kontrole (akreditovanými laboratořemi), uvedenými v seznamu zveřejňovaném Ministerstvem životního prostředí ČR ve svém Věstníku.
6. Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky - § 38 vodního zákona, určené jejich seznamem v příloze č.1 k uvedenému zákonu.
7. Provozovatel bude na své náklady zbavovat průtočný profil HOZ (svahy a dno) porostů a sedimentů (vyplavovaných nečistot) pro zajištění odtoku vod z výustě v rozsahu nutném pro zajištění odtoku z výustě. (Podle ustanovení § 57 zákona č. 254/2001 sb. o vodách v platném znění, dle kterého „„Pokud má bezprostřední prospěch z vodního díla jiný oprávněný (§8) než vlastník tohoto vodního díla, je povinen podílet se na úhradě nákladů na údržbu tohoto vodního díla“).

Odůvodnění:

Dne 27.2.2026 podal žadatel žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 429/2024 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dalších předkládaných vodoprávnímu úřadu a všemi povinnými doklady podle ustanovení příslušných ustanovení stavebního zákona, a další doklady a to:

1. Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, ze dne 16.2.2024 PLa/2024/002105
2. Rozhodnutí o změně užívání kanalizace k.ú. Čeradice ze dne 17.2.2026 pod č.j. MMP 15972/2026/No

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Vypouštění jednotnou kanalizací bude z nově budovaných domovních čistíren odpadních vod typu SBR s akumulací nádrží na přítoku s automaticky propíraným pískovým filtrem. Za čistírnou bude dále instalována nádrž na vyčištěnou vodu pro osazení ponorného čerpadla k využití na závlivku. Vyčištěná voda nevyužitá při závlivce, popř. v zimním období, bude odváděna jednotnou kanalizací do recipientu.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24–26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.“

Dle § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění vodoprávní úřad rozhodl bezodkladně, jelikož se jedná o záměr, který byl projednán a podmínky byly zapracovány do výroku rozhodnutí

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním uzdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Ing. Markéta Horáčková Strnadová
vedoucí oddělení



„otisk úředního razítka „

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb. (správní řád) dodejkou:

Obec Moravany, nám Hrdinů 136, 533 72 Moravany, zastoupen obecným zmocněncem, společností ECO PRO s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2 a 3, zák.č.500/2004 Sb. (správní řád):

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčené orgány státní správy:

Obecní úřad Moravany