

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

**OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO  
PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY**

**Ul. Jiráskova 25  
917 02 Trnava**

**C2 – PROJEKTOVÉ HODNOTENIE EHB**

---

**NÁZOV STAVBY:**

Obnova a zateplenie strešného plášťa materskej školy  
Ul. Jiráskova 25  
917 02 Trnava

---

**MIESTO STAVBY:**

Ul. Jiráskova 25  
Trnava 917 02  
parc. č. 8399/100,101

---

**AUTORI PROJEKTU:**

Ing. Tibor Psalman  
Ing. Marek Vilček

---

**INVESTOR:**

**Mesto Trnava**  
V zastúpení  
STEFE Trnava s.r.o.  
Františkánska 16  
917 32 Trnava



**Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava**

**PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE  
podľa zákona 555/2005 novelizácia 300/2012**

# **PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE**

Názov stavby:

**OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ  
ŠKOLY**

Druh budovy:

**Budovy škôl a školských zariadení**

Druh realizácie:

**Významná obnova**

Miesto stavby:

**Trnava, Jiráskova 25, parcela č.: 8399/100,101**

Vypracoval:

**Ing. Peter Kopecký**

Zodpovedná osoba:

**Ing. Štefan Kopecký**

**4491\*A\*4-1**

Číslo posudku:

**5165/2017**

Miesto a dátum vypracovania posudku: **Bratislava, 11.2017**



# Obsah

<b>1 Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove</b>	<b>3</b>
Charakteristika stavby a stavebné riešenie	3
Evidenčné údaje riešeného projektu	3
Počet hodnotených poschodí	3
<b>1.2 Navrhované stavebno-technické postupy</b>	<b>4</b>
Navrhované riešenie na posúdenie	4
Zatepl'ovací systém	4
<b>1.3 Požiadavky a kritéria na obalové konštrukcie</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Geometrická schéma budovy</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií</b>	<b>6</b>
Posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií	6
Posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnostiach	6
Posúdenie energetického kritéria	6
Posúdenie vykurovacej sústavy a prípravy teplej vody	7
Normová požiadavka na potrebu tepla	7
<b>2 Záver</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Hodnotenie podľa STN 730540</b>	<b>8</b>
Normalizované hodnoty tepelného odporu podľa STN 73 0540 (platné do konca roka 2015)	8
Rekapitulácia a potenciál úspor energie	8
Normová požiadavka na potrebu tepla	9
<b>2.2 Hodnotenie podľa STN 730540 s nápravami</b>	<b>10</b>
Normalizované hodnoty tepelného odporu podľa STN 73 0540 (platné do konca roka 2015)	10
Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav	10
<b>3 Posúdenie energetickej hospodárnosti budovy podľa zákona 555/2005 Z.z.</b>	<b>12</b>
<b>IDENTIFIKAČNÝ LIST</b>	<b>38</b>

# 1 Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií

## 1.1 Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove

Základom pre spracovanie energetického posudku bola projektová dokumentácia projektu **OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY, Trnava**, ktorá bola poskytnutá v el. forme.

### **Charakteristika stavby a stavebné riešenie**

Objekt je samostatne stojaci v existujúcej zástavbe, je riešený ako dvoj-podlažný bez podpivničenia.

Fasády sú orientované smerom na JV, JZ, SV, SZ s okennými a dvernými otvormi.

Objekt je postavený z pórobetónových stenových panelov hr.: 250 mm a z tehál CDm hr.: 300 mm.

Strecha je plochá. Otvorové konštrukcie sú plastové s izolačným dvojsklom.

Svietidlá v objekte sú pôvodné, prevažne neónové lampy a žiarovky.

### **Evidenčné údaje riešeného projektu**

Názov stavby:	<b>OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY</b>
Miesto stavby:	<b>Trnava, Jiráskova 25, parcela č.: 8399/100,101</b>
Stupeň:	<b>PSP</b>
Charakteristika stavby:	<b>Významná obnova</b>
Typ objektu:	<b>Budovy škôl a školských zariadení</b>

### **Počet hodnotených poschodí**

Počet nadzemných podlaží:	<b>2</b>
Počet podzemných podlaží:	<b>0</b>

## 1.2 Navrhované stavebno-technické postupy

Účelom energetického posudku je preukázanie, že navrhované riešenie objektu spĺňa normatívne požadované kritéria podľa STN 730540.

### **Navrhované riešenie na posúdenie**

Posúdenie vychádza z posúdenia opláštenia objektu steny, podlahy, stropu a otvorových konštrukcií podľa projektu. Všetky konštrukcie boli posúdené na základe tepelnotechnického výpočtu a spĺňa požiadavky platných teplotechnických noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okenným rámom doporučujeme zrealizovať spôsobom, ktorý je popísaný a stanovený v Smernici na aplikáciu pre daný použitý zateplovací systém a normou STN 73 29 01 – Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS, ktorá plne nahrádza STN 73 0551 z roku 1999 v celom rozsahu. Účinnosť ETICS je závislá od spôsobu prevádzkovania budovy, výmeny vzduchu, spôsobu vetrania, regulácie vykurovacích telies, normovej spotreby teplej vody a využitia úsporných opatrení. V styku doporučujem použiť okenné dilatačné profily.

### **Zateplovací systém**

Obvodová stena:	<b>Stena nemá zateplovací systém.</b>
Otvorové konštrukcie:	<b>Otvorové konštrukcie sú plastové s izolačným dvojsklom s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla <math>U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math>.</b>
Zastrešenie:	<b>Strecha je v pôvodnom stave zo ŽB stropného panelu, expandovaného perlitu hr.: 80 mm, vzduchovej medzery, ŽB panelu hr.: 120 mm a cementového poteru.</b> <b>Strecha nad prístavkom je zo sendvičového panelu s PUR výplňou hr.: 150 mm.</b>
Podlaha:	<b>Podlaha je zateplená s Fibrex hr.: 35 mm.</b>

### 1.3 Požiadavky a kritéria na obalové konštrukcie

Odporúčané hodnoty tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budov, ako aj základné kritéria požadované pre budovy stanovuje revidovaná STN 73 0540. Pri návrhu stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových budov sa požaduje splnenie kritérií:

- minimálne tepelnoizolačné vlastností stavebných konštrukcií,
- minimálna teplota vnútorného povrchu,
- minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti,
- maximálna merná potreba tepla na vykurovanie.

a) podľa článku 3.2 STN 73 0540: Steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou  $\varphi_i < 80\%$  musia mať taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie  $U$ , alebo tepelný odpor konštrukcie  $R$ , aby bola splnená podmienka :

$$U < U_N \text{ resp. } R > R_N$$

kde  $U_N$  je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo  $W/(m^2.K)$ .

b) Podľa článku 3.1 STN 73 0540 Steny, strechy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu  $\varphi_i < 80\%$  musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu  $\theta_{si}$  vyjadrenú v  $^{\circ}C$ , ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní.

kde  $\theta_{si,n}$  je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov

$\theta_{si,80}$  je kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu  $\varphi_{si}$  a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu  $\varphi_i < 80\%$

$\Delta\theta_{si}$  je bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti.

c) Podľa článku 3.1.2 STN 73 0540 rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu  $\varphi_i < 50\%$  musia mať na každom mieste povrchovú teplotu  $\theta_{si,ok}$  v  $^{\circ}C$  nad teplotou rosného bodu  $\theta_{dp}$ .

$$\theta_{si,ok} > \theta_{si,ok,N} = \theta_{dp}$$

kde  $\theta_{si,ok,N}$  je požadovaná normalizovaná hodnota vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov v  $^{\circ}C$

$\theta_{dp}$  teplota rosného bodu v  $^{\circ}C$  zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu  $\theta_{ai}$  a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu  $\varphi_i$

$\theta_{si,ok}$  vnútorná povrchová teplota výplne otvoru zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu pozdĺž výplne otvoru  $\theta_{ai,ok}$  ktorá sa určí podľa tabuľky 2 STN 73 0540.

d) podľa článku 5.2 STN 73 0540: Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti  $n$  vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov splní podmienka

$$n > n_n$$

kde  $n_n$  je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h

e) podľa článku 7.3 STN 73 0540: Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla

$$Qh_{nd2} < Qh_{nd,max2} \text{ alebo } Qh_{nd1} < Qh_{nd,max1}$$

kde  $Qh_{nd,max2}$  je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m<sup>3</sup>.rok)

kde  $Qh_{nd,max1}$  je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

## 1.4 Geometrická schéma budovy

Tepelnotechnický výpočet a posúdenie stavebných konštrukcií budovy vychádzali z projektového riešenia objektu. Výpočet sa uskutočnil na základe poskytnutej projektovej dokumentácie.

## 1.5 Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií

### **Posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií**

Výstupy z podrobného posúdenia stavebných konštrukcií z hľadiska tepelnej ochrany - stavebnej tepelnej techniky sú uvedené ako príloha. Tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, difúzny odpor, miesto kondenzácie a posúdenie ročnej bilancie vlhkosti sú stanovené pomocou programov a technických listov materiálov. Tepelnoizolačné vlastnosti zatepleného obvodového plášťa spĺňajú podmienku uvedenú v kapitole 1.3.

### **Posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnostiach**

Pri výpočte potreby tepla na vykurovanie sa uvažovali otvorové konštrukcie zdvojené s hodnotou súčiniteľa vzduchovej prievzdušnosti podľa STN 73 0540. Z výpočtu vyplýva, že samotné otvorové konštrukcie svojou škárovou prievzdušnosťou zabezpečia minimálnu výmenu vzduchu v miestnostiach.

Vypočítaná priemerná intenzita výmeny vzduchu sa nachádza v prílohe tepelnotechnického posúdenia budovy

#### **Objekt:**

Vypočítaný stav  $n_{pr} = 0,23 \text{ 1/h} < n_{min} = 0,5 \text{ 1/h}$

Tým pádom počítame s potrebou na výmenu vzduchu  $n = 0,50 \text{ 1/h}$

### **Posúdenie energetického kritéria**

Výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie je obsahom Prílohy. Charakteristické vlastnosti budovy po realizácii navrhovaných úprav sú v prílohe tepelnotechnického posúdenia budovy

- faktor tvaru: 0.58 1/m
- priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy: 0.91 W/(m<sup>2</sup>.K)

Merná potreba tepla na vykurovanie zahŕňa tepelné straty aj tepelné zisky. Pri uvažovaní tepelných ziskov je zohľadnené rôzne zatienenie okien presahmi zhora a z boku.

**Posúdenie vykurovacej sústavy a prípravy teplej vody**

Merná potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody bola posudzovaná podľa projektu. Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TV je výmenníková stanica na sídlisku napojená na jadrovú elektrárňu, vykurovacia sústava: radiátory.

**Normová požiadavka na potrebu tepla**

Normová požiadavka na potrebu tepla na vykurovanie je stanovená v závislosti od faktora tvaru budovy podľa STN 73 0540-2 v kWh/(m<sup>2</sup>.rok) alebo v kWh/(m<sup>3</sup>.rok).

Faktor tvaru budovy	Potreba tepla na vykurovanie							
	$Q_{H,nd,max}$		$Q_{H,nd,N}$ od 1.1.2013		$Q_{H,nd,r1}$ od 1.1.2016		$Q_{H,nd,r1}$ od 1.1.2021	
	$Q_{H,nd,max1}$	$Q_{H,nd,max2}$	$Q_{H,nd,N1}$	$Q_{H,nd,N2}$	$Q_{H,nd,r1,1}$	$Q_{H,nd,r1,2}$	$Q_{H,nd,r2,1}$	$Q_{H,nd,r2,2}$
<0.30	<b>70.00</b>	25.00	<b>50.00</b>	17.90	<b>25.00</b>	8.93	<b>12.50</b>	4.47
0.40	<b>78.60</b>	28.10	<b>57.10</b>	20.40	<b>28.55</b>	10.20	<b>14.28</b>	5.10
0.50	<b>87.10</b>	31.10	<b>64.30</b>	23.00	<b>32.15</b>	11.49	<b>16.08</b>	5.75
0.60	<b>95.70</b>	34.20	<b>71.40</b>	25.50	<b>35.70</b>	12.75	<b>17.85</b>	6.38
0.70	<b>104.30</b>	37.50	<b>78.60</b>	28.10	<b>39.30</b>	14.04	<b>19.65</b>	7.02
0.80	<b>112.90</b>	40.30	<b>85.70</b>	30.60	<b>42.85</b>	15.31	<b>21.43</b>	7.66
0.90	<b>121.40</b>	43.40	<b>92.90</b>	33.20	<b>46.45</b>	16.60	<b>23.23</b>	8.30
1.00<	<b>130.00</b>	46.50	<b>100.00</b>	35.70	<b>50.00</b>	17.86	<b>25.00</b>	8.93

Vypočítaná potreba tepla na vykurovanie objektu:

$$Q_{h_{nd2}} = 35,5 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{rok}), Q_{h_{nd1}} = 125,7 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$$

Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre novostavbu:

$$Q_{h_{nd2}} = 35,5 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{rok}) > Q_{h_{nd,max2}} = 12,5 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{rok})$$

$$Q_{h_{nd1}} = 125,7 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok}) > Q_{h_{nd,max1}} = 35,0 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$$

čo **nevyhovuje** požiadavke na energetické kritérium pre **novostavbu**.

Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre významne obnovovanú budovu:

$$Q_{h_{nd2}} = 35,5 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{rok}) > Q_{h_{nd,max2}} = 25,0 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{rok})$$

$$Q_{h_{nd1}} = 125,7 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok}) > Q_{h_{nd,max1}} = 70,1 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$$

čo **nevyhovuje** požiadavke na energetické kritérium pre **obnovovanú budovu**.

## 2 Záver

### 2.1 Hodnotenie podľa STN 730540

Záverom možno konštatovať, že pri dodržaní technologických predpisov a materiálov popísaných v projektovej dokumentácii a osadením otvorových konštrukcií sa **nedosiahnu** podmienky podľa STN 73 0540. Energetické kritérium **nie je splnené** a merná potreba tepla na vykurovanie **nesplňa** podmienky podľa STN 73 0540. Pri stanovení úspor tepla treba upozorniť na rozdiely medzi výpočtovými predpokladmi a skutočnými podmienkami budovy, ktoré môžu vzniknúť vplyvom odlišností medzi projektovou dokumentáciou a realizovanou stavbou, rôznym užívaním objektu užívateľmi a rovnako zjednodušeniami, ktoré sú podmienené výpočtovými postupmi.

#### Normalizované hodnoty tepelného odporu podľa STN 73 0540 (platné do konca roka 2015)

Vybrané konštrukcie	Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> K/W]		Normalizovaná hodnota R [m <sup>2</sup> K/W]	Posúdenie
Stena - Typ 1	1.31	<	3.00	nevyhovuje
Stena - Typ 2	0.61	<	3.00	nevyhovuje
Vnútorná stena - Typ 1	1.31	>	0.70	vyhovuje
Strecha - nad 2.NP	0.86	<	4.90	nevyhovuje
Strecha - nad 1.NP	0.86	<	4.90	nevyhovuje
Strecha z PUR	6.41	>	4.90	vyhovuje
Podlaha - Typ 1	1.07	<	2.30	nevyhovuje

#### Rekapitulácia a potenciál úspor energie

	Veličina	Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potenciál úspor v %
7	Potreba tepla na vykurovanie	125.73			
	Potreba energie:				
8	na vykurovanie	142.69			
9	na prípravu teplej vody	10.49			
10	na chladenie/vetrание	0.00			
11	na osvetlenie	17.99			

12	<b>Celková potreba energie kWh/(m².a):</b>	171.17			
13	<b>Primárna energia kWh/(m².a):</b>	146.81			

### Návrh odporúčaných opatrení:

- Zateplenie strechy zo ŽB s EPS 100S hr.: 240 mm.

### Normová požiadavka na potrebu tepla

Normová požiadavka na potrebu tepla na vykurovanie je stanovená v závislosti od faktora tvaru budovy podľa STN 73 0540-2 v kWh/(m².rok) alebo v kWh/(m³.rok).

Faktor tvaru budovy	Potreba tepla na vykurovanie							
	$Q_{H,nd,max}$		$Q_{H,nd,N}$ od 1.1.2013		$Q_{H,nd,r1}$ od 1.1.2016		$Q_{H,nd,r1}$ od 1.1.2021	
	$Q_{H,nd,max1}$	$Q_{H,nd,max2}$	$Q_{H,nd,N1}$	$Q_{H,nd,N2}$	$Q_{H,nd,r1,1}$	$Q_{H,nd,r1,2}$	$Q_{H,nd,r2,1}$	$Q_{H,nd,r2,2}$
1/m								
<0.30	<b>70.00</b>	25.00	<b>50.00</b>	17.90	<b>25.00</b>	8.93	<b>12.50</b>	4.47
0.40	<b>78.60</b>	28.10	<b>57.10</b>	20.40	<b>28.55</b>	10.20	<b>14.28</b>	5.10
0.50	<b>87.10</b>	31.10	<b>64.30</b>	23.00	<b>32.15</b>	11.49	<b>16.08</b>	5.75
0.60	<b>95.70</b>	34.20	<b>71.40</b>	25.50	<b>35.70</b>	12.75	<b>17.85</b>	6.38
0.70	<b>104.30</b>	37.50	<b>78.60</b>	28.10	<b>39.30</b>	14.04	<b>19.65</b>	7.02
0.80	<b>112.90</b>	40.30	<b>85.70</b>	30.60	<b>42.85</b>	15.31	<b>21.43</b>	7.66
0.90	<b>121.40</b>	43.40	<b>92.90</b>	33.20	<b>46.45</b>	16.60	<b>23.23</b>	8.30
1.00<	<b>130.00</b>	46.50	<b>100.00</b>	35.70	<b>50.00</b>	17.86	<b>25.00</b>	8.93

Vypočítaná potreba tepla na vykurovanie objektu:

$$Q_{h_{nd2}} = 23,3 \text{ kWh}/(\text{m}^3.\text{rok}), Q_{h_{nd1}} = 82,3 \text{ kWh}/(\text{m}^2.\text{rok})$$

Porovnanie potreba tepla na vykurovanie pre novostavbu:

$$Q_{h_{nd2}} = 23,3 \text{ kWh}/(\text{m}^3.\text{rok}) > Q_{h_{nd,max2}} = 12,5 \text{ kWh}/(\text{m}^3.\text{rok})$$

$$Q_{h_{nd1}} = 82,3 \text{ kWh}/(\text{m}^2.\text{rok}) > Q_{h_{nd,max1}} = 35,0 \text{ kWh}/(\text{m}^2.\text{rok})$$

čo **nevyhovuje** požiadavke na energetické kritérium pre **novostavbu**

Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre významne obnovovanú budovu:

$$Q_{h_{nd2}} = 23,3 \text{ kWh}/(\text{m}^3.\text{rok}) < Q_{h_{nd,max2}} = 25,0 \text{ kWh}/(\text{m}^3.\text{rok})$$

$$Q_{h_{nd1}} = 82,3 \text{ kWh}/(\text{m}^2.\text{rok}) > Q_{h_{nd,max1}} = 70,1 \text{ kWh}/(\text{m}^2.\text{rok})$$

čo **nevyhovuje** požiadavke na energetické kritérium pre **obnovovanú budovu**.

## 2.2 Hodnotenie podľa STN 730540 s nápravami

Záverom možno konštatovať, že pri dodržaní technologických predpisov a materiálov popísaných v projektovej dokumentácii a osadením otvorových konštrukcií sa **nedosiahnu** podmienky podľa STN 73 0540. Energetické kritérium je **nie je splnené** a merná potreba tepla na vykurovanie **nesplňa** podmienky podľa STN 73 0540. Pri stanovení úspor tepla treba upozorniť na rozdiely medzi výpočtovými predpokladmi a skutočnými podmienkami budovy, ktoré môžu vzniknúť vplyvom odlišností medzi projektovou dokumentáciou a realizovanou stavbou, rôznym užívaním objektu užívateľmi a rovnako zjednodušeniami, ktoré sú podmienené výpočtovými postupmi.

### Normalizované hodnoty tepelného odporu podľa STN 73 0540 (platné do konca roka 2015)

Vybrané konštrukcie	Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> K/W]		Normalizovaná hodnota R [m <sup>2</sup> K/W]	Posúdenie
Stena - Typ 1	<b>1.31</b>	<	<b>3.00</b>	nevyhovuje
Stena - Typ 2	<b>0.61</b>	<	<b>3.00</b>	nevyhovuje
Vnútorná stena - Typ 1	<b>1.31</b>	>	<b>0.70</b>	vyhovuje
Strecha - nad 2.NP	<b>7.52</b>	>	<b>4.90</b>	vyhovuje
Strecha - nad 1.NP	<b>7.52</b>	>	<b>4.90</b>	vyhovuje
Strecha z PUR	<b>6.41</b>	>	<b>4.90</b>	vyhovuje
Podlaha - Typ 1	<b>1.07</b>	<	<b>2.30</b>	nevyhovuje

### Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav

	Veličina	Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potenciál úspor v %
7	<b>Potreba tepla na vykurovanie</b>	125.73	<b>82.31</b>	43.42	<b>34.53 %</b>
	<b>Potreba energie:</b>				
8	<b>na vykurovanie</b>	142.69	<b>94.18</b>	48.51	<b>34.00 %</b>
9	<b>na prípravu teplej vody</b>	10.49	<b>10.49</b>	0.00	<b>0.00 %</b>
10	<b>na chladenie/vetrание</b>	0.00	<b>0.00</b>		
11	<b>na osvetlenie</b>	17.99	<b>17.99</b>	0.00	<b>0.00 %</b>

12	<b>Celková potreba energie kWh/(m<sup>2</sup>.a):</b>	171.17	<b>122.66</b>	48.51	<b>28.34 %</b>
13	<b>Primárna energia kWh/(m<sup>2</sup>.a):</b>	146.81	<b>112.85</b>	33.96	<b>23.13 %</b>

Ročná potreba tepla na vykurovanie kWh/rok

Potreba tepla pôvodný stav	<b>Potreba tepla nový stav</b>	Úspora kWh/rok	<b>Úspora v %</b>
<b>Qh=174 316,93</b>	<b>Qh=114 111,04</b>	<b>60 205,89</b>	<b>34,54 %</b>

Čiastkové zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa miesta spotreby

	<b>Pôvodný stav</b>	<b>Nový stav</b>
<b>Vykurovanie</b>	<b>F</b>	D
<b>Príprava teplej vody</b>	<b>B</b>	B
<b>Osvetlenie</b>	<b>B</b>	B

Zatriedenie budovy do energetickej triedy

	<b>Pôvodný stav</b>	<b>Nový stav</b>
<b>Celková potreba energie</b>	<b>E</b>	C
<b>Primárna energia</b>	<b>C</b>	B

Po realizácii zateplenia je nutné vykonať hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.

Budova je z hľadiska energetickej hospodárnosti zatriedená do energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ, čím podľa vyhlášky č. 324/2016 Z.z. spĺňa minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť pre obnovovanú budovu.

### **3 Posúdenie energetickej hospodárnosti budovy podľa zákona 555/2005 Z.z.**

Podľa §4 ods. 3 zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov je potrebné pri novostavbe preukázať splnenie normových požiadaviek na energetickú hospodárnosť. Tieto požiadavky sú:

1. Podľa §5 ods. 3 vyhl. 324/2016 Z.z.: minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.
2. Podľa vyhl. 324/2016 Z.z. minimálne požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých stavebných konštrukcií a na potrebu energie nových a významne obnovovaných budov určuje technická norma (STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).

Na preukázanie splnenia požiadaviek podľa §2 ods. 8 vyhl. 324/2016 Z.z. pre novostavbu je treba preukázať splnenie rozšírených požiadaviek hodnotenia energetickej hospodárnosti, ktorými sú minimálne požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých druhov stavebných konštrukcií a na najväčšiu potrebu energie podľa technickej normy STN 73 0540, čiže preukázanie splnenia kritéria minimálnych tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla) pri splnení hygienického kritéria. Navrhnutými postupovými krokmi je splnené aj energetické kritérium a sú tak dané predpoklady na splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť pre miesto spotreby potreba energie na vykurovanie ovplyvnenej potrebou tepla na vykurovanie.

# Prílohy

**Pôvodný stav**

Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE					
1	Názov budovy:		OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY			
2	Ulica, číslo:		Jiráskova 25			
3	Obec:		Trnava			
4	Parc. č.:		8399/100,101			
5	Katastrálne územie:		Trnava			
6	Účel spracovania energetického certifikátu:		Významná obnova			
	Výpočet potreby tepla na vykurovanie					
	VSTUPNÉ ÚDAJE					
7	Budova	Kategória budovy (jeden účel užívania)		Budovy škôl a školských zariadení		
8		Zmiešaný účel užívania - kategória 1				
9		Zmiešaný účel užívania - kategória 2				
10		Podiel celkovej podlahovej plochy - kategória 1			%	
11		Podiel celkovej podlahovej plochy - kategória 2			%	
12		Rok kolaudácie		1973		
13		Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany		2017		
14		Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava ( bytové domy)				
15		Šírka budovy		38.45	m	
16		Dĺžka budovy		62.20	m	
17		Výška budovy		7.07	m	
18		Počet podlaží		2		
19		Obostavaný objem		4,906.89	m³	
20		Celková podlahová plocha		1,386.40	m²	
21		Celková teplovýmenná plocha		2,852.61	m²	
22		Priemerná konštrukčná výška		3.54	m	
23		Faktor tvaru		0.58	1/m	
24	Výpočet	Výpočtová metóda		Mesačná		
25		Počet dennostupňov		3082	K.deň	
	Tepelné straty	Popis/názov obvodovej konštrukcie		Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U <sub>i</sub> (W/(m².K))	Teplovýmenná plocha A <sub>i</sub> (m²)	Teplotný redukčný faktor b (-)
		Obvodový plášť :				
26		1	Stena - Typ 1	0.77	608.92	1.00
27		2	Stena - Typ 2	1.64	18.83	1.00
28		3	Vnúťorná stena - Typ 1	0.77	5.15	0.00
29		4				
30		5				
		Strecha :				
31		1	Strecha - nad 2.NP	1.16	494.46	1.00
32		2	Strecha - nad 1.NP	1.16	334.25	1.00
33		3	Strecha z PUR	0.16	63.23	1.00
34		4				
35		5				
		Podlaha :				
36		1	Podlaha - Typ 1	0.31	891.94	1.00
37		2				
38		3				
39		4				
40		5				
		Otvorové konštrukcie :				
41		1	Okná - Typ 1	1.30	386.01	1.00

42	2	Dvere - Typ 1			1.45	49.82	1.00	
43	3							
44	4							
45	5							
46	Tepelné straty	Priemerný súčiniteľ prechodu tepla $U_m$				0.91	W/(m².K)	
47		Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur.suteréne LS				0.00	W/K	
48		Vplyv tepelných mostov $\Delta U$				0.10	W/(m².K)	
49		Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov $\Delta HTM$				285.26	W/K	
		Popis otvorovej konštrukcie				Celková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m)	Súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní i .104 (m²/(s.Pa0,67))	
50		1	Okná			272.40	0,00010	
51		2	Dvere			98.50	0,00010	
52		3						
53		Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu)					Pa0,67	
54		Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n				0.23	1/h	
55		Nameraná vzduchotesnosť n50					1/h	
56		Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n				0.50	1/h	
57		Rekuperačná jednotka				nie		
58		Účinnosť rekuperačnej jednotky					%	
59		Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku					m³	
60		Tep. výkon vnútorného zdroja q				6	W/m²	
61		Vnútorné tepelné zisky Qi				42,324.02	kWh/a	
		Tepelné zisky		Orientácia	Intenzita slnečného žiarenia Isj (kWh/m²)	Priepustnosť slnečného žiarenia g (-)	Tieniacy faktor (-)	Plocha zasklených otvorových konštrukcií A (m²)
62	1		SZ a SV	130	0.75	0.9	227.07	86.88
63	2		JZ a JV	260	0.75	0.9	199.86	76.47
64	3							
65	4							
66	5							
67	6							
68	7							
69	8							
70	Solárne tepelné zisky					27,493.24	kWh/a	
	Sezónna metóda							
71		Merná tepelná strata prechodom Ht						W/K
72		Merná tepelná strata Hv						W/K
73		Faktor využitia tepelných ziskov						
74		Merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda						kWh/(m2.a)
		Mesačná metóda						
75		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania					3.86	°C
76		Trvanie obdobia vykurovania					212	dni
77		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania					20	°C
78		Prerušované vykurovanie (áno/nie)					áno	
79		Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni					8	h
80		Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu					0	h

81	Merná potreba tepla	Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená vnútorná teplota/redukčný faktor)		
82		Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)		
83		Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)	18.4	°C
84		Typ konštrukcie	Stredne ťažká	
85		C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²)	124000	J/(K.m²)
86		Priemerný faktor využitia tepelných ziskov - vykurovanie - mes.metóda	0.9557	
87		<b>Merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda</b>	125.73	<b>kWh/(m².a)</b>
		<b>Chladenie</b>		
88		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia		°C
89		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia		°C
90		Trvanie obdobia chladenia		dni
91		Účinná solárna kolektčná plocha plných častí v m²		m²
92		Priemerný faktor využitia tepelných strát - chladenie - mesačná metóda		
93		<b>Potreba chladu na chladenie - mesačná metóda</b>		<b>kWh/(m².a)</b>
	<b>VÝSLEDKY</b>			
94		Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)	3,251.12	W/K
95		<b>Merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda</b>		<b>kWh/(m².a)</b>
96		<b>Merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda</b>	125.73	<b>kWh/(m².a)</b>
97		<b>Merná potreba chladu na chladenie - mesačná metóda</b>		<b>kWh/(m².a)</b>

Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1	Názov budovy:		OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY	
2	Ulica, číslo:		Jiráskova 25	
3	Obec:		Trnava	
4	Parc. č.:		8399/100,101	
5	Katastrálne územie:		Trnava	
6	Účel spracovania energetického certifikátu:		Významná obnova	
	Výpočet potreby energie na vykurovanie			
	VSTUPNÉ ÚDAJE			
7	Budova	Kategória budovy	Budovy škôl a školských zariadení	
8		Celková podlahová plocha	1,386.40	m²
9		Vykurovací systém	Neprerušovaný	
10		Distribučný systém	Teplovodný	
11		Druh tepelnej ochrany rozvodov	iné	
12		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	5.00	mm
13		Teplotný spád	80/60	°C
14		Druh a typ rekuperácie		
15		Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)	Áno	
16		Teplotná regulácia v budove (áno/nie)	Áno	
17	Zdroj tepla	Typ zdroja	Teplovod z AE	
18		Energetický nosič	Jadrová energia	
19		Umiestnenie zdroja	Diaľkovo	
20		Účinnosť výroby tepla	88.00	%
21	Potreba tepla a energie	Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1)	125.73	kWh/(m².a)
22		Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie	Normalizované	
		Podrobná metóda:		
23		Dĺžka potrubia v zóne 1		m
24		Dĺžka potrubia v zóne 2		m
25		Dĺžka potrubia v zóne 3		m
26		Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia	0,04	W/(m.K)
27		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	5.00	mm
28		Teplota okolitého prostredia	20,00	°C
29		Stredná teplota vykurovacej látky	70.00	°C
30		Počet prevádzkových hodín za rok	5088	h
		Zjednodušená metóda:		
31		Dĺžka zóny	62.20	m
32		Šírka zóny	38.45	m
33		Výška zóny	3.54	m
34		Počet podlaží v zóne	2	
35		Merná tepelná strata	3,251.12	W/m
36		Teplota okolitého prostredia	20,00	°C
37		Stredná teplota vykurovacej látky	70.00	°C
38		Počet prevádzkových hodín	5088	h
39		Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru	140.19	kWh/(m².a)
40		Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie	2.17	kWh/(m².a)
41		Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)	140.19	kWh/(m².a)
		Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo)		kWh/(m².a)
42		Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov		kWh/(m².a)
43		Príkon čerpadiel		W
44		Čas prevádzky počas roka		h
45		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)		kWh/(m².a)
46		Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)		kWh/(m².a)
47				

48	Výpočtový prietok vzduchu		m3/s
49	Účinnosť		%
50	Získaná tepelná energia zo zariadenia		kWh/(m2.a)
51	Spôsob uloženia potrubia		
52	Dĺžka potrubia		m
53	Technické údaje o tepelnej izolácii		
54	Čas prevádzkovania siete		h
55	Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy		kWh/(m².a)
56	Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy		kWh/(m².a)
57	Strata pri výrobe (účinnosť zdroja)		kWh/(m².a)
58	Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja	0.00	kWh/(m².a)
<b>VÝSLEDKY</b>			
59	<b>Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla</b>	125.73	<b>kWh/(m².a)</b>
60	<b>Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla</b>	142.69	<b>kWh/(m².a)</b>
61	<b>Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)</b>	142.69	<b>kWh/(m².a)</b>
62	<b>Vlastná elektrická energia</b>	0.34	<b>kWh/(m².a)</b>
63	<b>Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove</b>	83.36	%

Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV)

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1	Názov budovy:	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY		
2	Ulica, číslo:	Jiráskova 25		
3	Obec:	Trnava		
4	Parc. č.:	8399/100,101		
5	Katastrálne územie:	Trnava		
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Významná obnova		
	Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)			
	VSTUPNÉ ÚDAJE			
7	Budova	Kategória budovy	Budovy škôl a školských zariadení	
8		Spôsob hodnotenia	Normalizované	
9		Systém prípravy TV	Externý zásobník	
10		Celková podlahová plocha	1,386.40	m²
11		Distribučný systém	Bez cirkulácie	
12		Druh tepelnej ochrany rozvodov	iné	
13		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	5.00	mm
14	Zdroj tepla	Meranie a regulácia	Automatická	
15		Typ zdroja	Teplovod z AE	
16		Energetický nosič	Jadrová energia	
17		Umiestnenie zdroja	Diaľkovo	
18	Potreba tepelnej energie a energie	Účinnosť výroby tepla	88.00	%
19		Potrebný objem TV	0.29	m3/deň
20		Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy	0.00020812	m3/m2
21		Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV	10	kWh/(m².a)
22		Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,04	W/(m.K)
23		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	5.00	mm
24		Dĺžka potrubí	19.07	m
25		Merná tepelná strata		W/K
26		Teplota vody v potrubí	60,00	°C
27		Teplota okolitého prostredia	20	°C
28		Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)	0.48	kWh/(m².a)
29		Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)	0	kWh/(m².a)
30		Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV		kWh/(m².a)
31		Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody	10	kWh/(m².a)
32		Dĺžka vykurovacieho obdobia	212	dni
33		Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie		kWh/(m².a)
34		Typ čerpadla		
35		Príkon čerpadla (spolu)	0.0031	kW
36		Počet prevádzkových hodín v roku	5088	h
37		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)	0.01	kWh/(m2.a)
38		Obnoviteľný zdroj		
39		Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia		kWh/a
40		Plocha slnečných kolektorov		m2
41		Účinnosť slnečných kolektorov		%
42		Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja		kWh/(m².a)
43		Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja	10.49	kWh/(m².a)
44		Popis a spôsob uloženia potrubia		
45		Dĺžka potrubia		m
46		Hrúbka tepelnej izolácie		mm
47		Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy		kWh/(m².a)

48	Strata pri výrobe (účinnosť výroby)		kWh/(m <sup>2</sup> .a)
<b>VÝSLEDKY</b>			
49	Potreba energie na prípravu TV budovy	10	kWh/(m <sup>2</sup> .a)
50	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV	10.49	kWh/(m <sup>2</sup> .a)
51	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja	10.49	kWh/(m <sup>2</sup> .a)
52	Vlastná elektrická energia (čerpadlá)	0.01	kWh/(m <sup>2</sup> .a)
53	Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie v budove	6.13	%

Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie

1	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE		
2	Názov budovy:	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY	
3	Ulica, číslo:	Jiráskova 25	
4	Obec:	Trnava	
5	Parc. č.:	8399/100,101	
6	Katastrálne územie:	Trnava	
7	Účel spracovania energetického certifikátu:	Významná obnova	
8	Výpočet potreby energie na osvetlenie		
9	VSTUPNÉ ÚDAJE		
10	Budova	Kategória budovy	Budovy škôl a školských zariadení
11		Celkový počet miestností v budove	
12		Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti	
13		Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením	
14		Celková podlahová plocha	1386.4 m²
15		Lokalita - zemepisná šírka	48.35 °
16		Lokalita - zemepisná dĺžka	17.57 °
17		Prevádzkový čas od:	08:00 h
18	Prevádzkový čas do:	14:30 h	
19	Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe)	0.71 -	
20	Svietidlá	Celkový počet inštalovaný svietidiel	ks
21		Celkový inštalovaný príkon svietidiel	kW
22		Celkový nabíjací príkon núdzových svietidiel	kW
23		Celkový pasívny príkon riadiacich jednotiek vo svietidlách	kW
24		Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov vo svietidlách	kW
25	Súhrnný príkon predradníkov v žiarivkových svietidlách	0.06 kW	
26	- z toho súhrnný príkon klasických predradníkov	kW	
27	Denné svetlo	Celkový počet fasádnych okien	88 ks
28		Celková plocha fasádnych otvorov	435.83 m²
29		Celková plocha zóny s denným svetlom	1,039.80 m²
30		Celková plocha stavebných otvorov pre klasické svetlíky	0.00 m²
31		Celková plocha stavebných otvorov pre pílkové svetlíky	0,00 m²
32	Riadenie osvetlenia	Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove - kód	R1 -
33		Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD)	-
34		Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO)	-
35		Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC)	1.0 -
36	VÝSLEDKY		
37		Ročná potreba energie na osvetlenie v budove (WL)	24,941.34 kWh/m²
38		Pasívna ročná potreba energie (WP)	6 kWh/m²
39		Potreba energie na osvetlenie (LENI)	17.99 kWh/(m².a)
40		Merná ročná potreba energie na osvetlenie (ηe)	kWh/(m².lx.a)
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			

Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav

Č.r.	<b>ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE</b>	
1	<b>Názov budovy:</b>	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY
2	<b>Ulica, číslo:</b>	Jiráskova 25
3	<b>Obec:</b>	Trnava
4	<b>Parc. č.:</b>	8399/100,101
5	<b>Katastrálne územie:</b>	Trnava
6	<b>Účel spracovania energetického certifikátu:</b>	Významná obnova

**Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav**

	Veličina	Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potenciál úspor v %
7	Potreba tepla na vykurovanie	125.73	82.31	43.42	34.53 %
	<b>Potreba energie:</b>				
8	na vykurovanie	142.69	94.18	48.51	34.00 %
9	na prípravu teplej vody	10.49	10.49	0.00	0.00 %
10	na chladenie/vetrание	Nehodnotí sa	Nehodnotí sa	Nehodnotí sa	Nehodnotí sa
11	na osvetlenie	17.99	17.99	0.00	0.00 %
12	<b>Celková potreba energie kWh/(m<sup>2</sup>.a):</b>	171.17	122.66	48.51	28.34 %
13	<b>Primárna energia kWh/(m<sup>2</sup>.a):</b>	146.81	112.85	33.96	23.13 %

14	<b>Odpočítateľná tepelná a elektrická energia:</b>				
15	solárna tepelná	0.00			
16	solárna fotovoltická	0.00			
17	kogenerácia				
18	Tepelná energia z iného obnoviteľného zdroja	0.00			

Tabuľka 7: Výpočet potreby energie

Potreba energie											
<b>Názov budovy:</b>	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY										
<b>Ulica, číslo:</b>	Jiráskova 25										
<b>Obec:</b>	Trnava										
<b>Parc. č.:</b>	8399/100,101										
<b>Katastrálne územie:</b>	Trnava										
<b>Účel spracovania energetického certifikátu:</b>	Významná obnova										
Miesto spotreby	Vykurovanie			Teplá voda			Chladenie a vetranie		Osvetlenie		Spolu
Zdroj/energetický nosič	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	
<b>Potreba tepla/energie v kWh/(m2.a)</b>	125.73			10.49					17.99		154.21
<b>Straty vykurovacieho systému v budove:</b>											
Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii	14.46										14.46
Straty pri rozvode tepla	2.51			0.48							2.99
Straty pri akumulácii tepla				0.00							0.00
<b>Spätne získané teplo v kWh/(m2.a)</b>											
<b>Vlastná energia v budove:</b>											
Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory, rekuperačnú jednotku	0.34			0.01							
<b>Potreba energie v budove bez strát pri výrobe tepla v kWh/(m2.a)</b>	143.03			10							153.03
<b>Straty mimo hranice budovy:</b>											
Straty pri výrobe tepla (transformácia)											
Straty pri distribúcii											
<b>Vlastná elektrická energia:</b>											
<b>Potreba energie so stratami pri výrobe tepla v kWh/(m2.a)</b>	142.69			10.49							153.18
<b>Energia z obnoviteľných zdrojov (solárna a iná)</b>	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00
<b>Dodaná energia bez energie z obnoviteľných zdrojov v kWh/(m2.a):</b>	142.69			10.49					17.99		171.17

Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Č.r.	Energetický nosič / miesto spotreby		Potreba energie	Vykurovací olej	Zemný plyn	Uhlie - čierne uhlie	Diaľkové vykurovanie Drevná štiepka	Diaľkové vykurovanie Zemný plyn	Diaľkové vykurovanie Uhlie	Diaľkové chladenie	Drevo - kusove	Drevo - peletky	Drevo - štiepka	Elektrická energia	Jadrová energia	Solárna tepelná energia	Solárna energia fotovoltaická energia	Elektrická energia z kogenerácie	Teplo z kogenerácie	Vážená energia a CO2
1	Potreba energie v budove	Vykurovanie	142.69		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	142.69					
2		Príprava teplej vody	10.49		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.49					
3		Chladenie a vetranie																		
4		Osvetlenie	17.99											17.99						
5		<b>Celková potreba energie v budove</b>	<b>171.17</b>	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	153.18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	OZE	V budove a v blízkosti	0													0	0			
7		Mimo pozemku užívaného s budovou	0																	
7	Mimo budovy	Straty pri výrobe	0																	
7		Straty pri distribúcii mimo budovy	0																	
8		Straty pri odovzdávaní mimo budovy	0																	
9	<b>Dodaná energia kWh/(m2.a)</b>		<b>171.17</b>	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	153.18	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Primárna energia, CO2	Typ energetického nosiča																		
11		Váhové faktory pre primárnu energiu		1,100	1,100	1,100	1,300	0,700	0,700	2,200	0,100	0,200	0,150	2,200	0,700					
12		<b>Primárna energia kWh/(m2.a)</b>		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	39.58	107.23	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>147</b>
13		Váhové faktory pre emisie CO2		0,290	0,220	0,360	0,020	0,220	0,360	0,167	0,020	0,020	0,020	0,167	0,016					
14		<b>Emisie CO2 v kg/(m2.a)</b>		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5</b>

**Navrhovaný stav**

Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE					
1	Názov budovy:		OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY			
2	Ulica, číslo:		Jiráskova 25			
3	Obec:		Trnava			
4	Parc. č.:		8399/100,101			
5	Katastrálne územie:		Trnava			
6	Účel spracovania energetického certifikátu:		Významná obnova			
	Výpočet potreby tepla na vykurovanie					
	VSTUPNÉ ÚDAJE					
7	Budova	Kategória budovy (jeden účel užívania)		Budovy škôl a školských zariadení		
8		Zmiešaný účel užívania - kategória 1				
9		Zmiešaný účel užívania - kategória 2				
10		Podiel celkovej podlahovej plochy - kategória 1			%	
11		Podiel celkovej podlahovej plochy - kategória 2			%	
12		Rok kolaudácie		1973		
13		Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany		2017		
14		Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava ( bytové domy)				
15		Šírka budovy		38.45	m	
16		Dĺžka budovy		62.20	m	
17		Výška budovy		7.07	m	
18		Počet podlaží		2		
19		Obostavaný objem		4,906.89	m³	
20		Celková podlahová plocha		1,386.40	m²	
21		Celková teplovýmenná plocha		2,852.61	m²	
22		Priemerná konštrukčná výška		3.54	m	
23		Faktor tvaru		0.58	1/m	
24	Výpočet	Výpočtová metóda		Mesačná		
25		Počet dennostupňov		3082	K.deň	
	Tepelné straty	Popis/názov obvodovej konštrukcie		Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U <sub>i</sub> (W/(m².K))	Teplovýmenná plocha A <sub>i</sub> (m²)	Teplotný redukčný faktor b (-)
		Obvodový plášť :				
26		1	Stena - Typ 1	0.77	608.92	1.00
27		2	Stena - Typ 2	1.64	18.83	1.00
28		3	Vnúťorná stena - Typ 1	0.77	5.15	0.00
29		4				
30		5				
		Strecha :				
31		1	Strecha - nad 2.NP	0.13	494.46	1.00
32		2	Strecha - nad 1.NP	0.13	334.25	1.00
33		3	Strecha z PUR	0.16	63.23	1.00
34		4				
35		5				
		Podlaha :				
36		1	Podlaha - Typ 1	0.31	891.94	1.00
37		2				
38		3				
39		4				
40		5				
		Otvorové konštrukcie :				
41		1	Okná - Typ 1	1.30	386.01	1.00

42	2	Dvere - Typ 1			1.45	49.82	1.00	
43	3							
44	4							
45	5							
46	Tepelné straty	Priemerný súčiniteľ prechodu tepla $U_m$				0.61	W/(m².K)	
47		Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur.suteréne LS				0.00	W/K	
48		Vplyv tepelných mostov $\Delta U$				0.10	W/(m².K)	
49		Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov $\Delta HTM$				285.26	W/K	
		Popis otvorovej konštrukcie				Celková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m)	Súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní i .104 (m²/(s.Pa0,67))	
50		1	Okná			272.40	0,00010	
51		2	Dvere			98.50	0,00010	
52		3						
53		Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu)					Pa0,67	
54		Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n				0.23	1/h	
55		Nameraná vzduchotesnosť n50					1/h	
56		Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n				0.50	1/h	
57		Rekuperačná jednotka				nie		
58		Účinnosť rekuperačnej jednotky					%	
59		Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku					m³	
60		Tep. výkon vnútorného zdroja q				6	W/m²	
61		Vnútorné tepelné zisky Qi				42,324.02	kWh/a	
		Tepelné zisky		Orientácia	Intenzita slnečného žiarenia Isj (kWh/m²)	Priepustnosť slnečného žiarenia g (-)	Tieniacy faktor (-)	Plocha zasklených otvorových konštrukcií A (m²)
62	1		SZ a SV	130	0.75	0.9	227.07	86.88
63	2		JZ a JV	260	0.75	0.9	199.86	76.47
64	3							
65	4							
66	5							
67	6							
68	7							
69	8							
70	Solárne tepelné zisky					27,493.24	kWh/a	
	Sezónna metóda							
71		Merná tepelná strata prechodom Ht						W/K
72		Merná tepelná strata Hv						W/K
73		Faktor využitia tepelných ziskov						
74		Merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda						kWh/(m2.a)
		Mesačná metóda						
75		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania					3.86	°C
76		Trvanie obdobia vykurovania					212	dni
77		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania					20	°C
78		Prerušované vykurovanie (áno/nie)					áno	
79		Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni					8	h
80		Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu					0	h

81	Merná potreba tepla	Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená vnútorná teplota/redukčný faktor)		
82		Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)		
83		Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)	18.4	°C
84		Typ konštrukcie	Stredne ťažká	
85		C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²)	124000	J/(K.m²)
86		Priemerný faktor využitia tepelných ziskov - vykurovanie - mes.metóda	0.9211	
87		<b>Merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda</b>	82.31	<b>kWh/(m².a)</b>
		<b>Chladienie</b>		
88		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladienia		°C
89		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladienia		°C
90		Trvanie obdobia chladienia		dni
91		Účinná solárna kolektčná plocha plných častí v m²		m²
92		Priemerný faktor využitia tepelných strát - chladienie - mesačná metóda		
93		<b>Potreba chladu na chladienie - mesačná metóda</b>		<b>kWh/(m².a)</b>
	<b>VÝSLEDKY</b>			
94		Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)	2,400.04	W/K
95		<b>Merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda</b>		<b>kWh/(m².a)</b>
96		<b>Merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda</b>	82.31	<b>kWh/(m².a)</b>
97		<b>Merná potreba chladu na chladienie - mesačná metóda</b>		<b>kWh/(m².a)</b>

Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1	Názov budovy:		OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY	
2	Ulica, číslo:		Jiráskova 25	
3	Obec:		Trnava	
4	Parc. č.:		8399/100,101	
5	Katastrálne územie:		Trnava	
6	Účel spracovania energetického certifikátu:		Významná obnova	
	Výpočet potreby energie na vykurovanie			
	VSTUPNÉ ÚDAJE			
7	Budova	Kategória budovy	Budovy škôl a školských zariadení	
8		Celková podlahová plocha	1,386.40	m²
9		Vykurovací systém	Neprerušovaný	
10		Distribučný systém	Teplovodný	
11		Druh tepelnej ochrany rozvodov	iné	
12		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	5.00	mm
13		Teplotný spád	80/60	°C
14		Druh a typ rekuperácie		
15		Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)	Áno	
16	Teplotná regulácia v budove (áno/nie)	Áno		
17	Zdroj tepla	Typ zdroja	Teplovod z AE	
18		Energetický nosič	Jadrová energia	
19		Umiestnenie zdroja	Diaľkovo	
20		Účinnosť výroby tepla	88.00	%
21	Potreba tepla a energie	Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1)	82.31	kWh/(m².a)
22		Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie	Normalizované	
		Podrobná metóda:		
23		Dĺžka potrubia v zóne 1		m
24		Dĺžka potrubia v zóne 2		m
25		Dĺžka potrubia v zóne 3		m
26		Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia	0,04	W/(m.K)
27		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	5.00	mm
28		Teplota okolitého prostredia	20,00	°C
29		Stredná teplota vykurovacej látky	70.00	°C
30		Počet prevádzkových hodín za rok	5088	h
		Zjednodušená metóda:		
31		Dĺžka zóny	62.20	m
32		Šírka zóny	38.45	m
33		Výška zóny	3.54	m
34		Počet podlaží v zóne	2	
35		Merná tepelná strata	2,400.04	W/m
36		Teplota okolitého prostredia	20,00	°C
37		Stredná teplota vykurovacej látky	70.00	°C
38		Počet prevádzkových hodín	5088	h
39		Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru	91.77	kWh/(m².a)
40		Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie	2.17	kWh/(m².a)
41		Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)	91.77	kWh/(m².a)
		Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo)		kWh/(m².a)
42		Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov		kWh/(m².a)
43		Príkon čerpadiel		W
44		Čas prevádzky počas roka		h
45		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)		kWh/(m².a)
46		Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)		kWh/(m².a)
47				

48	Výpočtový prietok vzduchu		m3/s
49	Účinnosť		%
50	Získaná tepelná energia zo zariadenia		kWh/(m2.a)
51	Spôsob uloženia potrubia		
52	Dĺžka potrubia		m
53	Technické údaje o tepelnej izolácii		
54	Čas prevádzkovania siete		h
55	Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy		kWh/(m².a)
56	Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy		kWh/(m².a)
57	Strata pri výrobe (účinnosť zdroja)		kWh/(m².a)
58	Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja	0.00	kWh/(m².a)
<b>VÝSLEDKY</b>			
59	<b>Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla</b>	82.31	<b>kWh/(m².a)</b>
60	<b>Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla</b>	94.18	<b>kWh/(m².a)</b>
61	<b>Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)</b>	94.18	<b>kWh/(m².a)</b>
62	<b>Vlastná elektrická energia</b>	0.24	<b>kWh/(m².a)</b>
63	<b>Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove</b>	76.78	%

Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV)

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1	Názov budovy:	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY		
2	Ulica, číslo:	Jiráskova 25		
3	Obec:	Trnava		
4	Parc. č.:	8399/100,101		
5	Katastrálne územie:	Trnava		
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Významná obnova		
	Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)			
	VSTUPNÉ ÚDAJE			
7	Budova	Kategória budovy	Budovy škôl a školských zariadení	
8		Spôsob hodnotenia	Normalizované	
9		Systém prípravy TV	Externý zásobník	
10		Celková podlahová plocha	1,386.40	m²
11		Distribučný systém	Bez cirkulácie	
12		Druh tepelnej ochrany rozvodov	iné	
13		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	5.00	mm
14	Zdroj tepla	Meranie a regulácia	Automatická	
15		Typ zdroja	Teplovod z AE	
16		Energetický nosič	Jadrová energia	
17		Umiestnenie zdroja	Diaľkovo	
18	Potreba tepelnej energie a energie	Účinnosť výroby tepla	88.00	%
19		Potrebný objem TV	0.29	m3/deň
20		Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy	0.00020812	m3/m2
21		Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV	10	kWh/(m².a)
22		Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,04	W/(m.K)
23		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	5.00	mm
24		Dĺžka potrubí	19.07	m
25		Merná tepelná strata		W/K
26		Teplota vody v potrubí	60,00	°C
27		Teplota okolitého prostredia	20	°C
28		Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)	0.48	kWh/(m².a)
29		Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)	0	kWh/(m².a)
30		Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV		kWh/(m².a)
31		Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody	10	kWh/(m².a)
32		Dĺžka vykurovacieho obdobia	212	dni
33		Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie		kWh/(m².a)
34		Typ čerpadla		
35		Príkon čerpadla (spolu)	0.0031	kW
36		Počet prevádzkových hodín v roku	5088	h
37		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)	0.01	kWh/(m2.a)
38		Obnoviteľný zdroj		
39		Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia		kWh/a
40		Plocha slnečných kolektorov		m2
41		Účinnosť slnečných kolektorov		%
42		Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja		kWh/(m².a)
43		Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja	10.49	kWh/(m².a)
44		Popis a spôsob uloženia potrubia		
45		Dĺžka potrubia		m
46		Hrúbka tepelnej izolácie		mm
47		Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy		kWh/(m².a)

48		Strata pri výrobe (účinnosť výroby)		kWh/(m².a)
<b>VÝSLEDKY</b>				
49		Potreba energie na prípravu TV budovy	10	kWh/(m².a)
50		Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV	10.49	kWh/(m².a)
51		Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja	10.49	kWh/(m².a)
52		Vlastná elektrická energia (čerpadlá)	0.01	kWh/(m².a)
53		Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie v budove	8.55	%

Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1	<b>Názov budovy:</b> <b>Ulica, číslo:</b> <b>Obec:</b> <b>Parc. č.:</b> <b>Katastrálne územie:</b>	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY		
2		Jiráskova 25		
3		Trnava		
4		8399/100,101		
5		Trnava		
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Významná obnova		
Výpočet potreby energie na osvetlenie				
VSTUPNÉ ÚDAJE				
7	Budova	Kategória budovy	Budovy škôl a školských zariadení	
8		Celkový počet miestností v budove		
9		Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti		
10		Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením		
11		Celková podlahová plocha	1386.4	m²
12		Lokalita - zemepisná šírka	48.35	°
13		Lokalita - zemepisná dĺžka	17.57	°
14		Prevádzkový čas od:	08:00	h
15	Prevádzkový čas do:	14:30	h	
16	Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe)	0.71	-	
17	Svietidlá	Celkový počet inštalovaný svietidiel		ks
18		Celkový inštalovaný príkon svietidiel		kW
19		Celkový nabíjací príkon núdzových svietidiel		kW
20		Celkový pasívny príkon riadiacich jednotiek vo svietidlách		kW
21		Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov vo svietidlách		kW
22		Súhrnný príkon predradníkov v žiarivkových svietidlách	0.06	kW
23	- z toho súhrnný príkon klasických predradníkov		kW	
24	Denné svetlo	Celkový počet fasádnych okien	88	ks
25		Celková plocha fasádnych otvorov	435.83	m²
26		Celková plocha zóny s denným svetlom	1,039.80	m²
27		Celková plocha stavebných otvorov pre klasické svetlíky	0.00	m²
28		Celková plocha stavebných otvorov pre pílové svetlíky	0,00	m²
29	Riadenie osvetlenia	Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove - kód	R1	-
30		Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD)		-
31		Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO)		-
32		Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC)	1.0	-
VÝSLEDKY				
33		Ročná potreba energie na osvetlenie v budove (WL)	24,941.34	kWh/m²
34		Pasívna ročná potreba energie (WP)	6	kWh/m²
35		Potreba energie na osvetlenie (LENI)	17.99	kWh/(m².a)
36		Merná ročná potreba energie na osvetlenie (ηe)		kWh/(m².lx.a)
37		Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v budove	14.67	%

Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav

Č.r.	<b>ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE</b>	
1	<b>Názov budovy:</b>	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY
2	<b>Ulica, číslo:</b>	Jiráskova 25
3	<b>Obec:</b>	Trnava
4	<b>Parc. č.:</b>	8399/100,101
5	<b>Katastrálne územie:</b>	Trnava
6	<b>Účel spracovania energetického certifikátu:</b>	Významná obnova

**Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav**

	Veličina	Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Potenciál úspor v %
7	Potreba tepla na vykurovanie	82.31			
	<b>Potreba energie:</b>				
8	na vykurovanie	94.18			
9	na prípravu teplej vody	10.49			
10	na chladenie/vetrание	Nehodnotí sa			
11	na osvetlenie	17.99			
12	<b>Celková potreba energie kWh/(m<sup>2</sup>.a):</b>	122.66			
13	<b>Primárna energia kWh/(m<sup>2</sup>.a):</b>	112.85			
14	<b>Odpočítateľná tepelná a elektrická energia:</b>				
15	solárna tepelná	0.00			
16	solárna fotovoltická	0.00			
17	kogenerácia				
18	Tepelná energia z iného obnoviteľného zdroja	0.00			

Tabuľka 7: Výpočet potreby energie

Potreba energie											
<b>Názov budovy:</b>	OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY										
<b>Ulica, číslo:</b>	Jiráskova 25										
<b>Obec:</b>	Trnava										
<b>Parc. č.:</b>	8399/100,101										
<b>Katastrálne územie:</b>	Trnava										
<b>Účel spracovania energetického certifikátu:</b>	Významná obnova										
Miesto spotreby	Vykurovanie			Teplá voda			Chladenie a vetranie		Osvetlenie		Spolu
Zdroj/energetický nosič	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	
<b>Potreba tepla/energie v kWh/(m2.a)</b>	82.31			10.49					17.99		110.79
<b>Straty vykurovacieho systému v budove:</b>											
Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii	9.46										9.46
Straty pri rozvode tepla	2.41			0.48							2.89
Straty pri akumulácii tepla				0.00							0.00
<b>Spätne získané teplo v kWh/(m2.a)</b>											
<b>Vlastná energia v budove:</b>											
Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory, rekuperačnú jednotku	0.24			0.01							
<b>Potreba energie v budove bez strát pri výrobe tepla v kWh/(m2.a)</b>	94.42			10							104.42
<b>Straty mimo hranice budovy:</b>											
Straty pri výrobe tepla (transformácia)											
Straty pri distribúcii											
<b>Vlastná elektrická energia:</b>											
<b>Potreba energie so stratami pri výrobe tepla v kWh/(m2.a)</b>	94.18			10.49							104.67
<b>Energia z obnoviteľných zdrojov (solárna a iná)</b>	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00
<b>Dodaná energia bez energie z obnoviteľných zdrojov v kWh/(m2.a):</b>	94.18			10.49					17.99		122.66

Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Č.r.	Energetický nosič / miesto spotreby		Potreba energie	Vykurovací olej	Zemný plyn	Uhlie - čierne uhlie	Diaľkové vykurovanie Drevná štiepka	Diaľkové vykurovanie Zemný plyn	Diaľkové vykurovanie Uhlie	Diaľkové chladenie	Drevo - kusove	Drevo - peletky	Drevo - štiepka	Elektrická energia	Jadrová energia	Solárna tepelná energia	Solárna energia fotovoltaická energia	Elektrická energia z kogenerácie	Teplo z kogenerácie	Vážená energia a CO2
1	Potreba energie v budove	Vykurovanie	94.18		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	94.18					
2		Príprava teplej vody	10.49		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.49					
3		Chladenie a vetranie																		
4		Osvetlenie	17.99											17.99						
5		<b>Celková potreba energie v budove</b>	<b>122.66</b>	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	104.67	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	OZE	V budove a v blízkosti	0													0	0			
7		Mimo pozemku užívaného s budovou	0																	
7	Mimo budovy	Straty pri výrobe	0																	
7		Straty pri distribúcii mimo budovy	0																	
8		Straty pri odovzdávaní mimo budovy	0																	
9	<b>Dodaná energia kWh/(m2.a)</b>		<b>122.66</b>	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	104.67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Primárna energia, CO2	Typ energetického nosiča																		
11		Váhové faktory pre primárnu energiu		1,100	1,100	1,100	1,300	0,700	0,700	2,200	0,100	0,200	0,150	2,200	0,700					
12		<b>Primárna energia kWh/(m2.a)</b>		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	39.58	73.27	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>113</b>
13		Váhové faktory pre emisie CO2		0,290	0,220	0,360	0,020	0,220	0,360	0,167	0,020	0,020	0,020	0,167	0,016					
14		<b>Emisie CO2 v kg/(m2.a)</b>		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5</b>

## IDENTIFIKAČNÝ LIST

Číslo zákazky: **5165/2017**

Názov zákazky: **OBNOVA A ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA MATERSKEJ ŠKOLY**

Predkladaná časť: **Projektové energetické hodnotenie**

Riešiteľská organizácia: **DELPHIA s.r.o.**

**Búdkova cesta 3**

**811 04, Bratislava**

Zodpovedný riešiteľ: **Ing. Peter Kopecký**

**156\*1\*2008**

Počet výtlačkov: **4**

Archív: **1**

Dátum ukončenia: **11.2017**