




ARMOVANIE SCHOD. RAMENA SR1-1x M=1:25




ARMOVANIE SCHOD. RAMENA SR3-1x M=1:25




ARMOVANIE SCHOD. RAMENA SR2-1x M=1:25



ARMOVANIE HORNEJ SCHOD. PODESTY -1x M=1:25



REZ 1-1 M=1:25



VÝKAZ VÝSTUŽE						
PRVK	POL.	Ø	DL ŽKA [m]	KS	DL ŽKA - km	
					10 505	ØR10
ŽB. RAMENÁ A HORNÁ PODESTÁ SCHODISKA "SCH1"	1	R10	4.30	9	38.70	
	2	R10	2.00	9	18.00	
	3	R10	2.10	9	18.90	
	4	R8	1.20	62	74.40	
	5	R12	4.00	11		44.00
	6	R10	2.55	11	28.05	
	7	R12	2.05	11		22.55
	8	R10	3.60	11	39.60	
	9	R10	4.60	11	50.60	
	10	R10	2.00	9	18.00	
	11	R10	2.40	9	21.60	
	12	R10	3.40	9	30.60	
	13	R12	4.40	9		39.60
	14	R8	2.00	4	8.00	
	15	R8	2.40	14	33.60	
	16	R8	2.30	8	18.40	
	17	R8	2.70	8	21.60	
	18	R10	1.70	16	27.20	
	19	R8	2.80	8	22.40	
	K1	R12	0.35	6		2.10
CELKOM		m	178.40	291.25	108.25	
		kg/m	0.395	0.617	0.888	
		kg	70.47	179.70	96.13	
		kg	346.30			
HMOTNOSŤ CELKOM		kg	346.30			

POZNÁMKA :

- NOSNÚ KONŠTRUKCIU VNÚTORNEHO KOMUNIKAČNÉHO SCHODISKA "SCH1" TVORIA ŽB. ZALAMOVANÉ DOSKY HRúbKY 160 mm JEHO JEDNOTLIVÝCH SCHODISKOVÝCH RAMEN A HORNEJ PODESTY SITUOVANEJ V ÚROVNI STROPU PRÍZEMIA, ARMOVANÉ PRÚTOVOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU OCELE tr. B500B (10 505 R), UKLADANOU PODLA TOHTO VÝKRESU
 - KRYTIE VÝSTUŽE ŽB. SCHODISKOVÝCH DOSIEK JE PRI OBOCH POVRCHOCH 25mm - ICH BETONÁŽ REALIZOVAŤ V JEDNOM PRACOVNOM CYKLE SPOLU S BETONÁŽOU NAD NIMI VYTVARANÝCH JEDNOTLIVÝCH SCHODISKOVÝCH STUPŇOV
 - POVRCHOVÁ OPRAVA SCHODISKOVÝCH STUPŇOV, PODSTUPNÍČ A MEDZIPODEST JE PODLA POŽIADAVIEK PROJEKTU ARCHITEKTÚRY NAVRHNUTÁ CELKOVÉ HRúbKY 10 mm S POVRCHOM TVORENÝM Z PVC PODLA PROJEKTU ARCHITEKTÚRY
- K PREVZATIU VÝSTUŽE ŽB. NOSNÝCH PRVKOV PRED ICH BETONÁŽOU PRIZVÁŤ STATIKA STAVBY, RESP. STAVEBNÉHO DOZORA !!!
- BETÓN tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-C10,4-Dmax16-S3
- OCEL tr. B500B (10 505 R)

AUTOR PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	HIP	*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***	
Ing.arch.K. Viskupičová	Ing. Marián Petráš	Janka Mikušová	Ing.arch.K. Viskupičová	TEL. 0905-422156, 033-5511714	917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10
OBJEDNÁVATEL TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENCÍN				SPEC. STATIKA	
STAVBA "RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI" CHOCHOLNÁ - VELČICE				TK	
VYTvorenie podmienok pre deinstitucionalizáciu DSS ADAMOVSKE KOCHANOVCE				MIERKA	1:25
MIESTO CHOCHOLNÁ - VELČICE parc. č. 580,581,582				POČET A4	5 A4
OBSAH VÝKRESU ARMOVANIE ŽB. PRVKOV SCHODISKA "SCH1"				STUPEŇ REALIZAČNÝ PROJEKT	
				DÁTUM DECEMBER 2018	
				ZÁK. ČÍSLO A-31/2018	
				ARCHIVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR. S-10