



LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE PODĽA STN 33 2000-5-51	INT.OSV.
1.01	ZÁDVERIE	III	100 lx
1.02	UPRATOVANIE	III	100 lx
1.03	SCHODISKO	III	100 lx
1.04	CHODBA	III	100 lx
1.05	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	III	150 lx
1.06	PERSONÁL	III	150 lx
1.07	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
1.08	CHODBA	III	100 lx
1.09	JEDÁLEŇ + KUCHYŇA	III	150 lx
1.10	OBÝVACKA	III	150 lx
1.11	CHODBA	III	100 lx
1.12	IZBA	III	150 lx
1.13	IZBA	III	150 lx
1.14	IZBA	III	150 lx
1.15	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
1.16	IZBA	III	150 lx
1.17	CHODBA	III	100 lx
1.18	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
1.19	KRYTÁ KOMUNIKÁCIA	V	-lx
1.20	KRYTÁ TERASA	V	-lx

LEGENDA MOŽNÝCH NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL:

POL.	PRODUKTOVÝ KÓD	NÁZOV
SV1.1	LC-03-550-10	Prisadené LED liniové svietidlo
SV1.2	LC-03-552-20	Prisadené LED liniové svietidlo
SV1.3	LC-03-552-30	Prisadené LED liniové svietidlo
SV1.4	LC-03-552-40	Prisadené LED liniové svietidlo
SV2.4	LC-03-552-40	Prisadené LED liniové svietidlo
SV3	GXL5225	LED svietidlo prisadené
SV4	LC-LED line-4234-600-WW	Nástenné LED svietidlo
SV5	LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	LED pás + hliníková lišta
SV6	LC-LED lineXC21-2000-830	Liniové LED svietidlo
SV7	LC 10557	Exteriérové nástenné LED svietidlo
SV8	LC 10350	Exteriérové nástenné LED svietidlo
T1	ELG-150-24	Napájací zdroj
T2	LPV-60-24	Napájací zdroj
T3	LPV-100-24	Napájací zdroj

POZNÁMKY:

- UMIESTNENIE VYPÍNAČOV V PRIESTOROCH VOZÍČKAROV 1m NAD PODLAHOU **)
- UMIESTNENIE ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH VOZÍČKAROV 0,8m NAD PODLAHOU **)
- UMIESTNENIE VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH KUCHYN. LINIEK VO VÝŠKE PODĽA ROZMEROV LINIEK *)

NAPĚTOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samocinné odpojenie napájania

cl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :

- Základná izolácia živých častí.
- Zábrany alebo kryty.

cl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- Samocinné odpojenie pri poruche

kap. 415: Doplnková ochrana:

- Prúdové chrániče
- Doplnkové ochranné pospájanie

LEGENDA POUŽITÝCH ZNACIEK:

	NN ROZVÁDZAC		JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
	HLAVNÁ UZEMNOVACIA SVORKA OBJEKTU - EPS2		VÝVOD 230V,50Hz
	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAC (radenie 1)		VÝVOD 400V,50Hz
	SÉRIOVÝ PREPÍNAC (radenie 5)		TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V, 16A
	STRIEDAVÝ PREPÍNAC (radenie 6)		SLABOPRÚDOVÁ ZÁSUVKA (PC, DT, ŠT, TV)
	KRÍŽOVÝ PREPÍNAC (radenie 7)		SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA (400V, 20A)
	STRIEDAVÝ PREPÍNAC (radenie 5B)		TRANSFORÁTOR K LED PÁSOM (230V,AC/24V,DC)

AUTOR PROJEKTU:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ :
Ing. arch. KATARÍNA VISKUPÍČOVÁ	Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH	PROJEKT PRESTAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
OBJEDNÁVATEL:	TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín		
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	RODINNÝ DOM S 2 B. J. CHOCHOLNÁ - VELČICE		
vytvorenie podmienok pre deïnštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce			FORMÁT: 4x A4
CHOCHOLNÁ - VELČICE, parcela č. 580, 581, 582			DÁTUM: JANUÁR 2019
PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRÚD			ZÁK. ČÍSLO: 2501-Hh/18-D1.5
NÁZOV VÝKRESU : ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP			OBJEKT: SO 01
MIERKA: 1:60			Č. VÝKRESU D1.5-1