

|   |               |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1             | 2                                       | 3 | 4 | 5         | 6 | 7 | 8 |   |   |   |   |   |
| A | LIST<br>ČÍSLO | O B S A H Z V A Z K U<br>N Á Z O V      |   |   | Z M E N Y |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |               | a                                       | b | c | d         | e | f | g | h | i | j | k | l |
|   | 1.            | Typový rozvádzač RP1 Titulný list       |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2.            | Typový rozvádzač RP1 Čelný pohľad       |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 3.            | Typový rozvádzač RP1 Jednopolová schéma |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4.            |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B | 5.            |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |               |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |               |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |               |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |               |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |

NÁZOV STAVBY

Miesto stavby

Zelené sídliská - lokalita Bernoláková, Radvanská

k.ú. Banská Bystrica

STUPEŇ PROJEKTU

INVESTOR

GENERÁLNY PROJEKTANT

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASŤI

VYPRACOVAL

DOK. PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIE STAVBY

MESTO BANSKÁ BYSTRICA,ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ - ATELIER DUMA

SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA  
www.atelierduma.sk

Ing. Milan Chorvatovič

Ing. Milan Chorvatovič

ATELIER DUMA

Ing. Milan CHORVATOVIC  
stavebný inžinier  
5067-1A

STAVEBNÝ OBJEKT

NÁZOV VÝKRESU

KÓD VÝKRESU

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ PROJEKTU

STAVEBNÝ OBJEKT

FORMÁT

MIERKA

SO 06 - PRÍPOJKY NN A VEREJNÉ OSVETLENIE  
SO 06.1 - NN PRÍPOJKY

Typový rozvádzač RP1

R1691 1023 DSP/DRS SO 06.1

A4 -

DÁTUM

SADA

VÝKRES Č.

REVÍZIA

01/2025

6.1-E09

1

2

3 © ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ - ATELIER DUMA, SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA

4

5

6

7 WWW.ATELIERDUMA.SK - INFO

8 ATELIERDUMA

ROZVÁDZAČ: RP1  
TYP: PLASTOVÁ ROZVODNICA PILIEROVÁ  
ROZMERY 1200x290x320 (v\*š\*h)  
FARBA: RAL 7035  
PRÍVOD: ZDOLA  
VÝVODY: ZDOLA  
KRYTIE: IP54  
MECH. ODOLNOSŤ: IK10

Napät'ová sústava:

3NPE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

1NPE;AC;50Hz;230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:

A.1. Základná izolácia živých častí.

A.2. Zábrany alebo kryty.

B.2. Prekážky

B.3. Umiestnenie mimo dosah


411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.

411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche.

415: DOPLNKOVÁ OCHRANA:

415.1: Prúdové chrániče



Edecon

ZODP. PROJ.: Ing. Milan Chorvatovič

PROJEKTANT: Ľuboš Jamrich

KRESLIL: Ľuboš Jamrich

KONTROLOVAL:

NÁZOV VÝKRESU:

Typový rozvádzač RP1  
čelný pohľad

ČÍS. ZAK.: 241691REMx

ARCHÍVNE ČÍSLO:

R1691-6.1-E05

POČET LISTOV: 3

INDEX POR. Č.

2

