



Napät'ová sústava:  
1NPE; AC,50Hz; 230V; TN-S  
ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:  
Ochranné opatrenie:  
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019  
kap. 411: : Samočinné odpojenie napájania:  
411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:  
A.1. Základná izolácia živých častí.  
A.2. Zábrany alebo kryty.  
B.2 Prekážky  
B.3 Umiestnenie mimo dosah  
411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:  
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.  
411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche.  
415: DOPLNKOVÁ OCHRANA:  
415.1: Prúdové chrániče

LEGENDA SYMBOLOV:

- A/ Svietidlo stropné, prisadené, 5700lm, 48W, 4000K, IP65
- Kábel CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup>, Pre NO: 1-CXKH-V 3x1,5mm<sup>2</sup>/30min.
- RP1 Rozvádzač pódia a námestia

Poznámka::  
Svietidlá budú prisadené na konštrukciu pódia, osadené budú v línii drevenej dekorácie stropu.  
Ovládanie svietidiel: Mechanicky, vypínačom v RP1.

NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.  
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !

Č.REVÍZIE				DÁTUM		VYPRACOVAL		POPIS ZMENY	
NÁZOV STAVBY		Zelené sídliská - lokalita Bernoláková, Radvanská							
MIESTO STAVBY		k.ú. Banská Bystrica							
STUPEŇ PROJEKTU		DOK. PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIE STAVBY							
INVESTOR		MESTO BANSKÁ BYSTRICA,ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica						PEČIATKA	
GENERÁLNY PROJEKTANT		ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ - ATELIER DUMA Sereďská 66, 917 05 TRNAVA www.atelierduma.sk							
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASŤI		Ing. Milan Chorvatovič							
VYPRACOVAL		Ing. Milan Chorvatovič Ľuboš Jamrich, Matej Orešanský							
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 06 - PRÍPOJKY NN A VEREJNÉ OSVETLENIE SO 06.2 - VEREJNÉ OSVETLENIE						DÁTUM 01/2025	
NÁZOV VÝKRESU		Osvetlenie pódia, pôdorys						VÝKRES Č. 6.2-E09	
KÓD VÝKRESU		ČÍSLO ZAKÁZKY		STUPEŇ PROJEKTU		STAVEBNÝ OBJEKT		FORMÁT	
R1691		1023		DSP/DRS		SO 06.2		A3	
								MIERKA 1:50	
								REVÍZIA	