



TYP : PLASTOVÁ ROZVODNICA NA POVRCH

KRYTIE : IP40, PO OTVORENÍ DVERÍ IP20,

ROZMER : 20 M

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : DOLE

FARBA : TYP

OVL. PRVKY :

POZNÁMKA : Pi = 0,8 kW

PS = 0,8kW

Sieť: 1 / N / PE, AC, 50Hz, 230V, TN–S

bod rozdelenia PEN na N a PE v R

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2- zábrany alebo kryty

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
- doplnková ochrana - čl. 411.3.3

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
systém TN - čl. 411.4

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

ZMENA 05.2026

Vypracoval :	Hlavný inž. projektu :	Zodp. projektant :	Dopravný podnik Bratislava a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava		
ING. J. JURČOVIČ	ING. A. PRITULA, PhD.	ING. J. JURČOVIČ			
Objednávateľ : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť; (DPB, a.s.)					
Miesto :	3021/1, 3021/105 k.ú. Petržalka, obec Bratislava–Petržalka				
Stavba : ÚPRAVA VJAZDU PRE OA V AREÁLI DPB a.s. – VOZOVŇA PETRŽALKÁ			Stupeň :	–	
			TD	Formát : 2A4	
				Dátum : 04/2026	
Objekt : SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY			Číslo objektu : SO 101–00		
Príloha : ROZVODNICA RZ			Mierka : ---	Príloha : 4	Súprava :