



ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Dátum

9796/10302/2026

Mgr. Michniewicz

09.09.2026

85748/2026

Vysvetlenie informácií VI.

Názov zákazky:

„Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-052 Ronava, D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom OJ S 145/2026 zo dňa 30.07.2026 pod označením 529062-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2026 zo dňa 31.07.2026 pod označením 11011 - MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie: (Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

I.

1./ Otázka záujemcu č. 1:

„Dobrý deň.

Žiadame VO o zverejnenie výkresu bezdilatačných stykov na moste

D1-057 Zeleneč.

Ďakujeme.

S pozdravom“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkres bezdilatačných stykov na moste nie je súčasťou predloženej dokumentácie.

V zmysle bodu 7.4.2.2 Bezdilatačné styky nosnej konštrukcie časti „2923_057_01_Technická správa.pdf“ súboru „2923_057_D_Pisomnosti_a_vykresy_objektov“, na str. 10:

„Nosníky nosných konštrukcií oboch mostov sú prepojené bezdilatačnými stykmi. Tieto sú vyhotovené na všetkých pozdĺžnych stykoch medzi dvomi nosníkmi. Pri búrání pôvodného spádového betónu je potrebné v oblastiach bezdilatačných stykov postupovať zvlášť opatrne vzhľadom na ich existujúce konštrukčné vyhotovenie. Skutočný technický stav je možné reálne posúdiť až po vybúrání spádového betónu, pričom sa nepredpokladá ich porušenie a narušená funkcia. Pre prípad, že sa dodatočne zistia porušenia bezdilatačných stykov, vo výmerách sa uvažuje s opravou 30% všetkých bezdilatačných stykov.“

S opravou bezdilatačných stykov sa v tejto fáze dokumentácie neuvažuje, keďže ich reálny technický stav bude možné posúdiť až po vybúrání spádového betónu. V prípade potreby bude výkres bezdilatačných stykov vyhotovený ako súčasť DVP.

Uchádzač je povinný s nákladmi na vypracovanie tohto výkresu v rámci DVP plne uvažovať a započítať ich priamo do svojej predkladanej cenovej ponuky. Neskoršie požiadavky na navýšenie ceny z dôvodu vypracovania tejto dokumentácie nebudú akceptované.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775

.....12.....

Mgr. Zuzana Malček

vedúca odboru verejného obstarávania