



Cierpice, dnia 07.07.2026r.

Zn. spr.: SA.270.4.2.2026

**Odpowiedź na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Budowa dojazdu pożarowego nr 9 na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo”**

Pytanie nr 1

Czy w przedmiotowym zadaniu dopuszczone jest zastosowanie kruszywa betonowego frakcji 0–63 mm w podbudowie drogi?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza** zastosowania kruszywa betonowego frakcji 0–63 mm w podbudowie drogi.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE w pkt 2.1. jednoznacznie określa materiał: „Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.”

Zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający **nie dopuszcza stosowania kruszywa betonowego ani kruszywa wapiennego w żadnej z warstw konstrukcyjnych drogi**

Z poważaniem
Daniel KRUCZKOWSKI
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Barbara Widlińska, tel.: 566744430, e-mail: barbara.widlinska@torun.lasy.gov.pl

