

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 2

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 73/2026 pre závod Bardejov – technické zhodnotenie Elektrošúpatka“ v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-329

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 73/2026 s názvom „DNS VAKM výzva 73/2026 pre závod Bardejov – technické zhodnotenie Elektrošúpatka“ zverejneného dňa 14.07.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobrý deň, prosím o definovanie spôsobu napájania: prosím o upresnenie ako bude ovládaný posúvač signálom? /je potreba povedať akým/0-10V, 4-20mA....alebo napätím /to je štandard O/Z/
Odpoveď na Otázku č. 1:
Obstarávateľ si Vás dovoľuje informovať, že v Prílohe č.2 Cenový návrh na plnenie kritérií 15072026 bližšie špecifikoval položku č.1 nasledovne : <i>Posúvač liatinový prírubový s laternou na servopohon DN 250, PN 16, L=450mm, 12 dier v prírube bez montáže, servopohon 400 V/50 Hz, bez riadiacej jednotky AC, pohon (otvor/zatvor) s tepelnou ochranou, viacotáčkový, s ovládačou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, ovládaný vonkajšími signálmi (spolupráca s nábehom čerpadla: v automatike - pri spustení čerpadla sa začne elektrošúpatko otvárať, po vypnutí čerpadla sa začne elektrošúpatko zatvárať.), IP 67, s ukazovateľom polohy, teplota okolia -25°C až 55°C. Bez akustického prejavu, ovládanie bude realizované napätím (štandard O/Z-otvoriť /zatvoriť)</i> Príloha č.2 tvorí súčasť predmetnej odpovede na otázku č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.2 a zároveň bude zverejnená v časti Dokumenty v systéme Josephine. Obstarávateľ zároveň pristúpil k aktualizácii Prílohy č. 2 Cenový návrh na plnenie kritérií 15072026, ktorá bola zverejnená pod názvom Cenový návrh na plnenie kritérií 22072026 v časti Dokumenty v systéme Josephine.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania