

- 1.01S -	KORAD 22 VKP 6/16	TV15 (5.00)	- VK-RS20 (8.20)
Prednastavenie pripojovacej armatúry - Ventil kompak Dimenzia Ventil kompak rohového napojenia - DN20 Ventil kompak - dvojrúrkové rohové napojenie napr. Vekoluxivar IVARDS 346 Prednastavenie termostatického ventilu Dimenzia termostatického ventilu - DN15 Armatúra na prívrôde - Termostatická ventilová vložka napr. HEIMEIER VHV 85 Dĺžka/šírka telesa - 600/1600 mm Spôsob napojenia - Ventil Kompakt pravý Počet vykurovacích panelov a lamel - 2 p - 21 Typ vykurovacieho telesa - Korad Číslo miestnosti			

- 1.01S -	- 1.04SC -	- 1.04SA -	- 1.04SB -	- 1.01K -	- 1.04K -	- 1.05K -
Vstupná hala	WC pre imobilných	WC ženy	WC muži	Kavárňa	Bar	Kuchynia
14.5 m ² 41.0 m ³ 20 °C 763 W	3.1 m ² 8.9 m ³ 20 °C 151 W	10.0 m ² 28.1 m ³ 20 °C 389 W	7.6 m ² 21.3 m ³ 20 °C 302 W	40.1 m ² 113.1 m ³ 20 °C 1283 W	10.5 m ² 29.5 m ³ 20 °C 365 W	15.6 m ² 44.1 m ³ 20 °C 786 W

