EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN 150

RŠ1
-2,500/-2,500
-3,430

PVC 15 - 4,00 - 3%

RŠ2
-2,500/-2,500
-3,300

EXISTUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE
DN 100

EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ POTRUBIE
DN 300

-2,50 Zeleň

Spevnená plocha zo zámkovej dlažby

HDPE 32 x 3 - 10,00 - 1%

PVC 125 - 3,00 - 5%

HDPE 32 x 3 - 7,00 - 1%

-2,48

VODOMERNÁ ŠACHTA 1500x900

LEGENDA

- POTRUBIE STUDENEJ VODY
- POTRUBIE TEPLEJ VODY

POTRUBIE OCEĽOVÉ ZÁVITOVÉ, POZINKOVANÉ, OBALENÉ SYSTÉMOM "ARMAFLEX", HR. 6 mm.
TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA SYSTÉMOM "TUBOLIT", HR. 20 mm.

- KANALIZAČNÉ POTRUBIE

POTRUBIE PVC, HRDLOVÉ TESNENÉ GUMOVÝMI KRÚŽKAMI ALEBO NA LEPENÉ SPOJE
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA–ŠEDEJ FARBY
VONKAJŠIA KANALIZÁCIA–ORANŽOVEJ FARBY

RŠ – REVÍZNA ŠACHTA
KÓTA POKLOPU / KÓTA TERÉNU
KÓTA DNA POTRUBIA

REVÍZNE ŠACHTY MÔŽU BYŤ ATYPICKÉ BETÓNOVÉ, TYPIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ S MONOLITICKÝM DNOM ALEBO PLASTOVÉ.

U – JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJANKOVÁ DN 15, CH
– UMÝVADLO SO STĽPOM

UM – JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJANKOVÁ DN 15, CH
– UMÝVÁTKO

SK – JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA SPRCHOVÁ
– PODLAHOVÝ VPUST DN 100

WC – ROHOVÝ VENTIL DN 15 S FLEXOHADICOU
– MISA ZÁCHODOVÁ KOMBINAČNÁ S VODOROVNÝM ODPADOM

KAŽDÉ ODPADOVÉ POTRUBIE POD STREŠNOU KONŠTRUKCIOU PRECHÁDZA REDUKCIOU 100/125 DO VETRACIEHO A NAD STRECHOU JE OPATRENÉ VENTILAČNOU HLAVICOU 125.

1 ODPADOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIA
1 ZVISLÉ VODOVODNÉ POTRUBIE

NA NAJVYŠŠOM MIESTE N POTRUBÍ STUDENEJ A TEPLEJ VODY JE OSADENÝ PRIVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL.

ISTENIE KOTLA–OHREV TÚV
1 – GUĽOVÝ VENTIL DN 20
2 – SPÄTNÝ VENTIL DN 20
3 – POISTNÝ VENTIL DN 20
4 – VYPÚŠŤACÍ VENTIL DN 15



4

ČK100
C100/50
C100/100
PK100/125

-2,48

3

ČK100
C100/50
C100/100
PK100/125

-0,94

2

ČK100
C100/100
PK100/125

1

Bet. chodník

-0,90

Dlažba

-0,020

Chodník

WC 105 C125/125 K125 30° 104 SK

U

5

20 107 SK C125/125 103 KOTOL ÚK PRÍPRAVA TÚV

C125/125 K125 30°

WC 108

20

U

PVC 125 - 9,00 - 5%

POTRUBIE POD STROPOM

C125/125 K125 30° 106

WC 109 UM 110 SK

15

101

±0,000

ČK100
C100/50
PK100/125

102

Bet. chodník so schodami

-0,70

-0,94

-0,60

Dlažba

±0,000=164,13 m.n.m.

Legenda miestností

Označení	Názov	Popis	Plocha [m²]	Poznámka
101	Zádverie		7.57	
102	Spoločenská miestnosť		37.34	
103	Chodba		5.71	
104	Sprcha ženy		4.13	
105	WC ženy		5.86	
106	Denná miestnosť		4.05	
107	Sprcha muži		3.07	
108	WC muži		6.76	
109	WC		1.61	
110	SPRCHA		1.46	
			77.56	

Vypracoval: Ondro Peter	Zodp. projektant:	Tech. kontrola:
Kreslil: Ondro Peter		

PETER ONDRO
OSP PK
ADAMA TRAJANA 18
921 01 PIEŠŤANY
033 77 256 91, 0903 692 180

Investor: OBEC MORAVANY NAD VÁHOM, KOSTOLECKÁ 174/5, MORAVANY NAD VÁHOM

Akce: Denný stacionár, Moravany nad Váhom

SO 01 – Stacionár

Obsah výkresu: Pôdorys 1.NP – vodovod, kanalizácia

formát	2A4
dátum	07-2018
účel	PDpSP
č. zákazky	106-2018-P
č. kopie	
archivní č.	
Měřítko	1:50
Č. výkresu	ZT-105