

[illegible]

BS1–BS4
profil: 2x IPE 180

PROJEKTOWANE ŚCIANY / ZAMUROWANIA

WYBURZENIA

1. BETON C 20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA AIII—N (B500SP)
3. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
4. Klasa ekspozycji: XC1
5. Minimalne otulenie zbrojenia 2 cm
6. Przewody kominowe dylatować od ścian i stropu min. 2 cm
7. Grubość spoin pachwinowych = $0,7 t_{min}$
8. Grubość spoin czołowych = grubość ścianki element
9. Minimalne oparcie nadproży i belek stalowych 20 cm
10. Wszelkie przebiccia wg projektów branżowych
11. Rzut rozpatrywać łącznie z projektem architektury
12. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
13. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

<u>Projektował:</u>	<u>Nr upr.:</u>	<u>Podpis:</u>
inż. Jan Wroński	236/81; 220/91 spec.: arch.; konstr.	
<u>Inwestor:</u>	<u>Skala:</u>	
Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe "Nadleśnictwo Kobiór" 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141	1:100	
<u>Inwestycja:</u>	<u>Data:</u>	
Przebudowa budynku leśniczówki oraz rozbiórka werendy 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 140 parcela gruntowa nr 221/7	02.2026 r.	
<u>Treść rysunku:</u>	<u>Nr rys.:</u>	
Konstrukcja parteru	K-02	