



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochrana alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.


3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611804728 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)



Slovak Telekom a.s.
Baikalská 28
817 62 Bratislava




Slovak Telekom, a. s., Baikalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611804728 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-1



LEGENDA

- Zaujímavé územie
- Ⓟ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

[Handwritten signature]

48

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6611804728

Cena: 13.9 Euro

Mestský úrad Trnava

Jana Miklovičová

Trhová 3

917 71 Trnava

**Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení
a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.***

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného
a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre:

Stavebník	Mestský úrad Trnava Jana Miklovičová	
Záujmové územie	Názov stavby	Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku
	Dôvod žiadosti	Stavebné povolenie
	Účel stavby	Inžinierske stavby
	Katastrálne územie	Trnava
	Parcelné číslo	1635/96,1635/135,1635/257,1635/90

Číslo vyjadrenia:
6611804728

Platnosť vyjadrenia do:
19.08.2018

Dátum vydania:
19.02.2018

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia
o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za
správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú
vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.

**Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

za prevádzkovateľa SEK



MÚ v TRNAVE

Trhová 3
917 71 Trnava
033 3236 135

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
08.01.2018

NAŠA ZNAČKA
060118/PJ

VYBAVUJE / LINKA

MIESTO ODOSLANIA / DŇA
Bratislava / 09.01.2018

VEC: Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.

Stavba:


„ TRNAVA – Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku “

Stanovisko:

Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) **nenachádza**

Prevádzkovateľ IS SANET **súhlasí** s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.

S pozdravom


ELTODO SK, a.s.

ELTODO SK, a.s.
Mokrán záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

Príloha:

ELTODO SK, a.s.
Mokrán záhon 4, 821 04
Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46924388, IČ DPH: SK 2023653764





Mesto Trnava
Mestský úrad Trnava
odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
330-2018/1-131

Vybavuje/linka
[redacted]
siete@nases.gov.sk

Bratislava
5.1.2018

Vec
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení

Vydané pre:

Stavebník: [redacted]
Názov stavby: Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku
Katastrálne územie: Trnava
Parcelné číslo: 1635/96, 1635/135, 1635/257, 1635/90
Účel: Stavebné konanie

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko:

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území **nachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcou je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, [redacted]@nases.gov.sk
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný **ručne**. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).




9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

S úctou



sekcia prevádzky infraštruktúry



**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE
SLOVENSKO a.s.**

Datum:	11. JAN. 2018	Príh:		Vyb.:	Hkc
Ev.č.záznamu:	1325/18				
Číslo spisu:					

Poradové číslo: BA- **0066 / 2018**

Firma: Mesto Trnava
Meno: 
Adresa: Trhová 3, 91701 Trnava
telefón: 03332326153

IČO : 313 114

DIČ :

DIČ DPH :

žiadateľ / objednavateľ

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
Ľubomír Krošlák, 0908/945 130
UC 1 – údržbové centrum Piešťany
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/77 320 32
IČO : 36 230 537
DIČ : 2020169723
DIČ DPH : SK 2020169723
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

Adresa na doručenie :

* vyplniť ak nie je totožná s adresou firmy

Objednávka číslo : **0066 / 2018** PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ)
na stavebné práce*

Chodník za Cassalle a predajňou Chemolaku

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Trnava

parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* prikladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

vyhotovený v rámci projektu s názvom

projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy

Vyjadrenie požadujem na účely:

SP,

Žiadateľ:

správca PTZ:

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO: 36 230 537 IČ DPH: SK 2020169723

V Piešťanoch dňa:

5.1.2018

Pečiatka:

Poradové číslo:

BA-0066 / 2018

Vybavuje: [REDACTED] v Piešťanoch,

dňa: 5.1.2018

Stavebná akcia : Chodník za Cassalle a predajňou Chemolaku

Miesto, kat.územie: Trnava

p.č.

Účel: SP,

nedôjde

ku stretnutiu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

xxxxxxx

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

kniha plánov : xxxx
 kniha plánov : xxxx
 kniha plánov : xxxx

list č. :
 list č. :
 list č. :

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKÝ spol. s r. o.

Letná 196a, 821 08 Bratislava

IČO:36220122, DIČ:SK201201223, IČD:1010723


Za správcu PTZ

30.8.2018

Toto vyjadrenie stráca platnosť !

174 0066/2018

V záujmovom území sa **NENÁCHÁDZAJÚ**
podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Zákres a vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov.
Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
UC 1, tel.: 033 77 320 32, 0908 945 130
V Piešťanoch dňa: 5.7.2018



OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V TRNAVE

okresný dopravný inšpektorát
oddelenie výkonu služby
Starohájska 3, 917 10 Trnava

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 01 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
OIV/327-196/2018/Mkč
04. 01. 2018

Naše číslo
ORPZ-TT-ODII-
2018/000153-013

Vybavuje/linka
kpt. Ing. [REDAKOVANÉ]

Trnava
19. 01. 2018

Vec

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby
- odsúhlasenie

Na základe Vašej žiadosti Okresný dopravný inšpektorát v Trnave posúdil projektovú dokumentáciu k stavbe „**CHODNÍK ZA CASSALE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU, PD**“ v k. ú. mesta Trnava.

Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu:
 - a) **prenosného dopravného značenia** v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
 - b) **trvalého dopravného značenia** ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),



2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 Prílohy

Na vedomie



2.
pplk. Ing. [redacted]

riaditeľ

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

MESTO TRNAVA		
Mestský úrad v Trnave		
Datum: 19. JAN 2018	Príh.:	Vyb.: HEC
Ev.č. zápisu:	3052/2018	
Číslo spisu:	627/2018	

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
OIV/327-196/2018/Mk&/04.01.2018

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-
2018/004721/ŠSOH/Hu

Vybavuje/linka
[redacted]
312

Dátum
16. 01. 2018

Vec
Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch

vydáva

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní:

Názov stavby:	Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku
Miesto stavby:	k. ú. Trnava, p. č. 1635/96, 135, 257, 90
Objednávateľ:	Mesto Trnava
Projektant:	Ing. [redacted] S. [redacted] Sirojarského 5487, 917 02 Trnava
Dátum sprac. PD:	12/2017

Stručný popis: Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie pešieho napojenia k hernému areálu na Beethovenovej ulici na sieť chodníkov sídliska Prednádražie. Napojenie sa skladá z dvoch samostatných trás:

1. Trasa 1 chodníka je navrhnutá o šírke 1,5 m západným smerom k navrhovanému priechodu, popri severnej strane predajne Chemolak a končí pred bytovým domom L. v Beethovena č. 4-6. Dĺžka trasy je 141,775 m. V trase je potrebné odstrániť jestvujúce oplotenie.
2. Trasa 2 začína bezbariérovým priechodom pre chodcov od Beethovenovho parku a pokračuje k JZ nárožiu oploteniu špeciálnej školy, kde sa stáča na západ. Šírka chodníka je navrhnutá 2,0 m. Za priechodom pre chodcov pokračuje v zeleni, kde bola nedávno realizovaná výsadba stromov. Končí priechodom pre chodcov od pošty č. 8 pri zďarotvom stredisku na Mozartovej ulici.

Členenie stavby na stavebné objekty: Spevnené plochy, Verejné osvetlenie, Dopravné značenie.



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón

Fax

E – mail

Internet
www.minv.sk/?
okresny-urad-trnava

IČO
00151866

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-8-

Ing. [redacted]
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Datum:	Pril.:	Vyb.: MLC
Ev.č.záznamu:	3048/2018	
Číslo spisu:	327/2018	

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo / zo dňa
OIV/327-196- / 4.1.2018
2018/M8

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-
2018/004675/ŠSOO/Te

Vybavuje/linka
[redacted] /376

Dátum
17.01.2018

Vec

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii - o d p o v e d'

Dňa 12.01.2018 bola na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie:

„Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku, PD“

K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:

1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia *vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón* [§ 26 ods. 3 písm. r) zákona o ovzduší]; to znamená, že orgán ochrany ovzdušia **nemá kompetenciu** vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2. V zmysle § 26 ods. 1 zákona o ovzduší okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia *vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší*.
3. Ak predmetnou stavbou vznikne **malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO)**, príp. dochádza k jeho zmene, jeho/jej povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky); žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 3 zákona o ovzduší.
4. V prípade vzniku **stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia**, príp. dochádza k ich zmene, jeho/jej povoľovanie spadá do kompetencie Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (v závislosti od druhu požadovaného súhlasu).



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón
[redacted]

Fax
++42133 / 55 13 871

E – mail
[redacted]@minv.sk

Internet
minv.sk/?okresny-urad-tmava

IČO
00151866

5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok, upozorňuje sa prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2015 Z.z. (účinného od 01.01.2016) a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinnnej od 01.01.2017).



Ing. Ľudovít Kormúť
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Obdobie: 2018	Príh.:	Vyb.: MLC
Ev.č. zápisu:	3053/2018	
Číslo spisu:	327/2018	

Mesto Trnava
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
/ 12.01.2018

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-
2018/004553/ŠSOPaK/Zc

Vybavuje/linka
[redacted] 379

Dátum
15.01.2018

Vec
Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva vyjadrenie ku stavbe:

Názov: **CHODNÍK CASALLE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU**
Členenie: Spevnené plochy
Verejné osvetlenie
Dopravné značenie
Miesto: k. ú. Mesto Trnava, pozemky para. č.: 1635/96, 135, 257, 90
Investor: Mesto Trnava
Projektant: [redacted]

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón

+42133/55 13 871

Fax

+42133/55 13 871

E – mail

okresny.uran@minv.sk

Internet

minv.sk/?okresny-urad-trnava


IČO

00151866

3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a poškodzovaniu prípadne ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
4. V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
5. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
6. Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, lesné biotopy), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a zároveň zabezpečiť, aby sa významné krajinné prvky užívali len takým spôsobom, aby nebol narušený ich stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu ich ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
7. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-7-


Ing. Rudolf Komárnik
vedúci odboru

Kollárova 8, 917 02 Trnava

917 71 Trnava

Datum
19.01.2018

zabezpečené zámkovou dlažbou a 2 % sklonom k zeleni. V miestach strešných zvodov bude osadený líniový žľab DN100, aby neboli porušené odtokové existujúce pomery. Odvodnenie pláne bude zrealizované vypádovaním vrstvy štrkodrviny do okolitej zelene.

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
3. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa ustanovení vodného zákona.

Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o ZP
Kollárova 8
817 02 Trnava
-1-

Ing. [redacted]
vedúci odboru

- OÚ TT-ŠVS, k spisu



Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 01 Trnava

Doporučene!

Váš list/zo dňa

Naše číslo

ODaKS/689-2374/2018/Zr

Vybavuje/linka

0033/32 36 400/110

Trnava

2. februára 2018

Mesto Trnava v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktorú podal **Mestský úrad Trnava, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava (ďalej len „MsÚ TT“)** a so súhlasom **Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave (ďalej len „OR PZ ODI TT“)** pod č. p.: ORPZ-TT-ODI1-2018/000083-013 zo dňa 18. januára 2018

u r č u j e

použitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnej komunikácii - ulica L. van Beethovena v katastrálnom území Trnava, z dôvodu realizácie stavby „Chodníka za Casalle a predajňou Chemolaku“, v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.


Podmienky pre osadenie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení:



1. **Prenosné dopravné značenie bude každý deň kontrolované poverenou osobou, ktorá bude zodpovedná za aktuálnosť a správnosť osadenia, v prípade nesplnenia podmienky bude súhlas OR PZ ODI TT a MsÚ TT na rozkopávku a prenosné dopravné značenie zrušený a práce zastavené,**
2. **Prenosné dopravné značenie bude umiestnené podľa odsúhlaseného návrhu prenosného dopravného značenia, ktorý je prílohou tohto určenia. Ak si to bude dopravná situácia vyžadovať, bude prenosné dopravné značenie na mieste upravené pracovníkom OR PZ ODI TT podľa aktuálnej potreby a vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,**
3. **Osadenie dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle tohto určenia zabezpečí žiadateľ, ktorý je zároveň zodpovedný za dobrý technický stav prenosného dopravného značenia počas celej doby jeho osadenia.**
4. **Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musia byť umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu.**
5. **Prenosné dopravné značenie, ktoré má význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musí byť mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené prekrytím, preškrtnutím alebo odstránením.**
6. **Dopravné značky a dopravné zariadenia budú vyhotovené a zrealizované v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

7. Dopravné značky a dopravné zariadenia budú vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách) v základnom formáte s reflexnou úpravou.
8. Minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v intraviláne bude 50 m - 20 m, výnimočne 10 m.
9. Dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené, prekryté, odstránené a pod. odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmien.
10. Pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach sú povinní dodržiavať ustanovenie § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenie § 4 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Zvislé prenosné dopravné značky budú umiestnené na červeno-bielom podstavci alebo inej nosnej konštrukcii, ktorá je striedavo červeno-bielo pruhovane označená a ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná tak, aby dopravné značenie odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu alebo k spadnutiu dopravného značenia a pod.
12. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia použité počas realizácie stavby „Chodníka za Casalle a predajňou Chemolaku“, musí byť po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli a musí sa udržiavať v čistote. Stav prenosného dopravného značenia musí byť pravidelne kontrolovaný žiadateľom i zhotoviteľom prác - podmienka č. 1.
13. Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť osadené tak, aby nebránili plynulému odtoku povrchových vôd z telesa komunikácie a nesmie prísť k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekop, rigolov, priepustov a pod.)
14. Narušené cestné teleso - pozemok (jamy po stĺpikoch a pod.) musí byť uvedené do pôvodného stavu podľa požiadavky majetkového správcu cesty.
15. Realizátor vykoná všetky opatrenia, aby počas dopravného obmedzenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a vykoná všetky opatrenia, aby bola doba obmedzenia dopravy v danom úseku miestnych komunikácií dodržaná, resp. skrátená.
16. **Práce budú ukončené v čo najkratšom čase a budú vykonávané v dvojzmennej prevádzke tak, aby v čase dopravnej špičky (06:00-09:00 hod., 15:00-18:00 hod.) bola čo najmenej ovplyvnená cestná premávka. Po ukončení prác bude prenosné dočasné značenie a dopravné zariadenia okamžite odstránené.**
17. Počas prác na danej stavbe nesmú byť vykonávané práce na iných vedeniach, stavbách a pod., ktoré nesúvisia s touto stavbou a ovplyvňujú cestnú premávku.
18. Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovali do prejazdneho profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky budú umiestnené v min. vzdialenosti 0,50 m a v max. vzdialenosti 2,0 m. Spodný okraj dopravných značiek bude vo výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 2,0 m.
19. Trvalé dopravné značky, ktoré budú v zásadnom rozpore s pokynmi prenosných dopravných značiek, ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, musia byť odstránené alebo prekryté.
20. Po osadení prenosného dopravného značenia investor stavby vyzve zástupcu Mesta Trnava, Mgr. Petruška Sečeného, č. 033/3236107 a zástupcu OR PZ ODI TT, kpt. Ing. J. S. F. na vykonanie kontroly správnosti osadenia prenosného dopravného značenia a jeho úplnosti. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na OR PZ ODI TT.

21. Po skončení obmedzenia cestnej premávky sa prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia musí bezodkladne odstrániť a trvalé dopravné značenie dať do pôvodného stavu a v plnom rozsahu obnoviť cestnú premávku.
22. Mesto Trnava a OR PZ ODI TT si vyhradzuje v prípade verejného záujmu, resp. ak to budú vyžadovať nevyhnutné okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, právo na zmenu určeného dopravného značenia.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov sa na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).





primátor
v zastúpení na základe písomného poverenia

prvý zástupca primátora

Príloha:


Návrh PDZ


Doručí sa:

Mestský úrad Trnava, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava,
OR PZ ODI TT (bez prílohy).

Zodpovedný: , vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb,
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava

[illegible]






Výkaz dopravného značenia			
značka	názov	počet	poznámka
A19	Práca	6	
E7	Smerová šípka	3	
B13	Zákaz vstupu chodcov	1	
Z2a	Zábrana na označenie uzávierky	1	

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY UŠKUTOČNENÉ BEZ JEHO PISOMNÉHO SÚHLASU !
 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU
[Redacted]		
MIESTO STAVBY k.ú. Trnava		
OBJEDNÁVATEĽ MESTO TRNÁVA, HLAVNÁ č.1, 917 71 TRNÁVA		
STAVBA CHODNÍK ZA CASALLE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU		
OBJEKT: PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		
SIUÁCIA PDZ		
 CS, s.r.o., Trnava		
STUPEN DSP	FORMÁT 10xA4	
DÁTUM 12/2017	CZÁK P1733	
MIERKA 1:500	C. SPRÁVY	
Č. VÝKRESU 3.		



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 TRNAVA

Trnava, 15.01.2018

Váš list zn.:	Zo dňa:	Naša značka:	Vybavuje:	Telefón:	E-mail:
e-mail	04.01.2018	PD/TT/004/18	[REDACTED]	0911 683 007	[REDACTED]@siemens.com

Vec: „Chodník za Casale a predajňou Chemolaku“
– vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie

K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:

- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť sieť verejného osvetlenia /ďalej VO/ v teréne,
- všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm²,
- všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou, alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme uložiť do chráničiek,
- na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoroziou náterom vodič FeZn Dn10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO,
- pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia požadujeme použiť 12 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 60/60/3, 1 ks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného výložníka typu V2T-10-60, 13 ks nových svietidiel typu SITECO Streetlight 10 mini 5XA5914E1B08, 11 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27 a 1 novú stožiarovú elektrovýzbroj typu GURO EKM 2072 2xE27,
- rozvody okolitého zariadenia VO požadujeme napojiť tak ako boli pred rekonštrukciou VO,
- nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí,
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov,
- novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens s. r. o.,

Siemens s.r.o.
Verejné osvetlenie
Vedenie útvaru:
Richard Prock
Stanislav Vanek

Kontaktná adresa divízie:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017
Fax: + 421 2 5968 5044

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax: + 421 2 5968 5200

Siemens s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4964/B

IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244

Bankové spojenie:

- po dohode s mestom Trnava sa zdemontované zariadenie VO zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka,
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou,
- **pred zasýpaním káblov** VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu dohodnúť s p. Michálkom, tel.: 0903 411 014 a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v čase kolaudácie žiadame **predložiť kópiu stavebného denníka**,
- k odovzdaniu staveniska a **ku kolaudácii požadujeme predvolať**: p. Michálek, tel.: 0903 411 014,
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi,
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: **033/ 5536 537**

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

S pozdravom


Ing. [redacted]
technický vedúci projektov VO

Siemens s.r.o.
Vedenie spoločnosti
Vladimír Slezák
Daniela Armano-Wallner

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax: + 421 2 5968 5200

Pobočka Košice:
Žižkova 13
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: + 421 55 72828 11
Fax: + 421 55 72828 33

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
01.01.2018	Pril.:	Vyb.: MČ
Ev.č.záznamu:	3083/2018	
Číslo spisu:	Vaša značka: 62712018 Naše číslo	

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave

Trhová 3

917 71 Trnava

Osobne – 5.1.2018

TD/NS/0034/2018/Mo

Vybavuje / kontakt

033/242 3301

Bratislava

11. 1. 2018

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Záujmové územie: Trnava, L. V. Beethovena p.č. 1635/96, :/135, :/257, :/90

Stavebník: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave

Názov stavby: Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku

Spracovateľ PD:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): **STL plynovod a plynárenské zariadenia, 80 kPa**
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu

za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (**Ing. Milan Kováčik, telefon: 033/242 3302**) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

✱

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- „žiadne“

S úctou,

SPP – distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
0850 111 727
3481/B

technicko-technická dokumentácia

Príloha: orientačné znázornenie

UPOZORNENIE:


Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.


Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadost') na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 11. 1. 2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.



Použitie v súlade s internými predpismi.

© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR



VYSVETLIVKY

- | | | |
|---|--|--|
| — NTL plynovod | — STL2 plynovod | — Elektrická prípojka |
| — STL1 plynovod | — VTL plynovod | — Kábel PKO |
| | — zrušený plynovod | |



Mesto Trnava
Trhová 3
917 01 Trnava

Váš list číslo:

Naše číslo:
109/2018

Vybavuje/telefón:



V Trnave

11.1.2018

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby
"Chodník za Casalle a predaiňou Chemolaku"


Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s. Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby "Chodník za Casalle a predaiňou Chemolaku" oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa **nenachádza** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok.

S pozdravom


Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 46 881 239, IČ DPH: SK2023628442
-20-


odd. výstavby optických sietí OTNS,a.s.



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list značky:

Naša značka:
842/2018/AOp

Vybavuje:

Piešťany, dňa:
19.01.2018

Vec: Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku – vyjadrenie

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši návrh nového chodníka v mestskej časti Trnava – prednádražie v k.ú. Trnava parc.č. 1635/135, 257, 90. Trasa 1 chodníka je navrhnutá o šírke 1,5 m západným smerom k navrhovanému priechodu, popri severnej strane predajne Chemolak a končí pred bytovým domom L.V.Beethovena č.4-6. Dĺžka trasy je 141,775 cm. Trasa 2 začína bezbariérovým priechodom pre chodcov od Beethovenovho parku. Trasa pokračuje k JZ nárožiu oplotenia špeciálnej školy, kde sa stáča na západ. Chodník je od cesty odsadený 5 m a kopíruje vyšliapanú pešiu trasu. Šírka chodníka je navrhnutá 2,0 m. Za priechodom pre chodcov pokračuje v zeleni a končí priechodom pre chodcov od pošty č. 8 pri zdravotnom stredisku na Mozartovej ulici. Rozšírenie jestvujúceho osvetlenia pre vybudovanie nového chodníka si vyžaduje vytvoriť nový el. rozvod pre VO káblovým vedením 1-CYKY-J 4x10. Bod napojenia pre el. rozvod VO bude jestvujúce svietidlo VO.

Odvodnenie: Odvodnenie bude zabezpečené zámkovou dlažbou a 2% sklonom k zeleni. V miestach strešných zvodov bude osadený líniový žľab DN 100, aby neboli porušené odtokové existujúce pomery. Odvodnenie pláne bude zrealizované vyspávaním vrstvy štrkodrviny do okolitej zelene.

V lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v majetku a prevádzke TAVOS, a.s. Orientačná poloha verejných sietí je vyznačená v priloženej situácii, č.výkresu C.2. S predloženou dokumentáciou **súhlasíme**, za dodržania nasledovných podmienok:

- Počas výkopových a stavebných prác žiadame verejné siete a prípojky nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčia pracovníci TAVOS a.s. Trnava.
- V prípade výskytu vodárenských armatúr v miestach úprav, existujúce poklopy žiadame ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelety komunikácií v zmysle §27 ods. 4 zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- Pri návrhu umiestnenia osvetľovacích stožiarov a káblového vedenia VO žiadame dodržať ochranné pásma verejných sietí v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, minimálne však 1m od okraja potrubia na každú stranu.

Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku 9,60 € vrátane DPH 20%.

S pozdravom

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK 2020172264

Ing.
technicko-prevádzkový a investičný
riaditeľ

Prílohy: PD, objednávka, faktúra



 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: FEB 2018	Príloha:	Vyb.:
Ev.č.záznamu:	Mesto Trnava	
Číslo spisu:	Hlavná 1, 917 01 Trnava	

Doporučene!

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava
 ODaKS/714-1886/2018/Zr [redacted] 110 05. februára 2018

Mesto Trnava v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe podnetu na doplnenie trvalého dopravného značenia, ktorú podal **Mestský úrad Trnava, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava** a so súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave (ďalej len „OR PZ ODI TT“) pod č. p.: ORPZ-TT-ODI1-2018/000104-011 zo dňa 19. januára 2018

u r č u j e


použitie - t. j. osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia, ktoré bude použité na miestnej komunikácii - ulici Ludvíka van Beethovena v katastrálnom území Trnava, z dôvodu realizácie stavby „Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“, v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.

Podmienky pre osadenie a vyznačenie trvalého dopravného značenia:

1. Priechody pre chodcov môžu byť vyznačené na uvedených miestach iba v tom prípade, že budú zaústené z chodníka na chodník, miesta priechodov pre chodcov budú osvetlené verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením, alebo budú zvýraznené použitím dopravných gombíkov č. Z 7c, prípadne použitím prerušovaného doplnkového signálu č. S 11a,b,. Ak nebude splnená táto podmienka tak ODI Trnava nesúhlasí s umiestnením priechodov pre chodcov na posudzovaných miestach.
2. Osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia v zmysle tohto určenia zabezpečí žiadateľ prostredníctvom zhotoviteľa stavby.
3. Dopravné značenie bude umiestnené, vyznačené a použité v súlade s STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách), so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude zhotovené na povrchu cesty v žltom farebnom prevedení aplikovaním náterových látok alebo iných materiálov tak, aby bolo dobre viditeľné a zrozumiteľné.
5. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude vyhotovené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky a bude pravidelne obnovované.

6. Zvislé trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojenej so zemou a pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k jeho deformácii, mechanickému kmitu, posunutiu, pootočeniu, spadnutiu a pod.
7. Zvislé trvalé dopravné značenie musí byť osadené tak, aby nebránilo plynulému odtoku povrchových vôd z telesa komunikácie a nesmie prísť k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekop, rigolov, priepustov a pod.).
8. Zvislé a vodorovné trvalé dopravné značenie bude osadené a vyznačené odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9. Zvislé trvalé dopravné značenie bude osadené tak, aby nezasahovalo do voľnej šírky alebo voľných výšok cestnej komunikácie. Najbližšia hrana značenia bude umiestnená 0,3 m až 2,00 m od okraja spevnenej časti krajnice, prípadne vozovky. Spodná hrana dopravného značenia bude umiestnená vo výške min. 2,0 m nad úrovňou vozovky alebo chodníka a v prípade, že bude značenie umiestnené nad cestičkou pre cyklistov, tak 2,5 m nad úrovňou cestičky. Dopravné značky môžu byť v pozdĺžnom smere od seba vzdialené min. 20 m (výnimočne 10 m). Do priečného profilu pre chodcov, príp. cyklistov môže značenie zasiahnuť iba ak v danom mieste ostane voľná šírka 1,5 m.
10. Po osadení a vyznačení zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia dodávateľ vyzve zástupcu Mesta Trnava, ~~Ing. Peter Poláček~~ a zástupcu OR PZ ODI TT, kpt. Ing. ~~Ing. Tibor Poláček~~ na vykonanie kontroly správnosti osadenia a vyznačenia trvalého dopravného značenia. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na OR PZ ODI TT.
11. Mesto Trnava a OR PZ ODI TT si vyhradzuje v prípade verejného záujmu, resp. ak to budú vyžadovať nevyhnutné okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, právo na zmenu určeného dopravného značenia.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa na určenie použitia trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).




~~Ing. Peter Brochar LL.M.~~
primátor
v zastúpení na základe písomného poverenia
~~Ing. Tibor Poláček~~
prvý zástupca primátora

Príloha:
Návrh TDZ

Doručí sa:
Mestský úrad Trnava, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava,
OR PZ ODI TT (bez prílohy).

Zodpovedný: ~~Ing. Peter Poláček~~ vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb,
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava



Osobitná základná škola

Schody

B

OPLOTENIE
ODSTRANIŤ

OPLOTENIE
ODSTRANIŤ

NAPOJENIE NA EXIST.KOM.
ZAREZANIE A ZASEKANIE STYČNEJ PLOCHY

SKRINKU PLYNU
OTOCIŤ, NIE JE PREDMETOM PD

Chemolak
podniková predajňa

OSADENIE NOVÉHO OPLOTENIA
NEPRIEHLADNÉHO VÝŠKY 1,8m

asfalt. dvor

OSBD

Ulica Ľudvíka van Beethovena






Nákupné stredisko

Cassalle

rampa

Učovníka van Beethovena

Tomnet



1635/98
27
5682
1/1

Osobitná základná škola

27
5682
1/1



H0088/28

Chemická
podniková predajňa

1635

Od: [redacted]
Odoslané: 11. januára 2018 9:33
Komu: [redacted]
Predmet: RE: Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku-žiadost' o vyjadrenie
Prílohy: tomnet_chodnik za cassalom.jpg

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD „Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“, Vám ako správca mestskej optickej siete TOMNET zasielame nasledovné stanovisko:

- Vo vymedzenom území sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete Tomnet, podľa priloženého nákresu. Naše vedenie vychádza z areálu Špecializovanej základnej školy, popod plot a napája sa ďalšie naše vedenie optickej siete, ktoré bolo budované spolu so Slovak Telecom. Vedenie sa nachádza v hĺbke približne 50-60 cm. V priloženej dokumentácii je vyznačené vedenie vybudované spolu so spoločnosťou Slovak Telecom, ale nie je tam vedenie, ktoré vychádza z areálu školy a napája sa na toto vedenie.
- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k stretu s existujúcim vedením, požadujeme rešpektovať tieto vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov a dodržanie podmienok ochrany telekomunikačnej trasy v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. V prípade potreby je možné požiadať o fyzické vytýčenie v teréne.

Pekný deň.

S pozdravom



TT-IT, s.r.o.

Ulica Trhová 2, 91701 Trnava

+421 33 3236 981 +421 917 570 076

[redacted]@tt-it.trnava.sk

www.tt-it.sk



From: [redacted]
Sent: Thursday, January 4, 2018 11:00 AM
To: [redacted]
Subject: Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku-žiadost' o vyjadrenie

Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielam podklady a zároveň Vás žiadam o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania na stavbu „Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“. Vopred Vám ďakujem za vyjadrenie, resp. Vaše stanovisko k projektu.

S pozdravom



**Mestský úrad v Trnave
Trhová 3,
917 71 Trnava**

Naše číslo	Vaše číslo	Vybavuje	V Bratislave
		[REDACTED]	22. 1. 2018

Vec : Vydanie stanoviska k projektu stavby za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia

STAVBA: „Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“, parcela č. 1635/96, /135, /257, /90

Voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu naša firma nemá námietok, za dodržania nasledovných podmienok:

U predmetnej stavby **dôjde** k styku s elektronickou komunikačnou sieťou (EKS) UPC Broadband Slovakia s.r.o.

Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.

1. Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN.
2. V prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
3. Všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor.
4. v mieste kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť siete proti poškodeniu dodatočným krytím podľa normy STN

Poznamenávame , že v prípade našej siete sa podľa zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

S pozdravom

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

[REDACTED]
technické oddelenie
V zastúpení SUP-TECHNIK

Obec Zavar
Viktorínova 14, 919 26 Zavar

15. JAN 2018	Mk

Doporučene

Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
**OSaŽP/997-
1604/2018/MH**

Vybavuje/linka
[redacted]
033/3236 205

Trnava
12.01.2018

Vec: Závazné stanovisko k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom

Obec Zavar ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva v zmysle § 140b stavebného zákona

z á v ä z n é s t a n o v i s k o


na základe ktorého **súhlasí** v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona s vydaním stavebného povolenia pre stavbu

**„Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“
v rozsahu stavebných objektov
„Spevnené plochy“ a „Verejné osvetlenie“**

povoľovanú príslušným špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie

miesto stavby: **Ulica Ludvika van Beethovena, Ulica Mozartova**
na pozemku parc.č.: **1635/46 „C“ – vyznačenie TDZ**
1635/79, 1635/90, 1635/96, 1635/135, 1635/257 „C“ – stavba
katastrálne územie: **Trnava**
obec: **Trnava**
pre stavebníka: **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava**
projektant: **[redacted]**

Uvedený projekt stavby je v súlade s platným územným plánom Mesta Trnava (aktualizované znenie 2009 v znení zmien a doplnkov).



[redacted]
starosta

✓ **Na vedomie:** MsÚ v Trnave - OIV

Zo [redacted]: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia,
[redacted] Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Telefón

Fax

IČO

E-mail


Internet

033/32 36 280

00 313 114

[redacted]@trnava.sk

www.trnava.sk

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Príloha:	Vyb.:
12 FEB 2018		NCC
Ev.č.záznamu:	2398/18	
Číslo spisu:	02712018	

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Trnava 02.02.2018

Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku – vyjadrenie pre stavebné povolenie a realizáciu .

Vážená Ing. Miklovičová

Západoslovenská distribučná, a.s. ,tím správy ener. zar. Západ (ďalej TSEZ) po preštudovaní predloženej PD a situácie stavby „ **Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku** “ v Trnave, pre investora Mesto Trnava Vám oznamujeme že,

Z hľadiska rozvoja s predkladanou stavbou, pri splnení nasledovných podmienok:

„ súhlasíme “

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na **Zemka tel.: 0275563111, e-mail: dusan.kozak@zsd.sk**

V prípade kolízie križovania existujúcich káblov pod novým chodníkom požadujeme tieto križovania konzultovať so správcom danej lokality a uložiť do žľabov pre káble/chráničiek. Preto žiadame prizvať správcu sietí VN,NN pred zasypaním existujúcich káblov.

V prípade ,že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.

Upozorňujeme že cez uvedené územie prechádza vedenie VNK č.395.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti ,prosím ,uved'te značku CD 3306/2018 a kontaktujte 

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

*Predloženú PD a situáciu Vám zasielame späť.
Prevzal osobne:*

S pozdravom

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.


Ing. Miroslav Hurnos

Západoslovenská distribučná, a.s.
94
BRATISLAVA


Peter Štrádal